



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 01.05.2024 № 35

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
населения с. Береговое (1 скважина),
пос. Лиманный (2 скважины),
с. Александровка (1 скважина)
Ровенской районной администрации
Ровенского муниципального района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 22 декабря 2023 года № 64.01.04.000.Т.001056.12.23 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Береговое (1 скважина), пос. Лиманный (2 скважины), с. Александровка (1 скважина) Ровенской районной администрации Ровенского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Ровенского муниципального района.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящее распоряжение в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра



А.Н. Мышев

Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Береговое (1 скважина), пос. Лиманный (2 скважины), с. Александровка (1 скважина) Ровенской районной администрации Ровенского муниципального района Саратовской области,
скважина № 01 с. Береговое (координаты – 50°44'55,5047''СШ, 46°0'7,6096''ВД)
скважина № 1/85 пос. Лиманный (координаты – 50°41'54,5047''СШ, 46°4'33,8096''ВД)
скважина № 3/91 пос. Лиманный (координаты – 50°41'37,6047''СШ, 46°4'26,1096''ВД)
скважина № 1/89 с. Александровка (координаты – 50°43'1,5047''СШ, 46°15'44,1096''ВД)

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
для скважины № 01 с. Береговое определены на расстоянии 10 м в четырех направлениях от устья скважины;
для скважины № 1/85 пос. Лиманный определены на расстоянии 32 м в северном, 33 м в северо-восточном, 34,5 м в восточном, 5 м в южном, 12 м в западном и 35 в северо-западном направлениях от устья скважины;
для скважины № 3/91 пос. Лиманный определены на расстоянии 28 м в четырех направлениях от устья скважины (первый пояс представлен в виде восьмиугольника);
для скважины № 1/89 с. Александровка определены на расстоянии 7 м в северном, 7 м в южном, 7 м в западном и 6 м в восточном направлениях от устья скважины;

2. Границы второго пояса ЗСО:
для скважины № 01 с. Береговое определены на расстоянии 49,0 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 1/85 пос. Лиманный определены на расстоянии 46,0 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 3/91 пос. Лиманный определены на расстоянии 29,0 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 1/89 с. Александровка определены на расстоянии 45,0 м во всех направлениях от устья скважины;

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 01 с. Береговое определены на расстоянии 467,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1/85 пос. Лиманный определены на расстоянии 440,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 3/91 пос. Лиманный определены на расстоянии 278,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1/89 с. Александровка определены на расстоянии 426,0 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения с. Береговое (1 скважина),
пос. Лиманный (2 скважины), с. Александровка (1 скважина)
Ровенской районной администрации Ровенского муниципального
района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.