



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 октября 2024 № 1532-р

г. Саратов

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2025 год, на 2025 -2026 годы, на 2025-2028 годы, на 2025-2029 годы и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год, на 2025-2028 годы, на 2025-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», на основании протокола № 8 заседания Межведомственной комиссии при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 24 октября 2024 года:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2025 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год согласно приложению № 2.

3. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2025-2026 годы согласно приложению № 3.

4. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2025-2028 годы согласно приложению № 4.

5. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025-2028 годы согласно приложению № 5.

6. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2025-2029 годы согласно приложению № 6.

7. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025-2029 годы согласно приложению № 7.

8. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего распоряжения:

в прокуратуру Саратовской области – в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

9. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящее распоряжение в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель министра



А.Н. Мышев

Приложение № 1

к распоряжению министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Саратовской области

от 25.10 2024 года № 1532-р

**Нормативы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
на 2025 год**

№ п/п	Организация	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных, <i>*Справочно: удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию кг.ут./Гкал</i>
1	ООО «Коммунальные системы Карабулака»	163,1 * 164,7

Приложение № 2

к распоряжению министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Саратовской области

от 25.10. 2024 года № 1532-р

**Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии
на 2025 год**

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (для сторонних потребителей)			
		Потери и затраты теплоносител ей, пар (т), вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнер гии, тыс. кВт·ч	% от планиру емого отпуска тепла
Теплоноситель-вода					
1	ООО «Коммунальные системы Карабулака»	771,38	933	-	9,32

Приложение № 3

к распоряжению министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Саратовской области

от 25.10, 2024 года № 1532-р

**Нормативы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
на 2025-2026 годы**

№ п/п	Организация	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных, <i>*Справочно: удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию кг.у.т. Гкал</i>
1	ИП Гарихина Любовь Николаевна	153,61 * 154,28
2	МКП «Водоресурс»	158,11 * 159,43

Приложение № 4к распоряжению министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Саратовской области

от 28.10. 2024 года № 1532-р**Нормативы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
на 2025-2028 годы**

№ п/п	Организация	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных, <i>*Справочно: удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию кг.у.т./Гкал</i>
1	Ртищевское МУП «Теплотехник»	165,84 * 167,07
2	АО «ТД «ТЦ-Поволжье»	154,89 * 155,59
3	МУП «Газтрансмаш»	156,4 * 156,9
4	Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «Российские железные дороги»	156,37 * 157,22

Приложение № 5

к распоряжению министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Саратовской области

от 25.10. 2024 года № 1532-р

**Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии
на 2025-2028 годы**

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (для сторонних потребителей)			
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВт·ч	% от планиру емого отпуска тепла
Теплоноситель-вода					
1	Ртищевское МУП «Теплотехник»	8839,26	7931,49	-	8,04
2	Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» по тепловым сетям «Энгельсская ТЭЦ - 3»	359158	88120	959	14,4
3	Приволжская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «Российские железные дороги»	1673,01 (общее по предприятию 5685,27)	1158,47 (общее по предприя тию 3885,18)	-	5,75% (общее по предпр иятию 5,42%)

Приложение № 6

к распоряжению министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Саратовской области

от 25.10. 2024 года № 1532-р

**Нормативы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
на 2025-2029 годы**

№ п/п	Организация	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных, <i>*Справочно: удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию кг.у.т./Гкал</i>
1	ООО «Саратовэнергонепть»	157,92 * 160,33

Приложение № 7

к распоряжению министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Саратовской области
от 25.10. 2024 года № 1532-р

**Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии
на 2025-2029 годы**

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (для сторонних потребителей)			
		Потери и затраты теплоносител ей, пар (т), вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнер гии, тыс. кВт·ч	% от планиру емого отпуска тепла
Теплоноситель-вода					
1	ООО «Саратовэнергонепть»	1467	1837	-	8,97