



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 09 АВГ 2018 № 3.10-5477

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО УК «Комфорт плюс» на 2019 год

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 3.5.1., 3.5.2. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением ООО УК «Комфорт плюс»,

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО УК «Комфорт плюс» на 2019 год, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО УК «Комфорт плюс» на 2019 год, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».


4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года

3.10-69 (п)(2.0)



5. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего приказа.

Министр


Д.В. Зайцев

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 09.08.2018 № 3.10-54-17

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО УК «Комфорт плюс» на 2019 год

Предприятие:			
ООО УК «Комфорт плюс»		ИНН 6503014057	
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	Гкал в год	1333,47
		процент	14,5
2.	Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям	куб. м	363,15



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 09.01.2019

№ 3.10-57-1

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО УК «Комфорт плюс» на 2019 год

Предприятие: ООО УК «Комфорт плюс»		ИНН 6503014057	
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия	кг.у.т./Гкал	199,39

