



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 24 СЕН 2018 № 3.10-67-17

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Поронайская коммунальная компания-1» на 2019 год


В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 3.5.1., 3.5.2. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением МУП «Поронайская коммунальная компания-1»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Поронайская коммунальная компания-1» на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Поронайская коммунальная компания-1» на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.


3.10-81 (п)(4.0)




3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.

Министр



Д.В. Зайцев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 24 СЕН 2018 № 3.10-67-11

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Поронайская коммунальная компания-1» на 2019 год

Предприятие: МУП «Поронайская коммунальная компания-1» ИНН 6507013791			
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям г. Поронайск	Гкал в год	30267,71
2.	Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям г. Поронайск	куб. м	40796,56
3.	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям с. Гастелло	Гкал в год	143,02
4.	Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям с. Гастелло	куб. м	52,23
5.	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям с. Тихменево	Гкал в год	147,27
6.	Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям с. Тихменево	куб. м	65,29

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись *А. Олей*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 24 СЕН 2018 № 3.10-67-1,

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Поронайская коммунальная компания-1» на 2019 год

Предприятие: МУП «Поронайская коммунальная компания-1» ИНН 6507013791			
	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия г. Поронайск	кг.у.т./Гкал	202,85
1.1.	В том числе котельные на твердом топливе	кг.у.т./Гкал	203,2
1.2.	В том числе котельные на жидком топливе	кг.у.т./Гкал	174,21
2	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия с. Га-стелло	кг.у.т./Гкал	178,73
2.1.	В том числе котельные на твердом топливе	кг.у.т./Гкал	199,4
2.2.	В том числе котельные на жидком топливе	кг.у.т./Гкал	164,3
3.	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия с. Тих-менево	кг.у.т./Гкал	206,66

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись 