

1. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» муниципального образования городской округ «Долинский» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг. согласно приложению к настоящему приказу.


2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<https://gkh.admsakhalin.ru>).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.министра



С.Л.Федоров



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

№ 1-310-458/23 от 02.06.2023

НОРМАТИВЫ

потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» муниципального образования городской округ «Долинский» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид норматива потерь воды	Ед. изм.	Норматив потерь питьевой воды				
			Период (год)				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив потерь воды при ее транспортировке	%	33,83	33,65	33,47	33,30	33,13

Примечание: нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения).

1-3.10-589/23(п)(3.0)

