



**УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

18.08.2016

г.Тамбов

№ 58-Т

Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» в г. Мичуринске Тамбовской области на 2016, 2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», рассмотрев заявление и материалы по утверждению нормативов запасов топлива для котельных в г. Мичуринске, представленные ОАО «Тамбовская сетевая компания», на основании Положения об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, утвержденного постановлением главы администрации области от 06.11.2012 № 110, и протокола заседания правления управления по регулированию тарифов области от 18.08.2016 №33 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива для котельных открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» в г. Мичуринске Тамбовской области на 2016, 2017 годы согласно приложению.

2. Направить приказ для официального опубликования в газету «Тамбовская жизнь» и для размещения на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

И.о. начальника управления по регулированию тарифов Тамбовской области

С.В.Гармашева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
от 18.08.2016 № 58 -т

Нормативы запасов топлива для котельных открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» в г. Мичуринске Тамбовской области на 2016, 2017 годы

№ п/п	Местонахождение котельной	Вид топлива	Нормати в общего запаса топлива, тыс.т	В том числе	
				неснижа емый запас, тыс.т.	эксплуата ционный запас, тыс.т.
1	2	3	4	5	6
1. 2016 год					
1.1	ул. Гоголевская, 57 а	Уголь	0,014	0	0,014
1.2	ул. Интернациональная, 94 а	Уголь	0,009	0	0,009
1.3	ул. Интернациональная, 108	Уголь	0,022	0,008	0,014
1.4	ул. Интернациональная, 109 а	Мазут	0,014	0,001	0,013
1.5	ул. Революционная, 106	Мазут	0,007	0,001	0,006
1.6	ул. Строительная, 2	Мазут	0,029	0,001	0,028
1.7	ул. Стройматериалов, 20	Уголь	0,005	0	0,005
2. 2017 год					
2.1	ул. Гоголевская, 57 а	Уголь	0,014	0	0,014
2.2	ул. Интернациональная, 94 а	Уголь	0,009	0	0,009
2.3	ул. Интернациональная, 108	Уголь	0,022	0,08	0,014
2.4	ул. Стройматериалов, 20	Уголь	0,005	0	0,005