



# МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

№ 290

21 декабря 2023г.

г. Тамбов

### Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Тамбовской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Законом Тамбовской области от 01.12.2016 № 23-З «О регулировании отдельных вопросов в области пожарной безопасности в Тамбовской области»,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Тамбовской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» ([www.tamlife.ru](http://www.tamlife.ru)) и разместить на официальном сайте министерства юстиции и региональной безопасности Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

А.Д.Ефименко

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН

приказом министерства юстиции  
и региональной безопасности

Тамбовской области

от 21.12.2013 № 290

Порядок

организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения  
пожарной охраны на территории Тамбовской области  
(далее — Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Технический регламент) и Законом Тамбовской области от 01.12.2016 № 23-З «О регулировании отдельных вопросов в области пожарной безопасности в Тамбовской области» и регулирует организацию дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в Тамбовской области.

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

3. В соответствии с Техническим регламентом автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны предусматривается для объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно), Ф1.2 (гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов), Ф4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций), Ф4.2 (здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования) (далее - объект защиты).

4. Целью дублирования сигналов является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах защиты, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

5. Дублирование сигнала в автоматическом режиме о возникновении

пожара является созданное и переданное по каналу связи сообщение о срабатывании на объекте защиты пожарной сигнализации.

6. Дублирование сигнала осуществляется с использованием совместимого оборудования, установленного непосредственно на объекте защиты и в подразделении пожарной охраны соответствующего вида, определенного статьей 4 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на пункт связи подразделения пожарной охраны, обеспеченный организационно-техническими средствами приема и передачи сигналов.

7. Передача дублирующего сигнала осуществляется сертифицированным оборудованием в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к указанному оборудованию, с использованием каналов связи в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

8. В случае непринятия дублирующего сигнала о возникновении пожара прибором приемно-контрольным пожарным (далее — прибор ПКП) установленным в подразделении пожарной охраны, ретрансляция такого сигнала осуществляется в автоматическом режиме на прибор ПКП, установленный на центральном пункте пожарной связи службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тамбовской области.

9. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования, предназначенного для дублирования сигналов о возникновении пожара, осуществляются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на данные виды деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».