



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

04.04.2019

№ 50

Об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 49/88, 24/40, 21/54 (с. Межениновка), №№ 11-224/2, Т-01684 (п. Басандайка) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Межениновского сельского поселения Томского района Томской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктами 1.6, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», руководствуясь подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23 ноября 2007 года № 153 «Об утверждении Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области», учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от 08 февраля 2019 года № 70.ТС.03.000.Т.000050.02.18:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 49/88, 24/40, 21/54 (с. Межениновка), №№ 11-224/2, Т-01684 (п. Басандайка) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Межениновского сельского поселения Томского района Томской области, в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Установить режим территории зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 49/88, 24/40, 21/54 (с. Межениновка), №№ 11-224/2, Т-01684 (п. Басандайка) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Межениновского сельского поселения Томского района Томской области, в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области (Пилипенко В.Г.) для организации контроля за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Проектом зоны санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных в населенных пунктах Межениновского сельского поселения Томского района Томской области» в течение десяти дней со дня его принятия.

4. Комитету государственного экологического надзора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области организовать

контроль за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Проектом зоны санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных в населенных пунктах Межениновского сельского поселения Томского района Томской области» в течение десяти дней со дня его принятия.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за начальником отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Н.А.Филатовой.



Начальник Департамента

Р.Л.Мазур

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 49/88, 24/40, 21/54 (с. Межениновка), №№ 11-224/2, Т-01684 (п. Басандайка) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Межениновского сельского поселения Томского района Томской области

1. Границу первого пояса зоны санитарной охраны установить:
 - для скважины № 49/88 контуром формой окружности с радиусом 30 м от устья скважины;
 - для скважины № 24/40 контуром формой окружности с радиусом 30 м от устья скважины;
 - для скважины № 21/54 контуром формой окружности с радиусом 30 м от устья скважины;
 - для скважины № 11-224/2 контуром формой окружности с радиусом 15 м от устья скважины;
 - для скважины № Т-01684 контуром формой окружности с радиусом 15 м от устья скважины.
2. Границу второго пояса зоны санитарной охраны установить:
 - для скважины № 49/88 граница второго пояса совмещена с границей первого пояса зоны санитарной охраны;
 - для скважины № 24/40 граница второго пояса совмещена с границей первого пояса зоны санитарной охраны;
 - для скважины № 21/54 граница второго пояса совмещена с границей первого пояса зоны санитарной охраны;
 - для скважины № 11-224/2 контуром формой окружности с радиусом 27 м от устья скважины;
 - для скважины № Т-01684 контуром формой окружности с радиусом 27 м от устья скважины.
3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить:
 - для скважины № 49/88 контуром формой эллипса, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении ЮВ-СЗ, общей протяженностью 691 м (653 м вверх по потоку подземных вод, 38 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 100 м;
 - для скважины № 24/40 контуром формой эллипса, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении ЮЗ-СВ, общей протяженностью 517 м (474 м вверх по потоку подземных вод, 43 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 132 м;
 - для скважины № 21/54 контуром формой эллипса, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении ЮЮВ-ССЗ, общей протяженностью 631 м

(599 м вверх по потоку подземных вод, 32 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 127 м;

- для скважины № 11-224/2 контуром формой эллипса, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении Ю-С, общей протяженностью 161 м (144 м вверх по потоку подземных вод, 17 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 78 м;

- для скважины № Т-01684 контуром формой эллипса, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении ЮЮВ-ССЗ, общей протяженностью 201 м (183 м вверх по потоку подземных вод, 17 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 74 м.



**Режим территории зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 49/88,
24/40, 21/54 (с. Межениновка), №№ 11-224/2, Т-01684 (п. Басандайка) для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения
Межениновского сельского поселения Томского района Томской области**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных в населенных пунктах Межениновского сельского поселения Томского района Томской области».

4. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод и др.) или местных санитарных условий по заключению организаций, указанных в п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02. Проектирование и установление новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных.

