



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

06.05.2019

№ 68

Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 0428, 48/91 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Санаторий «Заповедное» (Томская область, Томский район, с. Вершинино)

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктами 1.6, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», руководствуясь подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23 ноября 2007 года № 153 «Об утверждении Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области», учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от 23 апреля 2019 года № 70.ТС.10.000.Т.000170.04.19:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 0428, 48/91 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Санаторий «Заповедное» (Томская область, Томский район, с. Вершинино), в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Установить режим территории зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 0428, 48/91 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Санаторий «Заповедное» (Томская область, Томский район, с. Вершинино), в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области (Пилипенко В.Г.) для организации контроля за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Проектом зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 0428 и № 48/91, расположенных на территории ООО «Санаторий «Заповедное» в течение десяти дней со дня его принятия.

4. Комитету государственного экологического надзора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области организовать контроль за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Проектом зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 0428 и № 48/91,

расположенных на территории ООО «Санаторий «Заповедное» в течение десяти дней со дня его принятия.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за начальником отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Н.А.Филатовой.

Начальник Департамента

Р.Л.Мазур



Приложение № 1
 к приказу Департамента природных
 ресурсов и охраны окружающей среды
 Томской области
 № 68 от 06.05.2019

**Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 0428, 48/91 для
 целей питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения объектов
 ООО «Санаторий «Заповедное» (Томская область, Томский район,
 с. Вершинино)**

1. Границу первого пояса зоны санитарной охраны установить:

- для скважины № 0428 контуром квадратной формы с параметрами в плане 20 x 20 м (расстояние от устья скважины – 10 м);
- для скважины № 48/91 контуром прямоугольной формы с параметрами в плане 10 x 25 м (расстояние от устья скважины: 5 м в южном направлении, 15 м в западном направлении, 5 м в северном направлении, 10 м в восточном направлении).

2. Граница второго пояса для обеих скважин совмещена с границей первого пояса зоны санитарной охраны.

3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить:

- для скважины № 0428 контуром квадратной формы с параметрами в плане 74 x 74 м (расстояние от устья скважины – 37 м);
- для скважины № 48/91 контуром квадратной формы с параметрами в плане 64 x 64 м (расстояние от устья скважины – 32 м).

Географические координаты точек поворота границ зоны санитарной охраны

№№ точек	Северная широта			Восточная долгота		
	градус	минута	секунда	градус	минута	секунда
ЗСО-1, ЗСО-2 водозаборной скважины № 0428						
1	56	13	53,2	84	57	43,8
2	56	13	53,2	84	57	45,0
3	56	13	52,6	84	57	45,0
4	56	13	52,6	84	57	43,8
ЗСО-3 водозаборной скважины № 0428						
5	56	13	54,1	84	57	42,3
6	56	13	54,1	84	57	46,6
7	56	13	51,7	84	57	46,6
8	56	13	51,7	84	57	42,3
ЗСО-1, ЗСО-2 водозаборной скважины № 48/91						
9	56	14	00,8	84	57	49,5
10	56	14	00,8	84	57	51,0
11	56	14	00,4	84	57	51,0
12	56	14	00,4	84	57	49,5
ЗСО-3 водозаборной скважины № 48/91						
13	56	14	01,6	84	57	48,5
14	56	14	01,6	84	57	52,3
15	56	13	59,6	84	57	52,3
16	56	14	59,6	84	57	48,5



Приложение № 2
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области
№ 68 от 06.05.2019

**Режим территории зон санитарной охраны водозаборных скважин
№№ 0428, 48/91 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
объектов ООО «Санаторий «Заповедное» (Томская область, Томский район,
с. Вершинино)**

1. Мероприятия по первому поясе зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей асептизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 0428 и № 48/91, расположенных на территории ООО «Санаторий «Заповедное».

4. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод и др.) или местных санитарных условий по заключению организаций, указанных в п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02. Проектирование и установление новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных.

