



ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.06.2024

№ 3-95

город Томск

Об утверждении нормативов удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. начальника департамента

С.В. Травкова



Приложение к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области от 17.06.2024 № 3-95

Нормативы удельного расхода условного топлива
на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2025 год

№ п/п	Организация	Нормативы удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2025 год, кг у.т/Гкал
1	Муниципальное унитарное предприятие «Теплотехник» Верхнекетского района Томской области (ИНН 7000009366), (вид топлива – каменный уголь, щепа) в том числе:	183,7
1.1	котельная «ДКВР 10-13» по адресу: р. п. Белый Яр, промзона ДКВР-10/13, строение 1, (вид топлива – каменный уголь)	178,6
1.2	котельная «ст. Белый Яр» по адресу: р. п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 10/1, (вид топлива – щепа)	185,6
1.3	котельная «БСОШ №2» по адресу: р. п. Белый Яр, ул. Ленина, 6А, (вид топлива – щепа)	192,9
1.4	котельная «ПМК» по адресу: р. п. Белый Яр, ул. Чкалова, 99А, (вид топлива – щепа)	188,7
1.5	котельная «РДК» по адресу: р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 55А, (вид топлива – каменный уголь)	221,1
1.6	котельная «ТОЦТ» по адресу: р. п. Белый Яр, ул. Октябрьская, 51Б, (вид топлива – каменный уголь)	225,9