



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

11 декабря 2023 года

№ 449-НПА

г. Чита

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой АО «Читаэнергосбыт» на территории муниципального образования городское поселение «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края, на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании заключения и решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой АО «Читаэнергосбыт» на территории муниципального образования городское поселение «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края, на 2024 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (<http://право.зabaykalskiy.kraj.rf>).

И.о. руководителя Службы



О.Н. Дорожкова



ПРИЛОЖЕНИЕ

приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 11 декабря 2023 года № 449-НПА

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой
АО «Читаэнергосбыт» на территории муниципального образования
городское поселение «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район» Забайкальского края, на 2024 год

№ п/п	Адрес и наименование котельной	Норматив удельного расхода условного топлива котлом, кг.у.т./Гкал
1.	Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, Центральная котельная	205,45