

Зарегистрирован в правовом управлении Правительства Ярославской области  
30.07.2018 № 13-8082

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 17.07.2018 № 40-н  
г. Ярославль

Об установлении границ и режима  
зоны санитарной охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства области от 29.12.2011 № 1132-п «Об уполномоченном органе исполнительной власти Ярославской области», приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 25.04.2012 № 46н «Об утверждении Административного регламента» и на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 27.11.2013 № 76.01.14.000.Т.000604.11.13

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Установить границы и режим зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в дер. Епихарке Угличского муниципального района и используемого для водоснабжения государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Ильинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента – главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды Пенькова Д.В.

3. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Директор департамента

Д.В. Пеньков

Приложение  
к приказу департамента  
охраны окружающей среды  
и природопользования  
Ярославской области  
от 17.07.2018 № 40-н

**ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ**  
**зоны санитарной охраны подземного источника питьевого**  
**и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного**  
**в дер. Епихарке Угличского муниципального района**  
**и используемого для водоснабжения государственного бюджетного**  
**учреждения социального обслуживания Ярославской области**  
**Ильинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов**

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются общими для скважин № 3350 и № 2 в виде прямоугольника размером 54 метра × 45 метров, на расстоянии 15 метров с юго-восточной и 30 метров с юго-западной стороны от устья скважины № 3350, 11 метров с северо-восточной и 30 метров с северо-западной стороны от устья скважины № 2.

1.2. Режим и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в дер. Епихарке Угличского муниципального района и используемого для водоснабжения государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Ильинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов (далее – мероприятия), по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4, 15.5 раздела 15 свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и

сооружения», и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

## 2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО.

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам общими для скважин № 3350 и № 2 в виде прямоугольника размером 54 метра × 48 метров, на расстоянии 15 метров с юго-восточной и 30 метров с юго-западной стороны от устья скважины № 3350, 30 метров с северо-западной и 13 метров с юго-восточной стороны от устья скважины № 2.

2.2. Режим и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

## 3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются общими согласно гидродинамическим расчетам в виде круга радиусом 93 метра от устья скважины № 2.

3.2. Режим и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.