



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 17.11.2020 № 81-нур
г. Ярославль
Об утверждении норматива
удельного расхода топлива
на отпущенную котельной
акционерного общества
«Яргортеплоэнерго»
тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращения энергоснабжающей организации

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной акционерного общества «Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль) тепловую энергию согласно приложению.
2. Установить, что норматив, указанный в пункте 1, применяется с момента вступления в силу приказа по 30.06.2024.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель директора департамента –
председатель комитета регулирования
тарифов и цен департамента

М.А. Сачкова

Приложение
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирувания тарифов
Ярославской области
от 14.11.2020 № 81-ИУР

НОРМАТИВ
удельного расхода топлива на отпущенную котельной акционерного
общества «Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль)
тепловую энергию

| Наименование источника энергии | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал |
|--------------------------------|--|
| Котельная ст. Полянки | 217,96 |