



ЗАРЕГИСТРИРОВАН

08.12.2020

с присвоением регистрационного номера

04-10701

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 07.12.2020 № 130-кур
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
удельного расхода топлива на
отпущенную котельными
муниципального унитарного
предприятия «Энергетический
ресурс» Некрасовского
муниципального района
тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращения энергоснабжающей организации
**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными муниципального унитарного предприятия «Энергетический ресурс» Некрасовского муниципального района тепловую энергию.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.07.2021 по 30.06.2026.

3. Приказ вступает в силу с момента государственной регистрации.

Заместитель директора департамента —
председатель комитета регулирования
тарифов и цен департамента



М.А. Сачкова

Приложение
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 07.12.2020 № 130-мур

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными
муниципального унитарного предприятия «Энергетический ресурс»
Некрасовского муниципального района тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
1.	Котельная с. Грешнево	164,31
2.	Котельная с. Диево-Городище (школа)	221,36
3.	Котельная с. Диево-Городище (больница)	224,57