



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 09.12.2021 № 154-нм
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
запасов топлива на котельных

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращений энергоснабжающих организаций

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить:

- норматив запаса топлива на котельной общества с ограниченной ответственностью «АДС» (городской округ город Ярославль) согласно приложению 1;

- нормативы запасов топлива на котельных муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района «Система ЖКХ» (Рыбинский муниципальный район) согласно приложению 2;

- норматив запаса топлива на котельной Ярославского электровозоремонтного завода им. Б.П. Бещева – филиала открытого акционерного общества «Желдорремманш» (городской округ город Ярославль) согласно приложению 3;

- нормативы запасов топлива на котельных общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль» согласно приложению 4;

- нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль) согласно приложению 5.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.07.2022 по 30.06.2023.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель директора департамента —
председатель комитета регулирования
тарифов и цен департамента



М.А. Сачкова

Приложение 1
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 09.12.2021 № 154-Им

НОРМАТИВ
запаса топлива на котельной общества с ограниченной
ответственностью «АДС» (городской округ город Ярославль)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т | В том числе | |
|--|-------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | неснижаемый запас (ННЗТ), т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), т |
| Котельная общества с ограниченной ответственностью «АДС» | мазут | 1264,11 | 632,42 | 631,69 |

Приложение 2
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 09.12.2021 № 154-н/м

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельных муниципального унитарного
предприятия Рыбинского муниципального района «Система ЖКХ»
(Рыбинский муниципальный район)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т | В том числе | |
|----------|---|----------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | | неснижа- емый запас (ННЗТ), т | эксплуата- ционный запас (НЭЗТ), т |
| 1. | Котельная дер. Волково | мазут | 31,243 | 4,362 | 26,881 |
| 2. | Котельная пос. Кирпичного завода | уголь | 20,338 | 4,728 | 15,610 |
| 3. | Котельная пос. Шашково | уголь | 145,673 | 33,866 | 111,807 |
| 4. | Котельная с. Никольское | уголь | 93,594 | 21,759 | 71,835 |
| 5. | Котельная пос. Песочное | уголь | 16,234 | 4,009 | 12,224 |
| 6. | Котельная с. Глебово | уголь | 15,605 | 3,628 | 11,977 |
| 7. | Котельная дер. Огарково | уголь | 13,703 | 3,186 | 10,517 |
| 8. | Котельная дер. Забава | уголь | 39,505 | 9,184 | 30,321 |
| 9. | Котельная дер. Милушино | уголь | 55,180 | 12,828 | 42,352 |

Приложение 3
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 09.12.2021 № 154-квт

НОРМАТИВ

запаса топлива на котельной Ярославского электровозоремонтного завода им. Б.П. Бещева – филиала открытого акционерного общества «Желдорреммаш» (городской округ город Ярославль)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т | В том числе | |
|--|-------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | неснижаемый запас (ННЗТ), т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), т |
| Котельная Ярославского электровозоремонтного завода им. Б.П. Бещева – филиала открытого акционерного общества «Желдорреммаш» | мазут | 244,30 | 244,30 | - |

Приложение 4
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 09.12.2021 № 154-кпн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельных общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т | В том числе | |
|-------|---|-------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | неснижаемый запас (ННЗТ), т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), т |
| 1. | Районная котельная № 1 (городской округ г. Ярославль) | мазут | 357 | 305 | 52 |
| 2. | Районная котельная № 2 (городской округ г. Ярославль) | дизельное топливо | 68 | 68 | - |
| 3. | Районная котельная № 7 (Ростовский муниципальный район) | мазут | 63 | 63 | - |
| 4. | Районная котельная № 8 (Угличский муниципальный район) | мазут | 298 | 255 | 43 |

Приложение 5
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 09.12.2021 № 154-Итм

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельных акционерного общества
«Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т | В том числе | |
|----------|---|----------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | | неснижа- емый запас (ННЗТ), т | эксплуата- ционный запас (НЭЗТ), т |
| 1. | Котельная ст. Полянки | уголь | 39,131 | 0,057 | 39,074 |
| 2. | Котельная № 11 | мазут | 90,40 | 90,40 | - |
| 3. | Котельная № 12 | мазут | 373,50 | 373,50 | - |