



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 03.12.2021 № 155-нм
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
запасов топлива на котельных
акционерного общества «Малая
комплексная энергетика»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращения энергоснабжающей организации

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая комплексная энергетика» согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.07.2022 по 30.06.2023.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель директора департамента --
председатель комитета регулирования
тарифов и цен департамента



М.А. Сачкова

Приложение
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 09.12.2021 № 155-нм

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельных акционерного общества
«Малая комплексная энергетика»

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ), т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), т
1	2	3	4	5
Центральная котельная (Пошехонский муниципальный район)	дизельное топливо	14,3	14,3	-
Котельная пос. Алтыново (Углический муниципальный район)	мазут	79,1	10,0	69,1
Котельная пос. Оградного (Углический муниципальный район)	дизельное топливо	15,0	4,8	10,2
Котельная «Речпорт», г. Углич, ул. Островского, д. 12 (Углический муниципальный район)	дизельное топливо	4,0	4,0	-
Котельная, г. Углич, мкр-н Солнечный (Углический муниципальный район)	дизельное топливо	100	24,6	75,4
Котельная дер. Василево (Углический муниципальный район)	уголь	20,3	3,8	16,5
Котельная дер. Головино (Углический муниципальный район)	уголь	46,3	8,8	37,5
Котельная с. Красное (Углический муниципальный район)	уголь	48,6	9,2	39,4

1	2	3	4	5
Котельная дер. Ильинское (Угличский муниципальный район)	уголь	58,8	11,1	47,7
Котельная с. Дивная Гора (Угличский муниципальный район)	уголь	16,2	3,1	13,1
Котельная дер. Ново (Угличский муниципальный район)	уголь	15,0	1,3	13,7
Котельная с. Улейма (Угличский муниципальный район)	уголь	18,1	2,8	15,3
Котельная ул. 9 Января (Угличский муниципальный район)	мазут	130,0	21,1	108,9
Котельная центральной районной больницы (Мышкинский муниципальный район)	дизельное топливо	0,8	0,8	-
Котельная дер. Судино (Ростовский муниципальный район)	дизельное топливо	6,0	6,0	-