



ЗАРЕГИСТРИРОВАН

09.11.2023

с присвоением регистрационного номера

43-13986

**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 08.11.2023 № 135-нт
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
запасов топлива на котельных

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращений энергоснабжающих организаций

**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить:

- норматив запаса топлива на котельной общества с ограниченной ответственностью «АДС» (городской округ город Ярославль) согласно приложению 1;

- нормативы запасов топлива на котельных общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль» согласно приложению 2;

- норматив запаса топлива на котельной открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм» (Ярославский муниципальный район) согласно приложению 3;

- нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Угличский муниципальный район) согласно приложению 4;

- норматив запаса топлива на котельной Ярославского электроремонтного завода им. Б.П. Бещева – филиала открытого акционерного общества «Желдорреммаш» (городской округ город Ярославль) согласно приложению 5.

2. Установить, что:

- нормативы, указанные в абзацах втором – пятом пункта 1, применяются с 01.01.2024 по 31.12.2024;

- норматив, указанный в абзаце шестом пункта 1, применяется с 01.01.2024 по 31.12.2026.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение 1
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 08.11.2023 № 135-нм

НОРМАТИВ
запаса топлива на котельной общества с ограниченной
ответственностью «АДС» (городской округ город Ярославль)

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
Котельная общества с ограниченной ответственностью «АДС»	мазут	1,237	0,604	0,633

Приложение 2
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 08.11.2023 № 135-нм

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельных общества с ограниченной
ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				неснижа- емый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуата- ционный запас (НЭЗТ), тыс. т
1.	Районная котельная № 1 (городской округ г Ярославль)	мазут	0,358	0,308	0,050
2.	Районная котельная № 2 (городской округ г. Ярославль)	дизельное топливо	0,081	0,070	0,011
3.	Районная котельная № 7 (Ростовский муниципальный район)	мазут	0,102	0,088	0,014
4.	Районная котельная № 8 (Угличский муниципальный район)	мазут	0,299	0,257	0,042

Приложение 3
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 08.11.2023 № 135-нм

НОРМАТИВ
запаса топлива на котельной открытого акционерного общества
«Санаторий «Красный Холм»»

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
Котельная открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм»»	дизельное топливо	0,013	0,005	0,008

Приложение 4
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 08.11.2023 № 135-ИТ

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая
комплексная энергетика» (Угличский муниципальный район)

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т	В том числе	
			неснижа- емый запас (ННЗТ), т	эксплуата- ционный запас (НЭЗТ), т
1	2	3	4	5
Котельная пос. Алтыново (Угличский муниципальный район)	мазут	80,2	10,2	70,1
Котельная пос. Отрадного (Угличский муниципальный район)	дизельное топливо	15,0	5,0	10,0
Котельная «Речпорт», г. Углич, ул. Островского, д. 12 (Угличский муниципальный район)	дизельное топливо	3,0	3,0	-
Котельная г. Углич, мкр-н Солнечный (Угличский муниципальный район)	дизельное топливо	100	24,4	75,6
Котельная с. Красного (Угличский муниципальный район)	дрова	59,0	11,0	48,0
Котельная ул. 9 Января (Угличский муниципальный район)	мазут	150,0	19,9	130,1
Котельная дер. Головино (Угличский муниципальный район)	уголь	45,34	8,58	36,76

1	2	3	4	5
Котельная с. Дивная Гора (Угличский муниципальный район)	уголь	18,94	3,58	15,35
Котельная с. Улейма (Угличский муниципальный район)	уголь	21,59	3,37	18,23
Котельная дер. Ново (Угличский муниципальный район)	уголь	17,68	1,51	16,17
Котельная дер. Василево (Угличский муниципальный район)	уголь	20,0	4,0	17,0
Котельная дер. Ильинское (Угличский муниципальный район)	уголь	58,89	11,14	47,75

Приложение 5
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 08.11.2023 № 135-нм

НОРМАТИВ
запаса топлива на котельной Ярославского электроремонтного завода
им. Б.П. Бещева – филиала открытого акционерного общества
«Желдорреммаш» (городской округ город Ярославль)

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
Котельная Ярославского электроремонтного завода им. Б.П. Бещева – филиала открытого акционерного общества «Желдорреммаш»	мазут	0,242	0,242	-