



ЗАРЕГИСТРИРОВАН

14.11.2023

с присвоением регистрационного номера

43-13996

**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 13.11.2023 № 138-нур  
г. Ярославль

Об утверждении нормативов  
удельного расхода топлива  
на отпущенную котельными  
акционерного общества  
«Яргортеплоэнерго»  
тепловую энергию и о внесении  
изменений в приказ департамента  
жилищного хозяйства, энергетики  
и регулирования тарифов  
Ярославской области от 20.12.2018  
№ 341-нур

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации

**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль) тепловую энергию согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.01.2024 по 31.12.2028.

3. Внести в приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20.12.2018

№ 341-нур «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную котельными тепловую энергию» следующие изменения:

- абзац седьмой пункта 1 признать утратившим силу;
- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль) тепловую энергию (приложение 6 к приказу) признать утратившими силу.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3, вступающего в силу с 01.01.2024.

Министр  
тарифного регулирования  
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2023 № 138-нцр

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного**  
**общества «Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль)**  
**тепловую энергию**

№ п/п	Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
1	2	3
1.	Котельная 11	161,34
2.	Котельная 12	156,55
3.	Котельная 13	154,34
4.	Котельная 22	155,79
5.	Котельная 23	155,62
6.	Котельная 26	157,46
7.	Котельная 29	155,33
8.	Котельная 211	153,98
9.	Котельная 212	155,16
10.	Котельная 213	151,85
11.	Котельная 214	153,88
12.	Котельная 215	157,82
13.	Котельная 217	155,67
14.	Котельная 38	160,02
15.	Котельная 43	153,62
16.	Котельная 45	159,66
17.	Котельная 21	163,27
18.	Котельная 24	155,69
19.	Котельная 31	156,88
20.	Котельная 44	158,31
21.	Котельная 49	156,82
22.	Котельная 46	156,73
23.	Котельная 39	218,55
24.	Котельная № 218 (ул. Сосновая, д. 3а)	155,69