



Администрация Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 мая 2023 г. № 143-п
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении Порядка организации
дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны на территории
Ненецкого автономного округа**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 15 закона Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № 639-оз «О пожарной безопасности в Ненецком автономном округе» Администрация Ненецкого автономного округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Ненецкого автономного округа согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа



Ю.В. Безудный

Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 05.05.2023 № 143-п
«Об утверждении Порядка
организации дублирования сигналов
о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны
на территории Ненецкого
автономного округа»

**Порядок
организации дублирования сигналов о возникновении
пожара в подразделения пожарной охраны на территории
Ненецкого автономного округа**

1. Настоящий Порядок устанавливает единый подход к организации дублирования сигналов о возникновении пожара в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно)), Ф1.2 (гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов), Ф4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций), Ф4.2 (здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования) (далее – объект защиты) в подразделения пожарной охраны на территории Ненецкого автономного округа в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент).

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех значениях, в которых они используются в Федеральном законе от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в Техническом регламенте.

3. Дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала объекта защиты и пожарной охраны, или на специальные выносные устройства оповещения (далее – дублирование сигналов) осуществляется в объектах защиты автоматически в соответствии с требованиями, установленными статьей 83 Технического регламента.

4. Целью дублирования сигналов является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие

на объектах защиты, и минимизации материального ущерба, вреда жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

5. Дублирование сигналов осуществляется с использованием совместимого оборудования, установленного непосредственно на объекте защиты и в подразделении пожарной охраны соответствующего вида, предусмотренного частью 1 статьи 4 Федерального закона 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

6. Дублирование сигналов осуществляется:

1) в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к сертифицированному оборудованию;

2) по электросвязи, предоставляемой юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги связи на основании соответствующей лицензии, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

3) с использованием сертифицированного оборудования, монтаж, техническое обслуживание и ремонт которого проводятся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на данный вид деятельности в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

7. Исправность оборудования, предназначенного для дублирования сигналов, его своевременное обслуживание и ремонт обеспечивает руководитель объекта защиты.
