



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Закрытого акционерного общества «Нижевартовскстройдеталь», г. Нижневартовск

г. Ханты-Мансийск
8 октября 2018 года

№ 19 – нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 6.2.3, 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года № 164, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Закрытого акционерного общества «Нижевартовскстройдеталь», г. Нижневартовск на 2019 год согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Закрытого акционерного общества «Нижевартовскстройдеталь», г. Нижневартовск на регулируемый период 2019-2023 годов согласно приложению 2.

Директор Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа



Е.В. Ковальчук

Приложение 1
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 8 октября 2018 года № 19 – нп

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям Закрытого акционерного общества
«Нижневартовскстройдеталь», г. Нижневартовск на 2019 год

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год		
		Потери и затраты теплоносителя: вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч
1.	Закрытое акционерное общество «Нижневартовскстройдеталь», 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 36, строение 16	Теплоноситель – вода		
		2 315,1	1 114,4	-

Приложение 2
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 8 октября 2018 года № 19 – нп

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии Закрытого акционерного общества
«Нижневартовскстройдеталь», г. Нижневартовск на регулируемый период
2019-2023 годов

№ п/п	Организация	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на регулируемый период 2019-2023 годов	
		Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
1.	Закрытое акционерное общество «Нижневартовскстройдеталь», 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 36, строение 16	от источников тепловой энергии на газовом топливе (природный газ)	
		-	155,21*

*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии.