



Аппарат Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов
Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
За № 4050 от « 30 » 11 2018 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии
Общества с ограниченной ответственностью «Междуреченские
коммунальные системы», пгт. Междуреченский
Кондинского района**

г. Ханты-Мансийск
от 23 ноября 2018 года

№ 25 – нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года № 164, **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы», пгт. Междуреченский Кондинского района на 2019 - 2023 годы согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. директора Департамента
жилищно-коммунального комплекса
и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



С.А. Эрнст

Приложение
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 23 ноября 2018 года № 25 – нп

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии Общества с ограниченной
ответственностью «Междуреченские коммунальные системы»,
пгт. Междуреченский Кондинского района на 2019-2023 годы

№ п/п	Организация	год	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии	
			Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
1.	Общества с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы», 628200, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, д. 109			
1.1.	сп. Леуши	2019-2023	от источников тепловой энергии на твердом топливе (уголь)	
			-	181,52*
1.2.	гп. Луговой	2019-2023	от источников тепловой энергии на жидком топливе (нефть)	
			-	197,14*
1.3.	гп. Куминский	2019	от источников тепловой энергии на твердом топливе (уголь)	
			-	182,77*
		2020-2021		
			-	182,75*

*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии.