



Аппарат Губернатора  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
Управление государственной регистрации  
нормативных правовых актов  
Внесен в государственный реестр нормативных  
правовых актов исполнительных органов  
государственной власти  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
За № 4561 от « 26 » 08 20 19 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении нормативов запасов топлива на  
источниках тепловой энергии теплоснабжающих предприятий  
на 2020 год**

г. Ханты-Мансийск  
от 16 августа 2019 года

№ 11 – нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 6.2.5 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждённого постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года № 164,  
**п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии теплоснабжающих предприятий на 2020 год согласно приложению.

Директор Департамента  
жилищно-коммунального комплекса  
и энергетики Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



И.А. Ким

Приложение  
к приказу Департамента  
жилищно-коммунального комплекса и энергетики  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 16 августа 2019года № 11 – нп

**НОРМАТИВЫ**  
запасов топлива на источниках тепловой энергии теплоснабжающих  
предприятий на 2020 год

№ п/п	Наименование и местонахождение предприятия	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т.	В том числе:	
				неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т.	эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т.
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания», 628484, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 53	нефть	1,435	1,435	-
1.1.	котельная №5 п. Пионерный	нефть	0,230	0,230	-
1.2.	котельная ПМК-177	нефть	0,085	0,085	-
1.3.	котельная КВГМ-50	нефть	1,120	1,120	-
1.4.	котельная ДЕ-25(1)	нефть			
1.5.	котельная ДЕ-25(2)	нефть			
2.	Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Теплоснабжение», 628609, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 21	нефть	7,310	7,205	0,105
2.1.	котельная №1	нефть	1,452	1,452	-
2.2.	котельная №2А	нефть	0,560	0,560	-
2.3.	котельная №3А	нефть	3,053	3,053	-
2.4.	котельная №5	нефть	1,860	1,860	-
2.5.	котельная №8	нефть	0,123	0,123	-
2.6.	котельная №8АБ	нефть	0,157	0,157	-
2.7.	котельная «Рыбзавод»	нефть	0,105	-	0,105