



**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при  
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии  
Акционерного общества «Управление теплоснабжения и инженерных  
сетей» на 2024 - 2028 годы**

г. Ханты-Мансийск  
«22» ноября 2023 г.

№ 48-нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71,  
**п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Акционерного общества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» на 2024 – 2028 годы согласно приложению.

И.о. директора Департамента  
строительства и жилищно-коммунального  
комплекса Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



А.А. Барышев

Приложение  
к приказу Департамента  
строительства и жилищно-коммунального комплекса  
Хапты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 22 ноября 2023 года № 48-нп

### НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии  
источниками тепловой энергии Акционерного общества «Управление  
теплоснабжения и инженерных сетей» на 2024 – 2028 годы

№ п/п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2024 – 2028 годы	
		Электрическая энергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
1.	Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», 628007, Хапты- Мансийский автономный округ – Югра, г. Хапты- Мансийск, ул. Чехова, д. 81	-	159,03*
1.2.	Котельная крышн. ул. Югорская, д. 1	от источников тепловой энергии на природном газе	
		-	153,17*
1.3.	Котельная крышн. ул. Югорская, д. 5	-	163,8*
1.4.	Котельная крышн. ул. Югорская, д. 11	-	154,78*
1.5.	Котельная крышн. ул. Доронина, д. 8	-	158,56*

\*норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую  
энергию от источников тепловой энергии