



Аппарат Губернатора, Правительства  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Управление государственной регистрации  
нормативных правовых актов  
Внесен в государственный реестр нормативных  
правовых актов исполнительных органов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
За № 4180 от «04» 12 20 23 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче  
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов  
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии  
источниками тепловой энергии Общества с ограниченной  
ответственностью «Энергонефть Томск»  
на 2024 - 2028 годы**

г. Ханты-Мансийск  
«30» ноября 2023 г.

№ 57-нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Общества с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск» на 2024 – 2028 годы согласно приложению 1.
2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск» на 2024 – 2028 годы согласно приложению 2.

Директор Департамента  
строительства и жилищно-коммунального  
комплекса Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



М.И. Каров

Приложение 1  
к приказу Департамента  
строительства и жилищно-коммунального комплекса  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 30 ноября 2023 года № 57-нп

### НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  
по тепловым сетям Общества с ограниченной ответственностью  
«Энергонефть Томск» на 2024 - 2028 годы

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2024 - 2028 годы		
		Потери и затраты теплоносителя: вода (м <sup>3</sup> )	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск», 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 95	Теплоноситель – вода		
		5031,080	4,814	-
1.1.	котельная «Окуневская база» ЦТВС-1	154,721	0,284	-
1.2.	котельная «Западно-Полуденное м/р» ЦТВС-1	122,077	0,318	-
1.3.	котельная «в/п Вах» ЦТВС-2	3854,176	2,890	-
1.4.	котельная «Северное м/р» ЦТВС-2	9,711	0,016	-
1.5.	котельная «ЦПС п. Вах ЦТВС-2»	796,295	1,173	-
1.6.	котельная «Северо-Вахское м/р» ЦТВС-2	94,100	0,133	-

Приложение 2  
к приказу Департамента  
строительства и жилищно-коммунального комплекса  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 30 ноября 2023 года № 57-нп

### Н О Р М А Т И В Ы

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии  
источниками тепловой энергии Общества с ограниченной  
ответственностью «Энергонефть Томск» на 2024 - 2028 годы

№ п/п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2024 - 2028 годы	
		Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск», 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 95	-	168,97*
1.1.	котельная «Окуневская база» ЦТВС-1	-	176,18*
1.2.	котельная «Западно- Полуденное м/р» ЦТВС-1	-	162,40*
1.3.	котельная «в/п Вах» ЦТВС-2	-	156,36*
1.4.	котельная «Северное м/р» ЦТВС-2	-	195,22*
1.5.	котельная «ЦПС п. Вах ЦТВС-2»	-	192,89*
1.6.	котельная «Северо- Вахское м/р» ЦТВС-2	-	194,19*

\*норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии