



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

04 августа 2018 г.

№ 3089

г. Салехард

Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 04 августа 2018 г.
Регистрационный № 218

**Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны (ЗСО)
источника питьевого водоснабжения водозаборного участка
ООО «Торговый дом «ВОСТОЧНЫЙ», расположенного на территории
панели IX-В, Юго-Восточного промузла г. Ноябрьска, Ямало-Ненецкого
автономного округа**

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 3 статьи 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», положением о департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П, **п р и к а з ы в а ю:**


1. Установить:

1.1. Границы зоны санитарной охраны (ЗСО) источника питьевого водоснабжения водозаборного участка ООО «Торговый дом «ВОСТОЧНЫЙ», расположенного на территории панели IX-В, Юго-Восточного промузла г. Ноябрьска, Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Режим зоны санитарной охраны (ЗСО) источника питьевого водоснабжения водозаборного участка ООО «Торговый дом «ВОСТОЧНЫЙ», расположенного на территории панели IX-В, Юго-Восточного промузла г. Ноябрьска, Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления водных ресурсов департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

И.о. директора департамента

 А.Д. Гаврилюк

Приложение № 1

к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
от 07 августа 2018 года № 3089

**ГРАНИЦЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО)
источника питьевого водоснабжения водозаборного участка
ООО «Торговый дом «ВОСТОЧНЫЙ», расположенного на территории
панели IX-B, Юго-Восточного промузла г. Ноябрьска, Ямало-Ненецкого
автономного округа**

1. Границы первого и второго поясов зон санитарной охраны (далее - ЗСО):
- радиусом 30 м вокруг каждой скважины.
2. Границы третьего пояса ЗСО:
- радиусом 225 м от условного центра водозабора.

Приложение № 2

к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

от 07 августа 2018 года № 3089

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО) источника питьевого водоснабжения водозаборного участка ООО «Торговый дом «ВОСТОЧНЫЙ», расположенного на территории панели IX-В, Юго-Восточного промузла г. Ноябрьска, Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО.

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу ЗСО.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

3.1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Лист результатов согласования проекта ОРД 2018 № 289 от 04.08.18,

Вид документа *Приказ ДПРР по основной деятельности*
 Заголовок *Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны (ЗСО) источника питьевого водоснабжения водозаборного участка ООО «Торговый дом «ВОСТОЧНЫЙ», расположенного на территории панели IX-B, Юго-Восточного промузла г. Ноябрьска, Ямало-Ненецкого автономного округа*
 Подпись *Гаврилюк А.Д., Первый заместитель директора департамента, Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа*
 Исполнитель *Ярикова М.В., Главный специалист, Отдел регулирования водопользования*
 Дата начала процесса *06.08.2018, 11:03*
 Дата окончания процесса

Подразделение автора визы	Автор визы	
Этап согласования	Результат согласования	Дата, время
<i>Правовой отдел</i>	<i>Головичер А.Н.</i>	
1	<i>Согласен</i>	<i>06.08.2018, 11:41</i>
Комментарий:		
2	<i>Согласен</i>	<i>06.08.2018, 17:50</i>
Комментарий:		

Сведения об этапах согласования

1 этап:

Инициатор: **Ярикова М.В., Главный специалист, Отдел регулирования водопользования**
 Дата начала этапа согласования: **06.08.2018, 11:03**
 Дата завершения этапа согласования: **06.08.2018, 17:44**
 Итог согласования: **Процесс согласования прекращен**
 Комментарий инициатора:

2 этап:

Инициатор: **Ярикова М.В., Главный специалист, Отдел регулирования водопользования**
 Дата начала этапа согласования: **06.08.2018, 17:46**
 Дата завершения этапа согласования:
 Итог согласования: **Процесс согласования продолжается**
 Комментарий инициатора:

Верно Яриков М.В. Ярикова 06.08.2018
Судит Оуа О О 06.08.2018