



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

**ПРИКАЗ**

г. Салехард

Проведена государственная регистрация нормативных правовых актов  
Ямало-Ненецкого автономного округа 31 января 2023 г.  
Регистрационный № 29

**Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории  
Ямало-Ненецкого автономного округа**

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», подпунктом 1.2.6 пункта 1.2 раздела II Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить:

1.1. границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборов ДНС-1, ДНС-2, ЦПС Вынгапуровского месторождения согласно приложению № 1;

1.2. ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборов ДНС-1, ДНС-2, ЦПС Вынгапуровского месторождения согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу приказ департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 мая 2016 года № 561 «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения водозабора пресных подземных вод ДНС-2 Вынгапуровского месторождения».

И.о. директора департамента

А.Д. Гаврилюк

Приложение № 1  
к приказу департамента природных  
ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого  
автономного округа  
от 31 декабря 2023 года № 100/2023

**Границы зон санитарной охраны источников питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборов ДНС-1,  
ДНС-2, ЦПС Вынгапуровского месторождения**

1. Границы поясов зон санитарной охраны (далее - ЗСО) подземных источников водоснабжения:
  - 1.1. ЦПС Вынгапуровского месторождения:
    - 1.1.1. Водозабор ДНС-1:
      - 1.1.1.1. первый пояс ЗСО:
        - 1.1.1.1.1. от скважины № 1 - 30\*30\*21\*30 м (С\*В\*Ю\*З);
        - 1.1.1.1.2. от скважины № 2 - 30\*29\*26\*30 м (С\*В\*Ю\*З);
        - 1.1.1.1.3. от скважины № 3 - 9\*26\*30\*30 м (С\*В\*Ю\*З);
      - 1.1.1.2. второй пояс ЗСО - радиусом 40 м от каждой скважины;
      - 1.1.1.3. третий пояс ЗСО - радиусом 282 м от условного центра водозабора.
    - 1.1.2. Водозабор ДНС-2:
      - 1.1.2.1. первый пояс ЗСО:
        - 1.1.2.1.1. от скважины № 1 - 14\*21\*30\*30 м (СВ\*ЮВ\*ЮЗ\*СЗ);
        - 1.1.2.1.2. от скважины № 2 - 15\*28\*30\*30 м (СВ\*ЮВ\*ЮЗ\*СЗ);
        - 1.1.2.1.3. от скважины № 3 - 30\*12\*17\*17 м (СВ\*ЮВ\*ЮЗ\*СЗ);
      - 1.1.2.2. второй пояс ЗСО - радиусом 59 м от каждой скважины;
      - 1.1.2.3. третий пояс ЗСО - радиусом 414 м от условного центра водозабора.
    - 1.1.3. Водозабор ЦПС:
      - 1.1.3.1. первый пояс ЗСО - радиусом 30 м от каждой скважины;
      - 1.1.3.2. второй пояс ЗСО - радиусом 66 м от каждой скважины;
      - 1.1.3.3. третий пояс ЗСО - радиусом 469 м от условного центра водозабора.
  2. Граница ЗСО водопроводных сооружений водозабора ЦПС Вынгапуровского месторождения:
    - 2.1. первый пояс ЗСО для станции водоподготовки - 10 м;
  3. Ширину санитарно-защитной полосы для водоводов рекомендуется установить равной 10 м.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборов ДНС-1, ДНС-2, ЦПС Вынгапуровского месторождения**

1. Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны (далее - ЗСО):

1.1. территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

1.2. не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

1.3. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

1.4. водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

1.5. все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2.2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

2.3. запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

2.4. запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

2.5. своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

### 3. Мероприятия по второму поясу ЗСО.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

#### 3.1. не допускается:

3.1.1. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3.1.2. применение удобрений и ядохимикатов;

3.1.3. рубка леса главного пользования и реконструкции;

3.2. выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).