



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 октября 2019 г. № 82-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для
ООО ПК «Энергия Севера» на территории муниципального
образования «Лисестровское» муниципального образования
«Приморский муниципальный район» на 2019-2022 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО ПК «Энергия Севера» на территории муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2019-2022 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 7 октября 2019 г. № 82-пн

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО ПК «Энергия Севера» на территории муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2019-2022 годы

Расположение котельных	вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. / Гкал			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Котельная, расположенная на территории дер. Исакогорка	дрова	313,9	313,9	313,9	313,9
Котельная, расположенная на территории пос. Ширшинский		252,1	252,1	252,1	252,1
Средневзвешенный по дер.Исакогорка и пос. Ширшинский		273,8	273,8	273,8	273,8