



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11 сентября 2020 г. № 80-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источнике тепловой энергии, эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Вектор» на территории сельского поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области, на 2020 год**


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источнике тепловой энергии, эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Вектор» на территории сельского поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области, на 2020 год.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 12 ноября 2019 г. № 121-пн «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии АО «Архангельская областная энергетическая компания», расположенных на территории муниципального образования «Няндомский муниципальный район», на 2020 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением министерства  
 топливно-энергетического комплекса  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Архангельской области  
 от 11 сентября 2020 г. № 80-пн

**НОРМАТИВЫ**  
 запасов топлива на источнике тепловой энергии,  
 эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью  
 «Вектор» на территории сельского поселения «Шалакушское»  
 Няндомского муниципального района Архангельской области,  
 на 2020 год

Расположение котельной, расположение организации	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн	в том числе	
			Нормативный эксплуатаци- онный запас топлива (НЭЗТ), тонн	Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн
Котельная, расположенная по адресу: ул. Комсомольская, д.ба, п. Шалакуша, Няндомский район, Архангельская область, эксплуатируемая ООО «Вектор», расположенным по адресу: ул. 60 лет Октября, д. 11, оф. 4, г. Няндомы, Няндомский район, Архангельская область, 164207	дизельное топливо	93,2	79,9	13,3