




МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

28.06.2018



№ 261

**Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности**

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»<sup>1</sup>, пунктом 30 положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»<sup>2</sup>, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»<sup>3</sup>, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые формы проверочных листов (списки контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора:

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; N 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 11, ст. 1092, 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243, 4256; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 53, 64, 72, 85; № 14, ст. 2022; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339, 4362, 4372, 4389; № 45, ст. 6207; № 48, ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495; № 18, ст. 2503; № 27, ст. 4160, 4164, 4187, 4210, 4194, 4287; № 50, ст. 6975; № 9, ст. 1276; № 18, ст. 2673; № 31, ст. 4742; № 45, ст. 6582; № 49, ст. 7304.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1964; 2015, № 44, ст. 6138; 2016, № 35, ст. 5326; № 39, ст. 5669; 2017, № 2, ст. 364; № 28, ст. 4149.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 9, ст. 1359.

115720

для зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирных), больниц, спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) в соответствии с приложением № 1;

для зданий гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2) в соответствии с приложением № 2;

для многоквартирных жилых домов (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) в соответствии с приложением № 3;

для зданий театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (класс функциональной пожарной опасности Ф2.1, Ф2.3) в соответствии с приложением № 4;

для зданий музеев, выставок, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях (класс функциональной пожарной опасности Ф2.2 и Ф2.4) в соответствии с приложением № 5;

для зданий организаций торговли (класс функциональной пожарной опасности Ф3.1) в соответствии с приложением № 6;

для зданий организации общественного питания (класс функциональной пожарной опасности Ф3.2) в соответствии с приложением № 7;

для зданий вокзалов (класс функциональной пожарной опасности Ф3.3) в соответствии с приложением № 8;

для зданий поликлиник и амбулаторий (класс функциональной пожарной опасности Ф3.4) в соответствии с приложением № 9;

для зданий организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (класс функциональной пожарной опасности Ф3.5) в соответствии с приложением № 10;

для зданий физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-тренировочных учреждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых помещений, бань (класс функциональной пожарной опасности Ф3.6) в соответствии с приложением № 11;

для зданий объектов религиозного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф3.7) в соответствии с приложением № 12;

для зданий общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) в соответствии с приложением № 13;

для зданий образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования (класс функциональной пожарной опасности Ф4.2) в соответствии с приложением № 14;

для зданий органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций,

научных организаций, банков, контор, офисов (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3) в соответствии с приложением № 15;

для производственных зданий (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) в соответствии с приложением № 16;

для складских зданий, сооружений, стоянок для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилищ, архивов, складских помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) в соответствии с приложением № 17;

для зданий сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.3) в соответствии с приложением № 18;

для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений в соответствии с приложением № 19.

2. Управлению организации информирования населения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приказ МЧС России от 11.09.2017 № 376 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах, в зданиях организаций торговли и организаций общественного питания»<sup>1</sup> признать утратившим силу.

Министр



Е.Н. Зиничев

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания дошкольной образовательной организации, специализированного дома престарелых и инвалидов (неквартирного), больницы, спального корпуса образовательной организации с наличием интерната и детской организации (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР)	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованим, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	
4.	Предусмотрено ли проверяемым лицом оснащение объекта при наличии круглосуточного пребывания людей автономными резервными источниками электроснабжения систем противопожарной защиты?	часть 1 статьи 82 Технического регламента	
5.	Обеспечены (оснащены) ли проверяемым лицом объекты с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения?	часть 12 статьи 84 Технического регламента	
6.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункт 2, 460 ППР	
7.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
7.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
7.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
7.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
7.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
7.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
7.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной останке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятий (подразделений)?	Подпункт «к» пункта 461 ППР	
7.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
8.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
9.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
10.1.	на чердаках?		
10.2.	в подвалах?		
10.3.	на цокольных этажах?		
10.4.	под свайными пространством зданий?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
11.1.	на чердаках?		
11.2.	на технических этажах?		
11.3.	в вентиляционных камерах?		
11.4.	в других технических помещениях?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
13.1.	кладовых?		
13.2.	киосков?		
13.3.	ларьков?		
13.4.	других подобных помещений?		
14.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
15.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
16.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
16.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
16.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
17.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
19.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые проверяемым лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
19.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
19.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
20.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
21.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
22.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
23.	Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
23.1.	систем предотвращения пожара?		
23.2.	систем противопожарной защиты?		
24.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
25.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
26.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
27.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?	Пункт 63 ППР	
28.1.	сроками выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
28.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
30.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
33.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом размещение:	Пункт 11 ППР	
35.1.	детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
35.2.	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
35.3.	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		
36.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
37.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
38.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
38.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
38.2.	телефонной связи?		
38.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
38.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
39.	Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
40.	Организовано ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?	Пункт 13 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
42.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
43.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
44.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
45.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клананов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
46.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
47.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт «д» пункта 136 ППР	
48.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больших (взрослых и (или) детей)?	Пункт 139 ППР	
49.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
50.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
50.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
51.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
51.1	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 1-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха?		
52.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
53.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
54.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке новогодней елки?	Пункт 31 ППР	
55.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей новогодней елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
56.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):	Пункт 31 ППР	
56.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
56.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
56.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
56.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
56.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
57.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	
58.	Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	
59.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт «в» пункта 136(1) ППР	
60.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?	Пункт 138 ППР	
61.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах?	Пункт 138 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
62.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
63.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?	от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
64.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
65.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?		
66.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
67.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
68.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
68.1.	на лестничных клетках?		
68.2.	на цокольных этажах?		
68.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
68.4.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
69.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
70.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
71.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
73.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
74.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
75.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
76.	Запрещена ли проверяемым лицом стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
77.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
77.1	Присоединен ли проверяемым лицом пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
77.2	Соблюдено ли проверяемым лицом требование о размещении пожарного рукава в навесных, встраиваемых или приставных пожарных шкафах?		
77.3	Организована ли проверяемым лицом перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
77.4	Обеспечены ли проверяемым лицом пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
77.5	Обеспечено ли проверяемым лицом открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
78.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
80.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
81.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
82.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
83.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
84.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
85.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале производной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
86.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
87.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
89.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
90.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и № 6 ППР	
91.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
92.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
93.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
95.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов	Подпункт «в» пункта 48 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?		
97.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
98.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
98.1.	огнезадерживающих устройств в воздухопроводах?		
98.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
98.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
99.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
99.1.	порогов?		
99.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
99.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
99.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
100.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
100.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
100.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
100.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
101.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
102.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
103.1.	в проходах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
103.2.	в коридорах?		
103.3.	в тамбурах?		
103.4.	на галереях?		
103.5.	в лифтовых холлах?		
103.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
103.7.	в дверных проемах?		
103.8.	в эвакуационных локах?		
104.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
105.1.	сушилок?		
105.2.	вешалок для одежды?		
105.3.	гардеробов?		
106.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
107.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
108.	Исключены ли проверяемым лицом:		
108.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
108.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
108.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
109.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
110.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
111.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте наличие предусмотренных	Подпункт «д» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
113.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
114.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов)?	Пункт 135 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство и использование в корпусах с палатами для пациентов помещений, не связанных с лечебным процессом (кроме помещений, определенных нормами проектирования)?	Подпункт «а» пункта 136 ППР	
116.	Исключена ли проверяемым лицом установка кроватей в коридорах, холлах и на других путях эвакуации в медицинских учреждениях?	Подпункт «б» пункта 136 ППР	
117.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об обеспечении объектов медицинских организаций, расположенных в сельской местности, приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание?	Пункт 140 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
118.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
119.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
120.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
121.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
121.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
121.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
122.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
122.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
122.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
123.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
124.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
125.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
126.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
127.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
128.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
129.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
129.1.	строительных конструкций?		
129.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
130.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)?	Пункт 21 ППР	
131.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
132.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
133.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
135.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
135.2.	стоянки транспорта?		
135.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
135.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
137.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
138.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
139.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
140.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
141.	Исключен ли проверяемым лицом запуск управляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
142.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
143.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
144.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
145.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
146.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
147.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
147.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
147.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
147.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
148.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие	Подпункт «а» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	котельные и другие теплопроизводящие установки?		
149.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
150.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
151.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
152.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
153.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
154.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
155.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
156.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
157.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
158.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
159.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
161.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в детских учреждениях с дневным пребыванием детей не позднее чем за 1 час до прихода детей?	Пункт 85 ППР	
162.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
163.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
164.	Исключено ли проверяемым лицом устройство топочных отверстий печей в палатах медицинских учреждений?	Подпункт «г» пункта 136(1) ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
165.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
166.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
167.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
168.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
169.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
20\_\_ г.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
20\_\_ г.  
(дата)

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания гостиницы, общежития, спального корпуса санатория и дома отдыха общего типа, кемпинга, мотеля и пансионата (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный \_\_\_\_\_

лист

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	
4.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460-461 ППР	
5.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
5.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
5.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
5.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
5.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работ?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
5.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
5.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования,	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	отключения вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользования средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Пункт 22 ППР	
6.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
8.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:		
8.1.	на чердаках?		
8.2.	в подвалах?		
8.3.	на цокольных этажах?		
8.4.	под свайными пространством зданий?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
9.1.	на чердаках?		
9.2.	на технических этажах?		
9.3.	в вентиляционных камерах?		
9.4.	в других технических помещениях?		
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
13.1.	кладовых?		
13.2.	киосков?		
13.3.	ларьков?		
13.4.	других подобных помещений?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
14.3.	проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?		Пункт 26 ППР
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
17.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
17.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
18.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	способом?		
19.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
20.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
21.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
21.1.	систем предотвращения пожара?		
21.2.	систем противопожарной защиты?		
22.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
23.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
24.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
25.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
26.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
26.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
27.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
28.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений	Пункт 20 ППР	

№ п/п	Наименование прогнвопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?		
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
31.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
35.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
35.2.	телефонной связи?		
35.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
35.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
36.	Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса	Подпункт «о» пункта 23 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
38.	функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
39.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Пункт 25 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
41.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
42.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
43.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
44.	Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
44.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
44.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
45.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
47.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
48.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке новогодней елки?	Пункт 31 ППР	
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей новогодней елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
50.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):	Пункт 31 ППР	
50.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
50.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
50.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
50.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
50.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППР	
52.	Размещены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий?	Пункт 89 ППР	
53.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	Пункт 89 ППР	
54.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?	Пункт 90 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
56.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
57.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучение по программам пожарно-технического минимума?		
58.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?		
59.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
<b>Обозначение мест для курения</b>			
60.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
61.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:		
61.1.	на лестничных клетках?		
61.2.	на цокольных этажах?		
61.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
61.4.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
63.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
64.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
65.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППП	
66.	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППП	
67.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППП	
68.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППП	
69.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППП	
70.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППП	
70.1	Присоединен ли проверяемым лицом пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
70.2	Соблюдено ли проверяемым лицом требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
70.3	Организована ли проверяемым лицом перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
70.4	Обеспечены ли проверяемым лицом пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
70.5	Обеспечено ли проверяемым лицом открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
71.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППП	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППП	
73.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППП	
74.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое	Пункт 475 ППП	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	устройство огнетушителей одноразовой пломбой?		
75.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
76.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
78.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже + 1 °С)?	Пункт 479 ППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
82.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
83.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и № 6 ППР	
84.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
85.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
86.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения	Пункт 60(1) ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Система вентиляции</b>			
водонапорной башни?			
87.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
88.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
89.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
90.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
91.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
91.1.	огнезадерживающих устройств в воздухопроводах?		
91.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
91.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
92.1.	порогов?		
92.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
92.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
92.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
93.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
93.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
93.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
93.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
95.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
96.1.	в проходах?		
96.2.	в коридорах?		
96.3.	в тамбурах?		
96.4.	на галереях?		
96.5.	в лифтовых холлах?		
96.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
96.7.	в дверных проемах?		
96.8.	в эвакуационных люках?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
98.1.	сушилок?		
98.2.	вешалок для одежды?		
98.3.	гардеробов?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
100.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
101.	Исключены ли проверяемым лицом:		
101.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
101.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
101.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
102.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
103.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
104.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
106.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
107.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
108.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
110.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
110.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
110.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
111.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
111.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроуток, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
117.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
118.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
118.1.	строительных конструкций?		
118.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
119.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
120.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
121.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
124.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
124.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
124.2.	стоянки транспорта?		
124.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
124.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
125.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
126.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
127.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также	Пункт 78 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	расположенными в районах с торфяными почвами?		
128.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
129.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
130.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
131.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
	<b>Система отопления</b>		
132.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
133.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
134.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
135.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
136.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
136.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
136.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
136.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	(долговременной) топки?		
137.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
138.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
140.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
141.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
142.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
143.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
144.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
145.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
146.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
147.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
148.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
149.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
150.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
151.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
152.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
153.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
154.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
155.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
156.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

<sup>1</sup>Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup>Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup>Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания многоквартирного жилого дома (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудовани ем, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460-461 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	(подразделения)?		
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проверены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
14.	Проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?	Пункт 24 ППР	
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
17.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
17.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
18.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
19.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов, нахождение их в закрытом положении?	Пункт 53 ППР	
20.	Разработана и утверждена ли проверяемым лицом инструкция, предусматривающая порядок использования организациями лифтов, имеющих	Пункт 54 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	режим работы «транспортирование пожарных подразделений»?		
21.	Обеспечены ли проверяемым лицом незадымляемость лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них, а также поддержание в исправном состоянии связи с помещением пожарного поста и знаков пожарной безопасности, указывающих направление к такой зоне?	Пункт 54 ППР	
22.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
23.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
23.1.	систем предотвращения пожара?		
23.2.	систем противопожарной защиты?		
24.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
25.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
26.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
27.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для samozакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения: регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?	Пункт 63 ППР	
28.1.			
28.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
29.	Соблюдено ли требование о запрете хранения баллонов с горючими газами на путях эвакуации:	Пункт 91 ППР	
29.1.	на лестничных клетках?		
29.2.	на цокольных этажах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
29.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
29.4.	на балконах и лоджиях?		
30.	Обеспечено ли запираение на замок пристройки и шкафов для газовых баллонов?	Пункт 93 ППР	
31.	Обеспечено ли устройство жалюзи для проветривания?	Пункт 93 ППР	
32.	Обеспечено ли наличие предупреждающих надписей «Огнеопасно. Газ»?	Пункт 93 ППР	
33.	Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
34.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
35.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
36.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучение по программам пожарно-технического минимума?		
37.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
38.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
39.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
40.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
40.1.	на лестничных клетках?		
40.2.	на цокольных этажах?		
40.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
41.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
42.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
43.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
44.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
45.	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
46.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
47.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
48.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
50.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
51.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
51.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
51.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
51.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
52.1.	порогов?		
52.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
52.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
52.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
53.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
53.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
53.2.	у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях?		
53.3.	в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы?		
54.	Соблюдено ли требование о запрете:		
54.1.	демонтажа межбалконных лестниц на объекте защиты?		
54.2.	заваривания люков на балконах и лоджиях квартир на объекте защиты?		
55.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
56.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
57.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
57.1.	в проходах?		
57.2.	в коридорах?		
57.3.	в тамбурах?		
57.4.	на галереях?		
57.5.	в лифтовых холлах?		
57.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
57.7.	в дверных проемах?		
57.8.	в эвакуационных люках?		
58.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных	Подпункт «б» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	выходов?		
59.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
59.1.	сушилок?		
59.2.	вешалок для одежды?		
59.3.	гардеробов?		
60.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
61.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
62.	Исключены ли проверяемым лицом:		
62.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
62.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
62.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
63.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
65.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
66.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
67.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
67.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
67.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
68.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
68.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
68.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
69.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
70.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
71.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
72.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
73.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
74.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
74.1.	строительных конструкций?		
74.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
75.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
76.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
77.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
79.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарной спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
80.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
80.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
80.2.	стоянки транспорта?		
80.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
80.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
82.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
83.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничеством (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
84.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования	Пункт 79 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?		
85.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
86.	Исключен ли проверяемым лицом запуск управляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
87.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
88.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
89.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
90.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
91.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
92.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
92.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
92.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
92.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
93.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
94.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
95.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
97.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
101.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
102.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
103.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	

<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(дата)

20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

20\_\_ г.

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания театра, кинотеатра, концертного зала, клуба, цирка, спортивного сооружения с трибунами, библиотеки и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (классы функциональной пожарной опасности Ф2.1, Ф2.3), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее - ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудовани ем, работа которого направлена на обеспечение безопасности эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
4.7.	(подразделения)? допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом организация производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатации в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
13.1.	кладовых?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
13.2.	киосков?		
13.3.	ларьков?		
13.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключено ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	эвакуационные выходы?		
19.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на размещение: детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3? более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3? детей на этаже с одним эвакуационным выходом?	Пункт 11 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
36.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степеней огнестойкости, расположенных выше 1-го	Пункт 25 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	этажа?		
39.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
40.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другое):	Пункт 30 ППР	
40.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
40.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
41.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха – выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
42.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминаций, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
44.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
46.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
46.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
46.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
46.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
46.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
46.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
47.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение лизовых прожекторов, прожекторов и софитов на безопасном расстоянии от горячих конструкций и материалов, указанном в технических условиях эксплуатации изделия?	Пункт 44 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом использование светофильтров для прожекторов и софитов из негорючих материалов?	Пункт 44 ППР	
49.	Разработан ли проверяемым лицом план эвакуации животных из цирка в случае пожара?	Пункт 106 ППР	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом крепление стульев и кресел в зрительных залах к полу и между собой?	Пункт 107 ППР	
51.	Выполнена ли проверяемым лицом обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и другое), горячих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия?	Пункт 108 ППР	
52.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в пределах сценической коробки зрелищных учреждений одновременно декорации и сценическое оборудование более чем для двух спектаклей?	Пункт 109 ППР	
53.	Исключено ли проверяемым лицом хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами?	Пункт 109 ППР	
54.	Обеспечен ли проверяемым лицом при оформлении постановок свободный круговой проход шириной не менее 1 метра вокруг планшета сцены?	Пункт 110 ППР	
55.	Обеспечен ли проверяемым лицом по окончании спектакля разбор и уборка со сцены всех декораций и бутафорий в складские помещения?	Пункт 110 ППР	
56.	Исключено ли проверяемым лицом применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники	Пункт 111 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов?		
57.	Нанесена ли проверяемым лицом на планшет сцены красная линия, указывающая границу спуска противопожарного занавеса?	Пункт 112 ППР	
58.	Не выступают ли декорации и другие предметы оформления сцены за красную линию?	Пункт 112 ППР	
59.	Опускается ли противопожарный занавес по окончании спектакля (репетиции)?	Пункт 113 ППР	
60.	Предусмотрено ли проверяемым лицом плотное примыкание противопожарного занавеса к планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной подушки)?	Пункт 113 ППР	
61.	Проведены ли проверяемым лицом работы по утеплению на зимний период клапанов дымовых люков?	Пункт 114 ППР	
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение проверок клапанов дымовых люков на работоспособность не реже 1 раза в 10 дней?	Пункт 114 ППР	
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом оснащение объектов для проведения спортивных, культурно-просветительных, зрелищных и других массовых мероприятий огнетушителями и покрывалами для изоляции очага возгорания в целях тушения фальшфейеров?	Пункты 111,114.1 и Приложение №1 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
64.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
65.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
66.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
67.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
68.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Обозначение мест для курения</b>			
69.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
70.1.	на лестничных клетках?		
70.2.	на цокольных этажах?		
70.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
70.4.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
71.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
72.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
73.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
74.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
75.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
76.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
77.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
78.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышах колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
79.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов	Пункт 57 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?		
79.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
79.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
79.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
79.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
79.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
80.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
82.	Имеет ли каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, паспорт завода-изготовителя и порядковый номер?	Пункт 475 ППР	
83.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
84.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
85.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
86.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
87.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале производной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
89.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
90.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
91.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
92.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и № 6 ППР	
93.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
94.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
95.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
97.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
99.	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
100.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
100.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
100.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
100.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
101.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
101.1.	порогов?		
101.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
101.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
101.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
102.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
102.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
102.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
104.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
105.1.	в проходах?		
105.2.	в коридорах?		
105.3.	в тамбурах?		
105.4.	на галереях?		
105.5.	в лифтовых холлах?		
105.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
105.7.	в дверных проемах?		
105.8.	в эвакуационных люках?		
106.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных	Подпункт «б» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	выходов?		
107.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
107.1.	сушилок?		
107.2.	вешалок для одежды?		
107.3.	гардеробов?		
108.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
110.	Исключены ли проверяемым лицом:		
110.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
110.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
110.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
111.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
112.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
113.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
115.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
116.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
117.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
119.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
119.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
119.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
120.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
120.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
120.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
122.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
124.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
125.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по	Подпункт «з» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
126.	<p>своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?</p> <p>Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?</p>	Пункт 40 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
127.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
127.1.	строительных конструкций?		
127.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
128.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)?	Пункт 21 ППР	
129.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
130.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
131.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
132.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
133.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
133.2.	стоянки транспорта?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
133.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
133.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
134.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
135.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
136.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
137.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
138.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
139.	Исключен ли проверяемым лицом запуск управляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
140.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
141.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
142.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
143.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из	Пункт 81 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?		
144.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
145.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
145.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
145.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
145.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
146.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
147.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
148.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
149.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
150.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
151.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
152.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
153.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых	Подпункт «е» пункта 84 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?		
154.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
155.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
156.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
157.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
158.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгораемых из топок?	Пункт 85 ППР	
159.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
160.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
161.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
162.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
163.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) - не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
164.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

<sup>1</sup>Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup>Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup>Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
20\_\_ г.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
20\_\_ г.  
(дата)

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания музея, выставки, танцевального зала и другого подобного учреждения в закрытых помещениях (классы функциональной пожарной опасности Ф2.2 и Ф2.4), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее - ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
1.15.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
2.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
3.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
3.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
3.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
3.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
3.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
3.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
3.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия (подразделения)?	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
3.7.	допустимое (пределное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
4.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негерметичными материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
5.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
6.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
6.1.	на чердаках?		
6.2.	в подвалах?		
6.3.	на цокольных этажах?		
6.4.	под свайными пространством зданий?		
7.	Исключено ли проверяемым лицом организация производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	на технических этажах?		
7.3.	в вентиляционных камерах?		
7.4.	в других технических помещениях?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
9.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
9.1.	кладовых?		
9.2.	киосков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
9.3.	ларьков?		
9.4.	других подобных помещений?		
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
12.	Обеспечивается ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
12.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
12.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
12.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
13.	Обеспечивается ли проверяемым лицом очистка от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
14.	Обеспечивается ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
15.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
15.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
15.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
16.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
17.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
18.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение требования о хранении на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
19.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение требования о содержании в исправном состоянии систем и установок противопожарной защиты, в том числе: систем предотвращения пожара?	Пункт 61 ППР	
19.1.	систем предотвращения пожара?		
19.2.	систем противопожарной защиты?		
20.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
21.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
22.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
23.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
24.	Обеспечивается ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
24.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
24.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
26.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
27.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
28.	Обеспечивается ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
29.	Назначено ли проверяемым лицом, ответственное лицо за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
30.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
31.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
32.	Обеспечивается ли проверяемым лицом проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
33.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
34.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
35.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение требования о запрете на одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
37.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?		
38.	Обеспечивается ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
38.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
38.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
39.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха – выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
40.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
41.	Обеспечивается ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
42.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
44.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
44.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
44.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
44.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
45.	Обеспечивается ли проверяемым лицом размещение линзовых прожекторов, прожекторов и софитов на безопасном расстоянии от горючих конструкций и	Пункт 44 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	материалов, указанном в технических условиях эксплуатации изделия?		
46.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие светофильтров для прожекторов и софитов из негорючих материалов?	Пункт 44 ППР	
47.	Разработан ли проверяемым лицом план эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, картинной галереи в случае пожара?	Пункт 106 ППР	
48.	Обеспечивается ли проверяемым лицом крепление стульев и кресел в зрительных залах к полу и между собой?	Пункт 107 ППР	
49.	Исключено ли проверяемым лицом применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов?	Пункт 111 ППР	
50.	Проведены ли проверяемым лицом работы по утеплению на зимний период клапанов дымовых люков?	Пункт 114 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение проверок клапанов дымовых люков на работоспособность не реже 1 раза в 10 дней?	Пункт 114 ППР	
52.	Обеспечивается ли проверяемым лицом оснащение объектов для проведения спортивных, культурно-просветительных, зрелищных и других массовых мероприятий огнетушителями и покрывалами для изоляции очага возгорания в целях тушения фальшфейеров?	Пункты 111, 114(1) и Приложение №1 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
53.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
54.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
56.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
57.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
58.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
59.	Обеспечивается ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
59.1.	на лестничных клетках?		
59.2.	на цокольных этажах?		
59.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
61.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
62.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
64.	Обеспечивается ли проверяемым лицом утепление и очистка от снега и льда в зимнее время пожарных гидрантов (резервуаров)?	Пункт 55 ППР	
65.	Обеспечивается ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
66.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
67.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
68.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов	Пункт 57 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?		
68.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
68.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
68.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
68.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
68.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
69.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
71.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
72.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
73.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
74.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
75.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
76.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
80.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
81.	Организовано ли проверяемым лицом выполнение требований о соответствии количеству пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и № 6 ППР	
82.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
83.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
84.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
86.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
87.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
88.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
89.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
89.1.	огнезадерживающих устройств в воздухопроводах?		
89.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
89.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
90.	Обеспечивается ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
90.1.	порогов?		
90.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
90.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
90.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
91.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
91.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
91.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
91.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
92.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
93.	Обеспечивается ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
94.1.	в проходах?		
94.2.	в коридорах?		
94.3.	в тамбурах?		
94.4.	на галереях?		
94.5.	в лифтовых холлах?		
94.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
94.7.	в дверных проемах?		
94.8.	в эвакуационных люках?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
95.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
96.1.	сушилок?		
96.2.	вешалок для одежды?		
96.3.	гардеробов?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
99.	Исключены ли проверяемым лицом:		
99.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
99.2.	закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
99.3.	заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрагум?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
100.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
101.	Обеспечивается ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
102.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие предусмотренных проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
104.	Обеспечивается ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Электротехническая продукция</b>			
105.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
106.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
108.	Исключено ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
108.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
108.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
109.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
109.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
109.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
110.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроуголов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
111.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
112.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
113.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной	Подпункт «з» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
115.	<p>электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?</p> <p>Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?</p>	Пункт 40 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
116.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
116.1.	строительных конструкций?		
116.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
117.	Проводиться ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
118.	Проводиться ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
119.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
120.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
122.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
122.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
122.2.	стоянки транспорта?		
122.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
122.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
123.	Обеспечивается ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
124.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
125.	Обеспечивается ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
126.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
127.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
128.	Исключено ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
129.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
130.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
131.	Обеспечивается ли проверяемым лицом обеспечение эксплуатируемых печей и других отопительных приборов противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
132.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие	Пункт 81 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?		
133.	Исключено ли проверяемым лицом наличие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
134.	Обеспечивается ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
134.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
134.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
134.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
135.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
136.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
137.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
138.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
140.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
141.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
142.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
143.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей при установке в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления?	Пункт 86 ППР	
144.	Обеспечивается ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
145.	Обеспечивается ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
146.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
147.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
148.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
149.	Обеспечивается ли проверяемым лицом установка (размещение) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
150.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
151.	Обеспечивается ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
152.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

20\_\_ г.

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания организации торговли (класс функциональной пожарной опасности Ф3.1), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды?	Подпункт «е» пункта 461 ППР	
4.7.	допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?	Подпункт «ж» пункта 461 ППР	
4.8.	порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды?	Подпункт «з» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
4.9.	предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?	Подпункт «и» пункта 461 ППР	
4.10.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт «к» пункта 461 ППР	
4.11.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространствам зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентилиционных камерах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрытию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для samozакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ГППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ГППР	
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ГППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ГППР	
32.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ГППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ГППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ГППР	
34.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
34.2.	телефонной связи?		
34.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
34.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
35.	Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ГППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и	Подпункт «о» пункта 23 ГППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?		
37.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
39.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
40.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
41.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
42.	Организовано ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей круглосуточное дежурство обслуживающего персонала?	Пункт 8 ППР	
43.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
43.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
43.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
44.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха – выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	оснований?		
47.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
49.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
49.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
49.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
49.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
49.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
	<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>		
50.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
51.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
52.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
53.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
54.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
	<b>Обозначение мест для курения</b>		
55.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения	Пункт 14 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	табака, знаками «Место для курения»?		
56.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
56.1.	на лестничных клетках?		
56.2.	на цокольных этажах?		
56.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
56.4.	на территории объекта?		
	<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>		
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
58.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
59.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
61.	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
62.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
63.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
64.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
65.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
65.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
65.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных		



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	или приставных пожарных шкафах?		
65.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
65.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
65.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
66.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
67.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
68.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
69.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
70.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
71.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
72.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
73.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
74.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
75.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
76.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
77.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие	Пункт 481 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Система вентиляции</b>			
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
79.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
80.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
81.	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
82.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
82.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
82.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
82.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
83.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
83.1.	порогов?		
83.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
83.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
83.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
83.5.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
83.6.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
83.7.	у дверей эвакуационных выходов?		
83.8.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
84.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
85.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
86.1.	в проходах?		
86.2.	в коридорах?		
86.3.	в тамбурах?		
86.4.	на галереях?		
86.5.	в лифтовых холлах?		
86.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
86.7.	в дверных проемах?		
86.8.	в эвакуационных люках?		
87.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
88.1.	сушилок?		
88.2.	вешалок для одежды?		
88.3.	гардеробов?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
90.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
91.	Исключены ли проверяемым лицом:		
91.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
91.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
91.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
93.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
95.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
97.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
100.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
100.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
100.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
101.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
101.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
101.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
108.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
108.1.	строительных конструкций?		
108.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
109.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
110.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
112.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
114.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
114.2.	стоянки транспорта?		
114.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
114.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
115.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
116.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
117.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования	Пункт 79 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?		
119.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
120.	Исключен ли проверяемым лицом запуск управляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
122.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
123.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
124.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
125.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
126.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
126.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
126.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
126.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
127.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
128.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также	Подпункт «в» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	вентилей около топки и около емкости с топливом?		
129.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
131.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
135.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
137.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
138.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
140.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
141.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	



<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

---



---

(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

---



---

(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания организации общественного питания (класс функциональной пожарной опасности Ф3.2), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средств пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	(подразделения)?		
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1	на чердаках?		
8.2	на технических этажах?		
8.3	в вентиляционных камерах?		
8.4	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1	кладовых?		
10.2	киосков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
10.3	ларьков?		
10.4	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?		
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?		
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?		
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
34.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
34.2.	телефонной связи?		
34.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
34.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
35.	Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
37.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
39.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?		
40.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
41.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
42.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
43.	Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
43.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
43.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
44.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха – выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
47.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
49.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
49.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
49.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
49.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
49.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
50.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
51.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?	Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
52.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
53.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?		
54.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
55.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
56.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
56.1.	на лестничных клетках?		
56.2.	на цокольных этажах?		
56.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
56.4.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
58.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
59.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
61.	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
62.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
63.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
64.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
65.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
65.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
65.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
65.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
65.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
65.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
66.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами	Пункт 58 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?		
67.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
68.	Имеет ли каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, паспорт завода-изготовителя и порядковый номер?	Пункт 475 ППР	
69.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
70.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
71.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
73.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
74.	Хранятся ли проверяемым лицом огнетушители с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже + 1 °С)?	Пункт 479 ППР	
75.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
76.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
77.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
78.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
80.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
81.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
82.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляторных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
83.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
83.1.	огнезадерживающих устройств в воздухопроводах?		
83.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
83.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
84.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
84.1.	порогов?		
84.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
84.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
84.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
85.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
85.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
85.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
85.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
87.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и	Подпункт «б» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:		
88.1.	в проходах?		
88.2.	в коридорах?		
88.3.	в тамбурах?		
88.4.	на галереях?		
88.5.	в лифтовых холлах?		
88.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
88.7.	в дверных проемах?		
88.8.	в эвакуационных люках?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
90.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
90.1.	сушилок?		
90.2.	вешалок для одежды?		
90.3.	гардеробов?		
91.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
92.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
93.	Исключены ли проверяемым лицом:		
93.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
93.2.	закрытые жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
93.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
95.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?		
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
97.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
98.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
99.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
100.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
102.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
102.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
102.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
103.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
103.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
105.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
108.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
110.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
110.1.	строительных конструкций?		
110.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
111.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
112.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
113.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ГППР	
114.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ГППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ГППР	
116.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
116.2.	стоянки транспорта?		
116.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
116.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
117.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ГППР	
118.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ГППР	
119.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ГППР	
120.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ГППР	
121.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ГППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
122.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
124.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
125.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
126.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
127.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
128.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
128.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
128.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
128.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
129.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
130.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
131.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других тепло производящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
132.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
133.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
134.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
136.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
137.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
138.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
140.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
141.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
142.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгораемых из топок?	Пункт 85 ППР	
143.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	

<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания вокзала (класс функциональной пожарной опасности Ф3.3), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
1.12.	ограничение его развития?		
1.13.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.14.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия (подразделения)?	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
4.7	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
10.2.	киосков?		
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приемки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
34.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
35.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
38.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
39.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
	<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
40.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
41.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
42.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучение по программам пожарно-технического минимума?		
43.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?		Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645
44.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождение пожарно-технического минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
45.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
46.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
46.1.	на лестничных клетках?		
46.2.	на цокольных этажах?		
46.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
46.4.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
47.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
48.	Обеспечены ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
49.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов	Пункт 55 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	(резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?		
51.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
52.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
53.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
54.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
55.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
55.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
55.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
55.3.	организована ли перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
55.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
55.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
56.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
58.	Имеет ли каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, паспорт завода-изготовителя и порядковый номер?	Пункт 475 ППР	
59.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
60.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
61.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
62.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
63.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
65.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
66.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
67.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
68.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения №5 и №6 ППР	
69.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
70.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
71.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
73.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
74.	Исключено ли проверяемым лицом подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
75.	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
76.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
76.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
76.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
76.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
	<b>Эвакуационные пути и выходы</b>		
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
77.1.	порогов?		
77.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
77.3.	вращающиеся двери и турникеты?		
77.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
78.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
78.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
78.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
78.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
79.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
80.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
81.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
81.1.	в проходах?		
81.2.	в коридорах?		
81.3.	в тамбурах?		
81.4.	на галереях?		
81.5.	в лифтовых холлах?		
81.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
81.7.	в дверных проемах?		
81.8.	в эвакуационных люках?		
82.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
83.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
83.1.	сушилок?		
83.2.	вешалок для одежды?		
83.3.	гардеробов?		
84.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
85.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
86.	Исключены ли проверяемым лицом:		
86.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
86.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
86.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
87.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
88.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
89.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
90.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
91.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
92.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
93.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
94.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
95.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
95.1.	обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
95.2.	эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
96.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
96.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
96.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самоделных)	Подпункт «д» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	электронагревательных приборов?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
102.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
103.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты:	Пункт 21 ППР	
103.1.	строительных конструкций?		
103.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
104.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
105.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
106.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к	Пункт 18 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?		
107.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
108.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
109.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
109.2.	стоянки транспорта?		
109.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
109.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
110.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
111.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
112.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
114.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
115.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих	Пункт 77 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
116.	материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня? Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
117.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
118.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
119.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
120.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
121.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
121.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
121.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
121.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
122.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
123.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
124.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
125.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
126.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
127.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
128.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
129.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
130.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
131.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
132.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
134.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
135.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
136.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
137.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании	Пункт 46 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
138.	указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Сборник законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Сборник законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания поликлиники, амбулатории (класс функциональной пожарной опасности Ф3.4), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_.
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_.
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный \_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудовани ем, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
4.7.	(подразделения)? допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негерметичными материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Соблюдено ли требование о запрете организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приемки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительной документация на установке и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Исключено ли проверяемым лицом размещение:	Пункт 11 ППР	
32.1.	детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.2.	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.3.	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
36.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степеней огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
39.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
40.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
41.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
42.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
44.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
44.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
44.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
44.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
44.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
44.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
45.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
46.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
47.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт «д» пункта 136 ППР	
48.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
49.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	
50.	Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	
51.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт «в» пункта 136(1) ППР	
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников допускается к хранению лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и другие), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместности в закрывающихся на замок металлических шкафах?	Пункт 138 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
53.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
54.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
56.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
57.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
58.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
59.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
63.1	на лестничных клетках?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
63.2	на цокольных этажах?		
63.3	в подвальных и чердачных помещениях?		
63.4	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
61.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
62.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
64.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
65.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
66.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
67.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
68.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
68.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
68.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
68.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
68.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
68.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
69.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
71.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
72.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
73.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
74.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
75.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
76.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале производной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
80.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
81.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем	Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и № 6 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	действующим требованиям?		
82.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
83.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
84.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
86.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
87.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
88.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляцияльных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
89.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
89.1	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
89.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
89.3	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
90.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
90.1.	порогов?		
90.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
90.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
90.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
91.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	предметов на объекте защиты:		
91.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
91.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
91.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
92.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
93.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
94.1.	в проходах?		
94.2.	в коридорах?		
94.3.	в тамбурах?		
94.4.	на галереях?		
94.5.	в лифтовых холлах?		
94.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
94.7.	в дверных проемах?		
94.8.	в эвакуационных люках?		
95.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
96.1.	сушилок?		
96.2.	вешалок для одежды?		
96.3.	гардеробов?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
99.	Исключены ли проверяемым лицом:		
99.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
99.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
99.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
100.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
101.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
102.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
104.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
105.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов)?	Пункт 135 ППР	
106.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об обеспечении объектов медицинских организаций, расположенных в сельской местности, приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание?	Пункт 140 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
107.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
108.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других	Подпункт «б» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	электроустановок с повреждениями?		
110.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
110.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
110.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
111.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
111.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительного-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинитель, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
117.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным	Пункт 40 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?		
	<b>Огнезащитная обработка</b>		
118.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
127.1	строительных конструкций?		
127.2	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
119.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
120.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
	<b>Территория объекта</b>		
121.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
124.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
124.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
124.2.	стоянки транспорта?		
124.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
124.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
125.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 77 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
126.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
127.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
128.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
129.	Исключен ли проверяемым лицом запуск управляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
131.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
132.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
133.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
134.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
135.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
135.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
135.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
135.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
136.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
137.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
138.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
139.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
140.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
141.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
142.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
143.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
144.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
145.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
146.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
147.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
148.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
149.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
150.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
151.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
152.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
153.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
154.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

<sup>1</sup>Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup>Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup>Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
принимаемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
20\_\_ г.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
20\_\_ г.  
(дата)

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (класс функциональной пожарной опасности Ф3.5), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проекты решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудовани ем, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	(подразделения)?		
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		
10.3.	ларьков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемого лица?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств	Пункт 7 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
34.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
35.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
39.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
40.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	установке елки?		
42.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
43.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
43.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
43.2.	проведение перед началом или во время представления огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
43.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, магериалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
43.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
43.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
44.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
45.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
46.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
47.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
48.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
49.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Обозначение мест для курения</b>			
50.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
51.1.	на лестничных клетках?		
51.2.	на цокольных этажах?		
51.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
51.4.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
53.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
54.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
55.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
56.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
57.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
58.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
59.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
60.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
60.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
60.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
60.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
60.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
60.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
61.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
63.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
64.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей однократной пломбой?	Пункт 475 ППР	
65.	Нанесены ли проверяемым лицом на однократные пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
66.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на однократные пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
67.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
68.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
69.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
71.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
72.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные	Пункт 481 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 482-485 ППР Приложения №5 и №6 ППР	
73.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункт 60 ППР	
74.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60(1) ППР	
75.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
76.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
78.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
79.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
80.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
81.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
81.1.	огнезадерживающих устройств в воздухопроводах?		
81.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
81.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
82.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
82.1.	порогов?		
82.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
82.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
82.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
83.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
83.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
83.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
83.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
84.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
85.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
86.1.	в проходах?		
86.2.	в коридорах?		
86.3.	в тамбурах?		
86.4.	на галереях?		
86.5.	в лифтовых холлах?		
86.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
86.7.	в дверных проемах?		
86.8.	в эвакуационных люках?		
87.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
88.1.	сушилок?		
88.2.	вешалок для одежды?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
88.3.	гардеробов?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
90.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
91.	Исключены ли проверяемым лицом:		
91.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
91.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
91.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрагм?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
93.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
94.	Обеспечены ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
95.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
97.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
100.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
100.1.	обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
100.2.	эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
101.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
101.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
101.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самоделных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и	Пункт 40 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?		
<b>Огнезащитная обработка</b>			
108.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
108.1.	строительных конструкций?		
108.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
109.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
110.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
112.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
114.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
114.2.	стоянки транспорта?		
114.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
114.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
115.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или около	Пункт 74 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	противопожарных стен?		
116.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
117.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
119.	Исключено ли проверяемым лицом выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
120.	Исключен ли проверяемым лицом запуск управляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
122.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
123.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
124.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
125.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и	Пункт 81 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	предпочтительных листах?		
126.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
126.1	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
126.2	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
126.3	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
127.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
128.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
129.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
131.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
135.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
137.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
138.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
139.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгораемых из топок?	Пункт 85 ППР	
140.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
141.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
142.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
143.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
144.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
145.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивно-тренировочного учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытового помещения, бани (класс функциональной пожарной опасности Ф3.6), при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	(подразделения)?		
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключена ли проверяемым лицом организация производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатации в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ГППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Исключено ли проверяемым лицом размещение	Пункт 11 ППР	
32.1.	детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.2.	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.3.	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
36.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степеней огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
39.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?		
40.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
40.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
40.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
41.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости помещений выше 2-го этажа?	Пункт 31 ППР	
42.	Обеспечено ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
44.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
46.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
46.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
46.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
46.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
46.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
46.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
	<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>	
47.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>		
48.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?			
49.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?			
50.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?		Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
51.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?			
<b>Обозначение мест для курения</b>				
52.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР		
53.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР		
53.1.	на лестничных клетках?			
53.2.	на цокольных этажах?			
53.3.	в подвальных и чердачных помещениях?			
53.4.	на территории объекта?			
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>				
54.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР		
55.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР		
56.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР		
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
58.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
59.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
60.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
61.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
62.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
62.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
62.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
62.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
62.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
62.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
63.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
65.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
66.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
67.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
68.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
69.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей,	Пункт 478 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?		
70.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
71.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
73.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
74.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
75.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и №6 ППР	
76.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
77.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
78.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
80.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
81.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
82.	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
83.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
83.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
83.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
83.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
	<b>Эвакуационные пути и выходы</b>		
84.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
84.1.	порогов?		
84.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
84.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
84.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
85.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
85.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
85.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
85.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
87.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
88.1.	в проходах?		
88.2.	в коридорах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
88.3.	в тамбурах?		
88.4.	на галереях?		
88.5.	в лифтовых холлах?		
88.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
88.7.	в дверных проемах?		
88.8.	в эвакуационных люках?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
90.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
90.1.	сушилок?		
90.2.	вешалок для одежды?		
90.3.	гардеробов?		
91.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
92.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
93.	Исключены ли проверяемым лицом:		
93.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
93.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
93.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
95.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению	Подпункт «д» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
97.	опасных факторов пожара на путях эвакуации? Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
98.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
99.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
100.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
102.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
102.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
102.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
103.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
103.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
107.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
108.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
110.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
110.1.	строительных конструкций?		
110.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
111.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
112.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
113.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
114.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
115.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
116.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
116.2.	стоянки транспорта?		
116.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
116.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
117.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
118.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
119.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
120.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания горфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
121.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
122.	Исключен ли проверяемым лицом запуск управляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
124.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
125.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
126.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
127.	Исключено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
128.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
128.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
128.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
128.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
129.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
130.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
131.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
133.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
134.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
136.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
137.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
138.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
140.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
141.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгораемых из топок?	Пункт 85 ППР	
142.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
143.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
144.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
145.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
146.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и труднотопящихся конструкций	Пункт 47 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
147.	<p>перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?</p> <p>Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?</p>	Пункт 47 ППР	

<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия, должность  
 проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия, должность  
 должностного лица, проводящего  
 плановую проверку и заполняющего  
 проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (дата)



Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении зданий религиозного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф3.7), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
4.7.	(подразделения)? допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «п» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключена ли проверяемым лицом организация производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранения горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие транспарантов и баннеров, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или проверяемым лицом трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Исключены ли проверяемым лицом приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Исключено ли проверяемым лицом размещение:	Пункт 11 ППР	
32.1.	детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.2.	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.3.	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
36.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степеней огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
39.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
40.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
40.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
40.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
41.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха – выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
42.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение линзовых прожекторов, прожекторов и софитов на безопасном расстоянии от горючих конструкций и материалов, указанном в технических условиях эксплуатации изделия?	Пункт 44 ППР	
44.	Обеспечено ли проверяемым лицом применение светофильтров для прожекторов и софитов из негорючих материалов?	Пункт 44 ППР	
45.	Имеется ли огнетушитель (не менее одного) в части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения?	Пункт 493 ППР	
46.	Обеспечиваются ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
47.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
48.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
50.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
50.1	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
50.2	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
50.3	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
50.4	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
50.5	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
51.	Предусмотрена ли проверяемым лицом телефонная связь в помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна?	Пункт 494 ППР	
52.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в помещениях молельных залов горючих жидкостей, не предназначенные для проведения обрядов?	Пункт 495 ППР	
53.	Осуществляется ли проверяемым лицом хранение горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов, в специально оборудованных местах?	Пункт 495 ППР	
54.	Исключено ли проверяемым лицом превышение суточной потребности запасов горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов, в молельном зале?	Пункт 495 ППР	
55.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов, в молельных залах в стеклянной таре?	Пункт 495 ППР	
56.	Осуществляется ли проверяемым лицом розлив горючих жидкостей в лампы и светильники из закрытой небьющейся емкости?	Пункт 495 ППР	
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение электроннагревательных приборов на расстоянии не менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей?	Пункт 495 ППР	
58.	Исключено ли проверяемым лицом пожароопасных работ в здании (помещении) в присутствии прихожан?	Пункт 496 ППР	
59.	Осуществляется ли проверяемым лицом ежедневная проверка путей эвакуации людей, эвакуационных и аварийных выходов и приведены ли проверяемым лицом они в соответствие с требованиями Правил?	Пункт 497 ППР	
60.	Предусмотрены ли проверяемым лицом дополнительные организационные противопожарные мероприятия при проведении праздничных богослужений с	Пункт 498 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	массовым пребыванием людей?		
61.	Исключена ли проверяемым лицом установка подсвечников, светильников и других устройств с открытым огнем на негорючее основание в устойчивом положении, исключаящем их опрокидывание?	Пункт 499 ППР	
62.	Обеспечивается ли проверяемым лицом установка разоженных кадил во время проведения богослужения только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов?	Пункт 499 ППР	
63.	Обеспечивается ли проверяемым лицом расстояние не менее 0,5 метра от места установки разоженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов?	Пункт 499 ППР	
64.	Исключено ли проверяемым лицом размещение вешалок для одежды прихожан и мест для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от подсвечников и источников открытого огня, от печей и вытяжек из печей?	Пункт 500 ППР	
65.	Обеспечивается ли проверяемым лицом крепление к полу ковров и ковровых дорожек, за исключением используемых только во время богослужений?	Пункт 501 ППР	
66.	Обеспечивается ли проверяемым лицом временное размещение в молельном зале горючих материалов (ели, сухая трава) на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня?	Пункт 502 ППР	
67.	Обеспечивается ли проверяемым лицом размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой?	Пункт 503 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
68.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об	
69.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?	утверждения Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
70.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
71.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
72.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Обозначение мест для курения</b>			
73.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
74.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
74.1.	на лестничных клетках?		
74.2.	на цокольных этажах?		
74.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
74.4.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
75.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
76.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
77.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
79.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
80.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
81.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
82.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
83.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
84.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
85.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
86.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
87.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
88.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
89.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
90.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
91.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
92.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
93.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
94.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
95.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
96.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
97.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
98.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
99.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
100.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные	Пункт 481 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
101.	внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 482-485 ППР Приложения №5 и №6 ППР	
102.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункт 60 ППР	
103.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) проверяемым лицом) производственных целей?	Пункт 60(1) ППР	
104.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?		
<b>Система вентиляции</b>			
105.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
106.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
108.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
109.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
109.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
109.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
109.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
110.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
110.1.	порогов?		
110.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
110.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
110.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:		
111.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
111.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
111.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
113.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
114.1.	в проходах?		
114.2.	в коридорах?		
114.3.	в тамбурах?		
114.4.	на галереях?		
114.5.	в лифтовых холлах?		
114.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
114.7.	в дверных проемах?		
114.8.	в эвакуационных люках?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?		
116.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
116.1.	сушилок?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
116.2.	вешалок для одежды?		
116.3.	гардеробов?		
117.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
118.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
119.	Исключены ли проверяемым лицом:		
119.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
119.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
119.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
120.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
121.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
124.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
	<b>Электротехническая продукция</b>		
125.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
126.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с	Подпункт «а» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	видимыми нарушениями изоляции?		
127.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
128.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
128.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
128.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
129.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
129.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
129.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
130.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электронагревателей и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
131.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
132.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительного-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинитель, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в	Пункт 40 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	<p>которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?</p>		
<b>Огнезащитная обработка</b>			
136.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
136.1.	строительных конструкций?		
136.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
137.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
138.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
139.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
141.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
142.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
142.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
142.2.	стоянки транспорта?		
142.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
142.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
143.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
144.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
145.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
146.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
147.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
148.	Исключен ли проверяемым лицом запуск управляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
149.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
150.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
151.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
152.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
153.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других	Пункт 81 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?		
154.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
154.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
154.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
154.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
155.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
156.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
157.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
158.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
159.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
160.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
161.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
162.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
163.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований	Пункт 86 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?		
164.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
165.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
166.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
167.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
168.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгораемых из топок?	Пункт 85 ППР	
169.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
170.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
171.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
172.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
173.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
174.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если проверяемым лицом требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания общеобразовательной организации, организации дополнительного образования детей, профессиональной образовательной организации (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проекты решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	
4.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460-461 ППР	
5.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
5.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
5.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
5.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
5.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
5.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
5.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании	Подпункт «к» пункта 461 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
5.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
6.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
8.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	в подвалах?		
8.3.	на цокольных этажах?		
8.4.	под свайными пространством зданий?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
9.1.	на чердаках?		
9.2.	на технических этажах?		
9.3.	в вентиляционных камерах?		
9.4.	в других технических помещениях?		
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых	Подпункт «в» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	холлах:		
11.1.	кладовых?		
11.2.	киосков?		
11.3.	ларьков?		
11.4.	других подобных помещений?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
15.	Проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?	Пункт 24 ППР	
16.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
17.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
18.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
18.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
18.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
19.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
21.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
22.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
22.1.	систем предотвращения пожара?		
22.2.	систем противопожарной защиты?		
23.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
24.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
25.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
26.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
27.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
27.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
27.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
29.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ГППР	
32.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ГППР	
33.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ГППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ГППР	
35.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ГППР	
36.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ГППР	
36.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
36.2.	телефонной связи?		
36.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
36.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
37.	Обеспечено ли проверяемое лицо объект защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ГППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ГППР	
39.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с	Подпункт «з» пункта 23 ГППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?		
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
42.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
43.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
44.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
45.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
45.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
45.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
46.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
47.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
48.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
51.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
51.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
51.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, красочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
51.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
51.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
51.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, отели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППР	
53.	Вывешены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, moteлей и общежитий?	Пункт 89 ППР	
54.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	Пункт 89 ППР	
55.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?	Пункт 90 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
56.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной	
57.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	противопожарного инструктажа?	безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
58.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
59.	Согласованы ли проверяемым лицом в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
60.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
61.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
62.1.	на лестничных клетках?		
62.2.	на цокольных этажах?		
62.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
62.4.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
64.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
65.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
66.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
67.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время	Пункт 55 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	пожарные гидранты (резервуары)?		
68.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
69.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
70.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
71.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
71.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
71.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
71.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
71.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
71.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
72.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
73.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
74.	Имеет ли проверяемое лицо паспорт завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
75.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
76.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
77.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
78.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка	Пункт 478 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	огнетушителей?		
79.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ГППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ГППР	
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ГППР	
82.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ГППР	
83.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ГППР	
84.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ГППР Приложения №5 и №6 ГППР	
85.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ГППР	
86.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ГППР	
87.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ГППР	
<b>Система вентиляции</b>			
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ГППР	
89.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ГППР	
90.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ГППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
91.	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
92.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
92.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
92.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
92.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
	<b>Эвакуационные пути и выходы</b>		
93.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
93.1.	порогов?		
93.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
93.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
93.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
94.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
94.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
94.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
95.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
96.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
97.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
97.1.	в проходах?		
97.2.	в коридорах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
97.3.	в тамбурах?		
97.4.	на галереях?		
97.5.	в лифтовых холлах?		
97.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
97.7.	в дверных проемах?		
97.8.	в эвакуационных люках?		
98.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
99.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
99.1.	сушилок?		
99.2.	вешалок для одежды?		
99.3.	гардеробов?		
100.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
101.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
102.	Исключены ли проверяемым лицом:		
102.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
102.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
102.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
103.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
104.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
105.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе,	Подпункт «д» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
106.	тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
108.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
109.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
110.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
111.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
111.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
111.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
112.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
112.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электропилоток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
116.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
117.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
119.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
119.1.	строительных конструкций?		
119.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
120.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
121.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
122.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
123.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
124.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
125.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
125.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
125.2.	стоянки транспорта?		
125.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
125.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
126.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
127.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
128.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничеством (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
129.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
130.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
131.	Исключен ли проверяемым лицом запуск направляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
132.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
133.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
134.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
135.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
137.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
137.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
137.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
137.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
138.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
140.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
141.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других	Подпункт «д» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?		
142.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
143.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
144.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
145.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
146.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
147.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
148.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
149.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
150.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
151.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
152.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
	<b>Источники открытого пламени</b>		
153.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
154.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих	Пункт 46 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
155.	предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
156.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
157.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

<sup>1</sup>Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup>Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup>Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата)

(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата)

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания образовательной организации высшего образования, организации дополнительного профессионального образования (класс функциональной пожарной опасности Ф4.2), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудовани ем, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	
4.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
5.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
5.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
5.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
5.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
5.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
5.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
5.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	рабочего дня), пользования средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
5.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
6.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
8.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	в подвалах?		
8.3.	на цокольных этажах?		
8.4.	под свайными пространством зданий?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
9.1.	на чердаках?		
9.2.	на технических этажах?		
9.3.	в вентиляционных камерах?		
9.4.	в других технических помещениях?		
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых	Подпункт «в» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	холлах:		
11.1.	кладовых?		
11.2.	киосков?		
11.3.	ларьков?		
11.4.	других подобных помещений?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
14.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
17.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
17.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
18.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
19.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
20.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
21.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
21.1.	систем предотвращения пожара?		
21.2.	систем противопожарной защиты?		
22.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
23.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
24.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
25.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?	Пункт 63 ППР	
26.1.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.2.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
28.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
31.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
35.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
35.2.	телефонной связи?		
35.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
35.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
36.	Обеспечило ли проверяемое лицо объект защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
38.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
39.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
41.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
42.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
43.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
44.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
44.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
44.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
45.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
47.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
48.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	менее 1 метра от стен и потолков?		
50.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
50.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
50.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
50.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
50.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
50.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, отели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППР	
52.	Вывешены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, moteлей и общежитий?	Пункт 89 ППР	
53.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	Пункт 89 ППР	
54.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?	Пункт 90 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной	
56.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	противопожарного инструктажа?	безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
57.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
58.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?		
59.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
60.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
61.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
61.1.	на лестничных клетках?		
61.2.	на цокольных этажах?		
61.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
61.4.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
63.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
64.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
65.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
66.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время	Пункт 55 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	пожарные гидранты (резервуары)?		
67.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
68.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
69.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
70.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
71.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
72.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
73.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
74.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
75.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
76.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
78.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
79.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей однообразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
80.	Нанесены ли проверяемым лицом на однообразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
81.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на однообразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
82.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей,	Пункт 478 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?		
83.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
84.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
86.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
87.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
88.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения №5 и №6 ППР	
89.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
90.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
91.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
93.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
94.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов	Подпункт «в» пункта 48 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?		
95.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
96.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
96.1.	огнезадерживающих устройств в воздухопроводах?		
96.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
96.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
	<b>Эвакуационные пути и выходы</b>		
97.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
97.1.	порогов?		
97.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
97.3.	вращающиеся двери и турникетов?		
97.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
98.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
98.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
98.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
100.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
101.1.	в проходах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
101.2.	в коридорах?		
101.3.	в тамбурах?		
101.4.	на галереях?		
101.5.	в лифтовых холлах?		
101.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
101.7.	в дверных проемах?		
101.8.	в эвакуационных люках?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
103.1.	сушилок?		
103.2.	вешалок для одежды?		
103.3.	гардеробов?		
104.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
105.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
106.	Исключены ли проверяемым лицом:		
106.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
106.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
106.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
107.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
108.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
109.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
110.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
111.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
112.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
113.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
115.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
115.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
115.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
116.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
116.1.	в электроцитах (около электроцитов)?		
116.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
117.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
119.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
120.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
122.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
123.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
123.1.	строительных конструкций?		
123.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
124.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
125.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
126.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,	Пункт 18 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	горючими газами?		
127.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
128.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
129.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
129.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
129.2.	стоянки транспорта?		
129.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
129.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
130.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
131.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
132.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
134.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
135.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха	Пункт 77 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
136.	внутри конструкции с помощью открытого огня? Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
137.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
138.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
139.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
141.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
141.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
141.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
141.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
142.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
143.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтеке жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
144.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
145.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
146.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
147.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
148.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
149.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
150.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
151.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
152.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
153.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
154.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
155.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
156.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
157.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
158.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
159.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
161.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении зданий органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проекты решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460-461 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия (подразделения)?	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проверивание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?	Пункт 63 ППР	
25.1.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.2.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
34.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
34.2.	телефонной связи?		
34.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
34.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
35.	Обеспечено ли проверяемое лицо объект защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
37.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в	Пункт 25 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	помещениях с одним эвакуационным выходом?		
39.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
40.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
41.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
42.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
43.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
43.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
43.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
44.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
47.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
49.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
49.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
49.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
49.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
49.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений льдом?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППР	
51.	Вывешены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий?	Пункт 89 ППР	
52.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	Пункт 89 ППР	
53.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?	Пункт 90 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
54.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
56.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	технического минимума?		
57.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
58.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
59.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
60.1.	на лестничных клетках?		
60.2.	на цокольных этажах?		
60.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
60.4.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
61.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ГППР	
62.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
63.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
65.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
66.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и	Пункт 55 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	забора воды в любое время года?		
67.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
68.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
69.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
70.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
71.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
72.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
73.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
74.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
75.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
76.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
77.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
78.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей однообразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
79.	Нанесены ли проверяемым лицом на однообразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
80.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на однообразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
81.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
82.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
83.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
84.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
86.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
87.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения №5 и №6 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
89.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
90.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
91.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
92.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
93.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
94.	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов,	Пункт 50 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?		
95.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
95.1.	огнезадерживающих устройств в воздухопроводах?		
95.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
95.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
96.1.	порогов?		
96.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
96.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
96.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
97.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
97.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
97.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
99.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
100.1.	в проходах?		
100.2.	в коридорах?		
100.3.	в тамбурах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
100.4.	на галереях?		
100.5.	в лифтовых холлах?		
100.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
100.7.	в дверных проемах?		
100.8.	в эвакуационных люках?		
101.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
102.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
102.1.	сушилок?		
102.2.	вешалок для одежды?		
102.3.	гардеробов?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
104.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
105.	Исключены ли проверяемым лицом:		
105.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
105.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
105.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
106.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
107.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
108.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению	Подпункт «д» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
109.	опасных факторов пожара на путях эвакуации? Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
110.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
112.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
114.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
114.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
114.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
115.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
115.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
115.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
117.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
119.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в	Подпункт «е» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
120.	электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Пункт 40 ППР	
	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?		
	<b>Огнезащитная обработка</b>		
122.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
122.1.	строительных конструкций?		
122.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
123.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
124.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
	<b>Территория объекта</b>		
125.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
126.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
127.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
128.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
128.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
128.2.	стоянки транспорта?		
128.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
128.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
129.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
130.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
131.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
132.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
133.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
134.	Исключен ли проверяемым лицом запуск управляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
	<b>Система отопления</b>		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
136.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
137.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
138.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
140.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
140.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
140.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
140.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
141.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
142.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
143.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
144.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
145.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах	Подпункт «е» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	контроля и регулирования?		
146.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
147.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
148.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
149.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
150.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
151.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
152.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
153.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топki печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
154.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгораемых из топок?	Пункт 85 ППР	
155.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
156.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
157.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
158.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
159.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия, должность  
 проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 20\_\_ г.  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия, должность  
 должностного лица, проводящего  
 плановую проверку и заполняющего  
 проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 20\_\_ г.  
 (дата)

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении производственного здания (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1), относящихся к категории умеренного риска, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проекты решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудовани ем, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 460 ППР	
4.	Создано ли проверяемым лицом подразделение пожарной охраны на территории объекта?	часть 1.1 статьи 97 Технического регламента	
5.	Оснащено ли проверяемым лицом подразделение пожарной охраны пожарными автомобилями?	часть 1.2 статьи 97 Технического регламента	
6.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
6.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 460 ППР	
6.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 460 ППР	
6.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 460 ППР	
6.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 460 ППР	
6.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 460 ППР	
6.6.	порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды?	Подпункт «е» пункта 460 ППР	
6.7.	допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?	Подпункт «ж» пункта 460 ППР	
6.8.	порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения	Подпункт «з» пункта 460 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
6.9.	промасленной спецодежды? предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?	Подпункт «и» пункта 460 ППР	
6.10.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт «к» пункта 460 ППР	
6.11.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 460 ППР	
7.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
8.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
9.1.	на чердаках?		
9.2.	в подвалах?		
9.3.	на цокольных этажах?		
9.4.	под свайными пространствами зданий?		
9.5.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
9.6.	на чердаках?		
9.7.	на технических этажах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
9.8.	в вентиляционных камерах?		
9.9.	в других технических помещениях?		
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
11.1.	кладовых?		
11.2.	киосков?		
11.3.	ларьков?		
11.4.	других подобных помещений?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
14.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений проверяемым лицом, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
17.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
17.2.	не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
18.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
24.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете использования в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов?	Пункт 348 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о размещении аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?	Пункт 349 ППР	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений	Пункт 20 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?		
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
32.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?		
36.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
36.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
36.2.	телефонной связи?		
36.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
36.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
37.	Обеспечил ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
38.	Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками	Пункт 13 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?		
39.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
40.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
42.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
43.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
44.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
45.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт «д» пункта 136 ППР	
46.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей)?	Пункт 139 ППР	
47.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым	Пункт 30 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):		
48.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
48.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
49.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости.	Пункт 31 ППР	
50.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических грелок и илломинаций, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
51.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
52.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
53.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
54.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
54.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
54.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
54.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
54.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
54.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
55.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
56.	Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	
57.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт «в» пункта 136(1) ППР	
58.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?	Пункт 138 ППР	
59.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах?	Пункт 138 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
60.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>4</sup>	
61.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
62.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
63.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
64.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
65.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
66.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
66.1.	на лестничных клетках?		
66.2.	на цокольных этажах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
66.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
66.4.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
67.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
68.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
69.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
71.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
72.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
73.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
74.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
75.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
75.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
75.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
75.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
75.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
75.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
76.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
79.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность открытия эксплуатируемых вытяжных каналов, отверстий и решеток систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
81.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
81.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
81.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
81.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
82.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
82.1.	порогов?		
82.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
82.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
82.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
83.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
83.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
83.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
83.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
84.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
85.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров	Пункт 35 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?		
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
86.1.	в проходах?		
86.2.	в коридорах?		
86.3.	в тамбурах?		
86.4.	на галереях?		
86.5.	в лифтовых холлах?		
86.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
86.7.	в дверных проемах?		
86.8.	в эвакуационных люках?		
87.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
88.1.	сушилок?		
88.2.	вешалок для одежды?		
88.3.	гардеробов?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
90.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
91.	Исключены ли проверяемым лицом:		
91.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
91.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
91.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
93.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
95.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
97.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
97.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
97.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
98.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
98.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
103.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
105.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
105.1.	строительных конструкций?		
105.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
106.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
107.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
108.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете размещения на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
109.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов:	Пункт 75 ППР	
109.1.	на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?		
109.2.	около противопожарных стен?		
110.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
111.	Исключено ли проверяемым лицом использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
111.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
111.2.	стоянки транспорта?		
111.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
111.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
112.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
113.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
114.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом использования территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
116.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
117.	Исключен ли проверяемым лицом запуск управляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
<b>Система отопления</b>			
119.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
120.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих	Пункт 81 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	конструкций?		
121.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
123.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
123.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
123.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
123.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
124.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установок?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
125.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
126.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
127.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
128.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
129.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
130.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
131.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
133.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий?	Пункт 87 ППР	
134.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
<b>Категорирование по пожарной опасности</b>			
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?	Пункт 20 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
137.	Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода – изготовителя?	Подпункт «б» пункта 46 ППР	
138.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
141.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	
142.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией?	Пункт 141 ППР	
143.	Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации?	Пункт 141 ППР	
144.	Обеспечено ли проверяемым лицом выполнение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами?	Пункт 142 ППР	
145.	Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламениться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)?	Пункт 142 ППР	
<b>Лесопильное производство</b>			
146.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация лесопильных рам, круглопильных, фрезерно-пильных и других станков и агрегатов с неисправностями при обработке древесины?	Пункт 157 ППР	
147.	Исключено ли проверяемым лицом применение металлических предметов для чистки загрузочной воронки рубительной машины?	Пункт 158 ППР	
148.	Исключено ли проверяемым лицом выполнение работы по изготовлению древесно-стружечных плит в случае, если над прессом для горячего прессования, загрузочной и разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен вытяжной зонг?	Пункт 159 ППР	
149.	Применяется ли проверяемым лицом конструкция зонта, не затрудняющая обслуживание и очистку пресса и самого зонта?	Пункт 159 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
150.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных (или с неисправными) системами автоматического пожаротушения и противозрывными устройствами?	Пункт 160 ППР	
151.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка камер термической обработки древесно-стружечных плит не реже 1 раза в сутки от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза древесины, пыли и других отходов?	Пункт 161 ППР	
152.	Исключена ли проверяемым лицом термообработка недопрессованных древесно-стружечных плит с рыхлыми кромками?		
153.	Обеспечено ли проверяемым лицом перед укладкой в стопы после термообработки охлаждения древесно-стружечных плит на открытых буферных площадках до температуры окружающего воздуха для исключения их самовозгорания?	Пункт 162 ППР	
154.	Обеспечено ли проверяемым лицом после окончания работы закрытие крышками пропиточных ванн для древесно-стружечных плит, а также ванн с охлаждающими горючими жидкостями?	Пункт 163 ППР	
155.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация пропиточных, закалочных и других ванн с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных плит, не оборудованных (или с неисправными) устройствами аварийного слива в подземные емкости, расположенные вне здания и без удаления горючих паров?	Пункт 164 ППР	
156.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от производственного мусора и пыли перед каждой загрузкой сушильных камер периодического действия и калориферов?	Пункт 165 ППР	
157.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация сушильных установок с трещинами на поверхности бортов и неработающими искроуловителями?	Пункт 166 ППР	
158.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от сажи не реже 2 раз в месяц топочно-газовых устройств газовых сушильных камер, работающих на твердом и жидком топливе?	Пункт 167 ППР	
159.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация топочно-сушильного отделения с неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата?	Пункт 168 ППР	
160.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от древесных отходов не реже 1 раза в сутки сушильных камер для мягких древесно-волоконистых плит?	Пункт 169 ППР	
161.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение обогрева сушильной камеры при остановке конвейера более чем на 10 минут?	Пункт 169 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
162.	Оборудованы ли проверяемым лицом сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и окрашенных готовых изделий автоматикой отключения обогрева при повышении температуры свыше нормы?	Пункт 170 ППР	
163.	Проводится ли проверяемым лицом проверка на отсутствие в камере металлических предметов перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты?	Пункт 171 ППР	
164.	Исключено ли проверяемым лицом нахождение людей и сушки спецодежды в сушильных камерах?	Пункт 172 ППР	
165.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация солоомко-шлифовальных аппаратов, не оборудованных системой пылеудаления или с неисправной такой системой?	Пункт 173 ППР	
<b>Производство спичек</b>			
166.	Обеспечена ли проверяемым лицом немедленная очистка и промывание водой оборудования и механизмов, а также полов и стен помещения при попадании на них зажигательной массы и парафина?	Подпункт «а» пункта 174 ППР	
167.	Обеспечена ли проверяемым лицом уборка и промывка не реже 2 раз в смену пола автоматного цеха?	Подпункт «б» пункта 174 ППР	
168.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка отстойника канализационного колодца после каждой уборки и промывки пола цеха?	Подпункт «б» пункта 174 ППР	
169.	Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса зажигательной массы находящейся у автомата, в количестве, необходимом для одной заливки?	Подпункт «в» пункта 174 ППР	
170.	Производится ли проверяемым лицом очистка массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки сетчатыми лопатками из цветного металла?	Подпункт «г» пункта 174 ППР	
171.	Исключено ли проверяемым лицом наличие спичек при остановке спичечного автомата на выходные дни, профилактическом ремонте, а также устранении аварий?	Подпункт «д» пункта 174 ППР	
172.	Обеспечено ли проверяемым лицом опускание макальной плиты в макальное корыто при кратковременных остановках автомата?	Подпункт «е» пункта 174 ППР	
173.	Исключено ли проверяемым лицом транспортирование зажигательной массы через места хранения готовой продукции, намазочное отделение и около сушильных устройств, а фосфорной массы - через автоматный цех и помещение для укладки рассыпанных спичек?	Подпункт «ж» пункта 174 ППР	
174.	Обеспечено ли проверяемым лицом поддержание полов размольного отделения постоянно в увлажненном состоянии?	Подпункт «з» пункта 174 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
175.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в цехе по приготовлению зажигательной и фосфорной масс запаса материалов, превышающего сменную потребность?	Подпункт «з» пункта 174 ППР	
176.	Обеспечено проверяемым лицом закрытие емкостей с запасом материалов?	Подпункт «з» пункта 174 ППР	
177.	Исключено ли проверяемым лицом применение для приготовления и хранения зажигательной и фосфорной масс посуды из цветного металла и с наличием приспособления (ручки) для ее переноски вместимостью более 50 килограммов?	Подпункт «и» пункта 174 ППР	
178.	Обеспечена ли проверяемым лицом немедленная уборка рассыпанной бертолетовой соли в специальные емкости с водой?	Подпункт «к» пункта 174 ППР	
179.	Исключено ли проверяемым лицом измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом виде?	Подпункт «л» пункта 174 ППР	
180.	Исключено ли проверяемым лицом засорение фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, спичками и различными отходами?	Подпункт «м» пункта 174 ППР	
181.	Обеспечена ли проверяемым лицом развеска химикатов для спичечных масс в специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией?	Подпункт «н» пункта 174 ППР	
182.	Пропитана ли проверяемым лицом огнезащитным составом спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и автоматных цехах?	Пункт 175 ППР	
183.	Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса спичек, уложенных в кассеты, в помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата (более 10 малых или 5 больших кассет)?	Пункт 176 ППР	
184.	Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса спичек около коробконабивочных машин (более 3 малых кассет)?	Пункт 177 ППР	
185.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение кассет со спичками на стеллажах и укладка их не более чем в 2 ряда по высоте с прокладками из цветного металла между ними?	Пункт 178 ППР	
186.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со спичками в одном месте?	Пункт 179 ППР	
187.	Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса готовых спичек в зоне коробконабивочных и упаковок машин (более 20 ящиков на машину)?	Пункт 180 ППР	
188.	Исключено ли проверяемым лицом превышение количества готовой продукции сменной выработки одного спичечного автомата?	Пункт 181 ППР	
189.	Обеспечена ли проверяемым лицом утилизация отходов спичечных масс и деревянной тары вне территории предприятия на площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие?	Пункт 183 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
190.	Обеспечена ли проверяемым лицом доставка отходов спичечных масс, разведенных водой, к месту утилизации?	Пункт 184 ГППР	
<b>Электростанции</b>			
191.	Исключено ли проверяемым лицом проведение монтажа или ремонта оборудования и газопроводов в помещении при неработающей вентиляции?	Подпункт «а» пункта 186 ПППР	
192.	Обеспечена ли проверяемым лицом при подаче топлива работа всех средств обеспыливания, находящихся на тракте топливоподдачи, а также устройств по улавливанию металла, щепы и других посторонних включений из топлива?	Подпункт «б» пункта 186 ПППР	
193.	Обеспечено ли проверяемым лицом регулярное проведение контроля и своевременное выполнение текущего ремонта и технического обслуживания для предотвращения скопления пыли на тракте топливоподдачи?	Подпункт «в» пункта 186 ПППР	
194.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение чистоты, регулярного проведения уборки с удалением пыли со всех мест ее скопления в помещениях тракта топливоподдачи?	Подпункт «г» пункта 186 ПППР	
195.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение уборки согласно утвержденному графику в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений?	Подпункт «г» пункта 186 ПППР	
196.	Обеспечено ли проверяемым лицом уборка пыли гидросмывом или механизированным способом (при необходимости с проведением в отдельных местах ручной уборки, этих работ только после увлажнения пыли распыленной водой)?	Подпункт «г» пункта 186 ПППР	
197.	Обеспечен ли проверяемым лицом контроль за наличием просвета между кабелями для уменьшения скопления пыли на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподдачи?	Подпункт «д» пункта 186 ПППР	
198.	Обеспечено ли проверяемым лицом исключение падений топлива при загрузке конвейерных лент, а также его уборка в течение рабочей смены?	Подпункт «е» пункта 186 ПППР	
199.	Исключено ли проверяемым лицом скопление топлива под нижней ниткой конвейерных лент?		
200.	Исключена ли проверяемым лицом остановка конвейеров, нагруженных топливом, за исключением аварийных ситуаций?	Подпункт «ж» пункта 186 ПППР	
201.	Обеспечено ли проверяемым лицом в возможно короткие сроки освобождение (разгрузка) от топлива конвейерных лент, в случае аварийной остановки?	Подпункт «ж» пункта 186 ПППР	
202.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение полного опорожнения бункеров сырого топлива при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования?	Подпункт «з» пункта 186 ПППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
203.	Обеспечено ли проверяемым лицом перед проведением вулканизационных работ на конвейере очищение от пыли участка не менее 10 метров вдоль ленты (при необходимости выполняется гидроуборка), огораживание негорючими щитами и обеспечение первичными средствами пожаротушения?	Подпункт «и» пункта 186 ППР	
204.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций кладовых, не относящихся к распределительному устройству?	Подпункт «к» пункта 186 ППР	
205.	Исключено ли проверяемым лицом хранение электротехнического оборудования, запасных частей, емкостей с горючими жидкостями и баллонов с различными газами в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций?	Подпункт «к» пункта 186 ППР	
206.	Обеспечено ли проверяемым лицом немедленное очищение (горячей водой или паром) теплоизоляции горячих поверхностей при попадании на нее масла?	Подпункт «л» пункта 186 ППР	
207.	Обеспечено ли проверяемым лицом нахождение в исправном состоянии поддонов под маслonaполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла?	Подпункт «м» пункта 186 ППР	
208.	Исключена ли проверяемым лицом укладка тряпок и ветоши, а также использование временных лотков и противней для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании?	Подпункт «м» пункта 186 ППР	
209.	Обеспечена ли проверяемым лицом в период ремонтов проверка проходимости трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак?	Подпункт «м» пункта 186 ППР	
<b>Кабельные сооружения</b>			
210.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка в кабельных сооружениях не реже чем через 60 метров указателей ближайшего выхода?	Подпункт «а» пункта 187 ППР	
211.	Обеспечено ли проверяемым лицом нанесение на двери секционных перегородок указателей (схем) движения до ближайшего выхода?	Подпункт «б» пункта 187 ППР	
212.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка у выходных люков из кабельных сооружений лестниц так, чтобы они не мешали проходу по гоннелю (этажу)?	Подпункт «б» пункта 187 ППР	
213.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова?	Подпункт «в» пункта 187 ППР	
214.	Обеспечено ли проверяемым лицом при эксплуатации кабельных сооружений фиксирование дверей секционных перегородок в закрытом положении и нахождении устройств самозакрывания дверей в технически исправном состоянии?	Подпункт «г» пункта 187 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
215.	Исключено ли проверяемым лицом применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией при проведении реконструкции или ремонта?	Подпункт «д» пункта 187 ППР	
216.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в помещениях подпитывающих устройств маслonaполненных кабелей горючих и других материалов, не относящихся к этой установке?	Подпункт «ж» пункта 187 ППР	
217.	Обеспечено ли проверяемым лицом перекрытие кабельных каналов и двойных полов в распределительных устройствах и других помещениях съёмными негорючими плитами?	Подпункт «з» пункта 187 ППР	
218.	Обеспечено ли проверяемым лицом в помещениях щитов управления с паркетными полами защита деревянных щитов жёстко или другим огнезащитным материалом, а снизу асбестом?	Подпункт «з» пункта 187 ППР	
219.	Обеспечены ли проверяемым лицом съёмные негорючие плиты и цельные щиты приспособлениями для быстрого их подъёма вручную?	Подпункт «з» пункта 187 ППР	
220.	Обеспечено ли проверяемым лицом при реконструкции и ремонте недопущение прокладки через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов?	Подпункт «и» пункта 187 ППР	
221.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие видимых повреждений (отслоения, вздутия, сколы, растрескивания и другое) огнезащитных кабельных покрытий и кабельных проходок при эксплуатации кабельных сооружений и принятие мер по их ремонту и восстановлению при обнаружении таких мест?	Подпункт «к» пункта 187 ППР	
222.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходок в местах прохождения кабеля через строительные конструкции?	Подпункт «л» пункта 187 ППР	
223.	Обеспечено ли проверяемым лицом содержание маслоприёмных устройств под трансформаторами и реакторами, маслоотводов (или специальных дренажей) в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения?	Пункт 188 ППР	
224.	Обеспечено ли проверяемым лицом содержание гравийной засыпки в чистом состоянии в пределах бортовых ограждений маслоприёмника?	Пункт 189 ППР	
225.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение промывки гравийной засыпки при загрязнении (пылью, песком и другим) или замасливания гравия?	Пункт 189 ППР	
226.	Обеспечена ли проверяемым лицом замена гравия при образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров,	Пункт 189 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
227.	<p>появлении растительности или невозможности его промывки?</p> <p>Исключено ли проверяемым лицом использование стенки кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов?</p>	Пункт 190 ППР	
228.	Обеспечено ли проверяемым лицом оборудование и обозначение мест заземления в местах установки передвижной пожарной техники?	Пункт 191 ППР	
229.	Обеспечено ли проверяемым лицом определение мест заземления передвижной пожарной техники специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны?	Пункт 191 ППР	
	<b>Объекты полиграфической промышленности</b>		
230.	Обеспечено ли проверяемым лицом покрытие столов и шкафов (тумбочек) в отделениях машинного набора листовой нержавеющей или оцинкованной сталью, или термостойкой пластмассой?	Пункт 192 ППР	
231.	Обеспечена ли проверяемым лицом чистка магазинов, матриц и клиньев пожаробезопасными растворами?	Пункт 192 ППР	
232.	Обеспечена ли проверяемым лицом чистка в исключительных случаях магазинов, матриц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей жидкостью непосредственно в ленточном отделении в специальном негорючем шкафу, оборудованном вытяжной вентиляцией?	Пункт 192 ППР	
233.	Исключено ли проверяемым лицом подвешивание на металлоподаватель отливных машин влажных слитков?	Подпункт «а» пункта 193 ППР	
234.	Исключена ли проверяемым лицом загрузка отливного котла наборными материалами, загрязненными красками и горючими веществами?	Подпункт «б» пункта 193 ППР	
235.	Исключено ли проверяемым лицом оставление на наборных машинах или хранение около них горючих смывочных материалов и масленки с маслом?	Подпункт «в» пункта 193 ППР	
236.	Исключен ли проверяемым лицом подход к отливочному аппарату и работа на машине в спецодежде, пропитанной горючей жидкостью?	Подпункт «г» пункта 193 ППР	
237.	Исключены ли проверяемым лицом настилы полов в гартоплавильных отделениях из горючих материалов?	Подпункт «д» пункта 193 ППР	
238.	Обеспечено ли проверяемым лицом поливание матричного материала (винипласт, восковая масса, свинец) раствором каучука в бензине и пропитывание фильтровального картона бакелитовым лаком на столах, выполненных из негорючих материалов, оборудованных бортовыми устройствами для удаления жидкости, или в химическом шкафу?	Пункт 194 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
239.	Обеспечено ли проверяемым лицом графитирование матричного материала в специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции?	Пункт 195 ППР	
240.	Исключен ли проверяемым лицом полив матричного материала раствором каучука в бензине или графитированию открытым способом на тралере пресса или тралере нагревательного устройства, а также сушка его над отопительными и нагревательными приборами?	Пункт 196 ППР	
<b>Объекты транспортной инфраструктуры</b>			
241.	Разработан ли проверяемым лицом в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащения указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники?	Пункт 247 ППР	
242.	Обеспечен ли проверяемым лицом свободный проезд пожарных автомобилей через проезды (количество проездов через пути не менее 2) и переходы внутриобъектовых железнодорожных путей?	Пункт 248 ППР	
243.	Обеспечен ли проверяемым лицом в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрет на:	Подпункт «а» пункта 249 ППР	
243.1.	установку транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документацией на данный объект защиты?		
243.2.	нарушение плана расстановки?		
243.3.	уменьшение расстояния между автомобилями?		
244.	Не загромождены ли проверяемым лицом выездные ворота и проезды в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт «б» пункта 249 ППР	
245.	Исключено ли проверяемым лицом проведение кузнечных, термических, сварочных, малярных и деревообделочных работ, а также промывки деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт «в» пункта 249 ППР	
246.	Исключено ли проверяемым лицом оставление транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт «г» пункта 249 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
247.	Исключена ли проверяемым лицом заправка горючим и слив из транспортных средств топлива в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт «д» пункта 249 ППР	
248.	Исключено ли проверяемым лицом хранение тары из-под горючего, а также горючего и масла в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт «е» пункта 249 ППР	
249.	Исключено ли проверяемым лицом подзарядка аккумуляторов в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы?	Подпункт «ж» пункта 249 ППР	
250.	Исключена ли проверяемым лицом установка транспортных средств, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт «и» пункта 249 ППР	
251.	Исключена ли проверяемым лицом постановка в депо паровозов с действующими топками, а также растопка их в стойлах за пределами вытяжных зонтов в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов)?	Подпункт «а» пункта 268 ППР	
252.	Исключена ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) чистка топок и зольников в стойлах депо в неустановленных местах?	Подпункт «б» пункта 268 ППР	
253.	Исключена ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) установка подвижного состава с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паровоза?	Подпункт «в» пункта 268 ППР	
254.	Исключено ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) постановка в стойла депо цистерны с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также порожних цистерн из-под указанных жидкостей без их предварительной пропарки?	Подпункт «г» пункта 268 ППР	
255.	Обеспечено ли проверяемым лицом в шлакоуборочных канавах и местах чистки топок залитие водой шлака и изгари, а также регулярная уборка?	Пункт 269 ППР	
256.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация площадок, отводимых под промывочно-пропарочные станции (пункты), не отвечающих требованиям типового технологического процесса станций, а также расположенных от железнодорожных путей, ближайших станционных и тракционных путей:	Пункт 270 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
256.1.	на расстоянии менее 30 метров?		
256.2.	от соседних железнодорожных зданий и сооружений - менее 50 метров?		
257.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация участков территории, на которых производится обработка цистерн, без твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в грунт?	Пункт 270 ППР	
258.	Обеспечены ли проверяемым лицом при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах):	Пункт 271 ППР	
258.1.	подача цистерн к месту их обработки только тепловозами (мотовозами), оборудованными искрогасителями?		
258.2.	при подаче цистерн наличие прикрытия не менее чем из двух 4-осных вагонов?		
258.3.	запрет приближения тепловозов к местам очистки не менее 20 метров и подача сигнала, запрещающего дальнейшее движение при таком приближении?		
258.4.	закрытие сливных приборов, крышек колпаков и загрузочных люков цистерн?		
259.	Исключено ли проверяемым лицом осуществление заправки клапанов сливных приборов цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов?	Пункт 272 ППР	
260.	Обеспечено ли проверяемым лицом постоянное закрытие крышек люков и приемков на отстойниках и трубопроводах?	Пункт 272 ППР	
261.	Обеспечено ли проверяемым лицом при заправке клапанов использование только аккумуляторных фонарей и искробезопасного инструмента?	Пункт 272 ППР	
262.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация без заземления резервуаров, трубопроводов, эстакад, цистерн под сливом и сливоналивных железнодорожных путей?	Пункт 273 ППР	
263.	Оборудованы ли проверяемым лицом металлические переносные и передвижные лестницы медными крючками и резиновыми подушками под стьками?	Пункт 274 ППР	
264.	Обеспечено ли проверяемым лицом внутри котлов и цистерн применение для освещения только аккумуляторных фонарей во взрывозащищенном исполнении?	Пункт 275 ППР	
265.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка эстакад и площадок от остатков нефтепродуктов не реже 1 раза в смену?	Пункт 276 ППР	
266.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) использования при работе внутри котла цистерны обувь, подбитую стальными пластинами или гвоздями?	Подпункт «а» пункта 277 ППР	
267.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) слива остатков легковоспламеняющейся и (или)	Подпункт «б» пункта 277 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	горючей жидкости вместе с водой и конденсатом:		
267.1.	в общую канализационную сеть?		
267.2.	в открытые канавы?		
267.3.	в кюветы?		
267.4.	под откос и другое?		
268.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) применения для спуска людей в цистерну:	Подпункт «в» пункта 277 ППР	
268.1.	переносных стальных лестницы?		
268.2.	деревянных лестницы, обитых сталью?		
269.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) оставлять обтирочные материалы:	Подпункт «г» пункта 277 ППР	
269.1.	внутри осматриваемых цистерн?		
269.2.	на их наружных частях?		
270.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) осуществлять въезд локомотивов:	Подпункт «д» пункта 277 ППР	
270.1.	в депо очистки?		
270.2.	под эстакады?		
271.	Очищена ли проверяемым лицом полоса отвода железных дорог (в том числе переведенных на консервацию) от валежника, порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов?	Пункт 278 ППР	
272.	Обеспечен ли проверяемым лицом своевременный вывоз валежника, порубочных остатков и кустарника, шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов с полосы отвода?	Пункт 278 ППР	
273.	Исключена ли проверяемым лицом возможность в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта?	Пункт 278 ППР	
274.	Обеспечена ли проверяемым лицом засыпка песком, землей и удаление за полосу отвода разлитые на путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны природы?	Пункт 279 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
275.	Обеспечена ли проверяемым лицом укладка шпал и брусьев при временном хранении на перегонах, станциях и звеносборочных базах в штабели?	Пункт 280 ППР	
276.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от сухой травы и другого горючего материала и по периметру окопана или опахана на ширину не менее 3 метров площадка под штабели?	Пункт 280 ППР	
277.	Обеспечена ли проверяемым лицом укладка штабелей шпал и брусьев параллельно пути на расстоянии не менее 30 метров от объектов защиты, 10 метров - от путей организованного движения поездов, 6 метров - от других путей и не менее полуторной высоты опоры от оси линий электропередачи и связи?	Пункт 281 ППР	
278.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние между штабелями шпал не менее 1 метра, а между каждой парой штабелей - не менее 20 метров?	Пункт 281 ППР	
279.	Исключено ли проверяемым лицом складирование сена, соломы и дров:	Пункт 282 ППР	
279.1.	на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений?		
279.2.	на расстоянии менее 15 метров от оси линии связи?		
279.3.	в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи?		
280.	Исключено ли проверяемым лицом в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов:	Пункт 283 ППР	
280.1.	выжигание сухой травянистой растительности?		
280.2.	разведение костров?		
280.3.	сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов?		
280.4.	оставление сухостойных деревьев и кустарников?		
281.	Обеспечено ли проверяемым лицом окаймление мостов на территории лесных насаждений минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра по внешнему периметру полосы отвода?	Пункт 284 ППР	
282.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка земляных участков под мостами в радиусе 50 метров от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих материалов?	Пункт 285 ППР	
283.	Исключено ли проверяемым лицом на всех мостах и путепроводах:		
283.1.	устройство под ними мест стоянки для судов, плотов, барж и лодок?	Подпункт «а» пункта 286 ППР	
283.2.	заправка керосиновых фонарей и баков бензомоторных агрегатов?	Подпункт «б» пункта 286 ППР	
283.3.	содержание пролетных строений и других конструкций не очищенными от	Подпункт «в» пункта 286 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	нефтепродуктов?		
283.4.	выжигание под мостами сухой травы, а также сжигание кустарника и другого горючего материала?	Подпункт «Г» пункта 286 ППР	
283.5.	производство огневых работ без разрешения руководителя организации?	Подпункт «д» пункта 286 ППР	
284.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в местах расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и естественных источников водоснабжения) запаса воды для нужд пожаротушения из расчета 50 куб. метров на 15 - 20 вагонов?	Пункт 287 ППР	
285.	Обеспечено ли проверяемым лицом каждое передвижное формирование железнодорожного транспорта телефонной связью с ближайшей железнодорожной станцией для вызова пожарной охраны?	Пункт 288 ППР	
286.	Обеспечено ли проверяемым лицом установка в пунктах стоянки вагонов путевых машинных станций сигнала оповещения о пожаре?	Пункт 288 ППР	
	<b>Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов</b>		
287.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб с неисправными и негерметичными укрытиями мест выделения пыли?	Пункт 294 ППР	
288.	Обеспечена ли проверяемым лицом вентиляция, постоянное и эффективное удаление пыли из-под укрытий?	Пункт 294 ППР	
289.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация пневмотранспортных и самотечных устройств (при движении продукта в трубопроводах) при скоплении пыли в трубопроводах?	Пункт 295 ППР	
290.	Обеспечен ли проверяемым лицом пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств после проверки их работы на холостом ходу, отсутствия в них посторонних предметов, наличия смазки в подшипниках, и исправности всех устройств защиты?	Пункт 296 ППР	
291.	Находится ли у проверяемого лица в исправном состоянии и проверяется ли при каждом пуске оборудования автоблокировка электродвигателей технологического оборудования с электродвигателями воздушных машин, из которых продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть?	Пункт 297 ППР	
292.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных винтовых транспортеров и норий (в том числе при отсутствии зазора между винтом и стенкой желоба, трении лент и задевании ковшей о стенки желоба)?	Пункт 298 ППР	
293.	Обеспечено ли проверяемым лицом свободное вращение роликам транспортеров и	Пункт 299 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	натяжных барабанов?		
294.	Исключено ли проверяемым лицом буксование ленты, а также смазывание приводных барабанов битумом, канифолью и другими горючими материалами?	Пункт 299 ППР	
295.	Установлены ли проверяемого лица на каждом этаже около лестничной клетки и находятся ли в исправном состоянии кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха и выключения аспирационной и вентиляционной систем при загорании в нориях, самотечных и пневматических трубах и на других транспортерах?	Пункт 300 ППР	
296.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация аспирационных линий и линий транспортировки измельченных материалов с отключенными или неисправными системами противопожарной защиты?	Пункт 301 ППР	
297.	Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и тому подобное)?	Подпункт «а» пункта 303 ППР	
298.	Предусмотрены ли проверяемым лицом тележки или специальные носилки, имеющие гнезда для стеклянной тары?	Подпункт «а» пункта 303 ППР	
299.	Обеспечена ли проверяемым лицом переноска стеклянной тары в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими?	Подпункт «а» пункта 303 ППР	
300.	Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов первичными средствами пожаротушения?	Подпункт «б» пункта 303 ППР	
301.	Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении?	Подпункт «в» пункта 303 ППР	
302.	Исключено ли проверяемым лицом использование открытого огня в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами?	Пункт 304 ППР	
303.	Исключено ли проверяемым лицом производство погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой?	Пункт 308 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
304.	Обеспечено ли проверяемым лицом плавное открывание (без рывков и ударов) с применением искробезопасных инструментов, люков и крышек при проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Пункт 310 ППР	
305.	Исключены ли проверяемым лицом погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?	Пункт 310 ППР	
306.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном техническом состоянии арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества?	Пункт 310 ППР	
307.	Обеспечена ли проверяемым лицом проверка исправности имеющегося измерного устройства перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью?	Пункт 311 ППР	
308.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы?	Пункт 313 ППР	
309.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение операции по наливу и сливу при заземленных трубопроводах с помощью резиноканавых рукавов?	Пункт 314 ППР	
<b>Автозаправочные станции</b>			
310.	Обеспечена ли проверяемым лицом в установленные технической документацией сроки очистка и предремонтная подготовка технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и другое)?	Пункт 438 ППР	
311.	Соответствует ли у проверяемого лица технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему и конструкторской документации?	Пункт 439 ППР	
312.	Исключено ли проверяемым лицом превышение степени заполнения резервуаров топливом свыше 95 % их внутреннего геометрического объема?	Пункт 440 ППР	
313.	Обеспечено ли проверяемым лицом наполнение резервуаров топливом только закрытым способом?	Пункт 445 ППР	
314.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка технологических систем передвижных автозаправочных станций на специально отведенных для них площадках, расположенных и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к стационарным автозаправочным станциям?	Пункт 452 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
315.	Исключено ли проверяемым лицом использование на территории автозаправочной станции устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия?	Пункт 454 ППП	
316.	Оснащены ли у проверяемого лица автозаправочные станции первичными средствами пожаротушения?	Пункт 457 ППП	

<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

(подпись)

20 \_\_\_\_ г.  
(дата)

(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

(подпись)

20 \_\_\_\_ г.  
(дата)

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении складского здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архива, складского помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_.
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_.
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности?	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2,460ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6	порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды?	Подпункт «е» пункта 461 ППР	
4.7	допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?	Подпункт «ж» пункта 461 ППР	
4.8	порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды?	Подпункт «з» пункта 461 ППР	
4.9	пределные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?	Подпункт «и» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
4.10	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт «к» пункта 461 ППР	
4.11	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых	Подпункт «в» пункта 23 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
10.	<p>холлах?</p> <p>Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:</p>	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые проверяемым лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
19.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: систем предотвращения пожара?	Пункт 61 ППР	
19.1.	систем предотвращения пожара?		
19.2.	систем противопожарной защиты?		
20.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
21.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
22.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
24.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
24.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
26.	Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?	Пункт 65 ППР	
27.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов?	Пункт 348 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?	Пункт 349 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
31.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
35.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
35.2.	телефонной связи?		
35.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
35.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
36.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежесуточную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
37.	Организовано ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?	Пункт 13 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и	Подпункт «о» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
39.	частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)? Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
42.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
43.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
44.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт «д» пункта 136 ППР	
45.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больших (взрослых и (или) детей)?	Пункт 139 ППР	
46.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
47.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
47.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
47.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
48.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости?	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
49.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ГППР	
50.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ГППР	
51.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ГППР	
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ГППР	
53.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
54.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ПППР	
55.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ПППР	
56.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ПППР	
57.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ПППР	
58.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ПППР	
59.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ГППР	
60.	Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ГППР	
61.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт «в» пункта 136(1) ПППР	
62.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?	Пункт 138 ГППР	
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях	Пункт 138 ГППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<p>медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замки металлических шкафах?</p>			
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
64.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>5</sup>	
65.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
66.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
67.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
68.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
69.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
69.1.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
69.2.	на лестничных клетках?		
69.3.	на цокольных этажах?		
69.4.	в подвальных и чердачных помещениях?		
69.5.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
71.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
72.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
73.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
74.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
75.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
76.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
77.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
78.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
78.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
78.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
78.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
78.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
78.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
79.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
<b>Система вентиляции</b>			
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
82.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
83.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
84.	Проведена ли проверка проверяемым лицом:	Пункт 49 ППР	
84.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
84.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
84.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
85.	<p style="text-align: center;"><b>Эвакуационные пути и выходы</b></p> Обеспечено ли проверяемым лицом требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
85.1.	порогов?		
85.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
85.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
85.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
86.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
86.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
86.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
86.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
87.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
89.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
90.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
90.1.	в проходах?		
90.2.	в коридорах?		
90.3.	в тамбурах?		
90.4.	на галереях?		



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
90.5.	в лифтовых холлах?		
90.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
90.7.	в дверных проемах?		
90.8.	в эвакуационных люках?		
91.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет блокирования дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
92.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет обустройства в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
92.1.	сушилок?		
92.2.	вешалок для одежды?		
92.3.	гардеробов?		
93.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
94.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
95.	Исключены ли проверяемым лицом:		
95.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
95.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
95.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрагм?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
97.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
	<b>Электротехническая продукция</b>		
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
99.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других	Подпункт «б» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	электроустановок с повреждениями?		
101.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
101.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
101.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
102.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
102.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом использование не сертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
106.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
108.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
108.1.	строительных конструкций?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
108.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
109.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
110.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
112.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов:	Пункт 75 ППР	
112.1.	на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?		
112.2.	около противопожарных стен?		
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
114.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
114.2.	стоянки транспорта?		
114.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
114.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
115.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
116.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
117.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в	Пункт 78 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
118.	районах с торфяными почвами? Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегаания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
<b>Система отопления</b>			
119.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
120.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
121.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
122.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
122.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
122.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
123.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
124.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
125.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
126.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
127.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других	Подпункт «е» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?		
128.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
129.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
131.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
132.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий?	Пункт 87 ППР	
133.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
	<b>Категорирование по пожарной опасности</b>		
135.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?	Пункт 20 ППР	
136.	<b>Источники открытого пламени</b> Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода – изготовителя?	Подпункт «б» пункта 46 ППР	
137.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
138.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	
141.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией?	Пункт 141 ППР	
142.	Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации?	Пункт 141 ППР	
143.	Обеспечено ли проверяемым лицом выполнение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами?	Пункт 142 ППР	
144.	Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)?	Пункт 142 ППР	
<b>Объекты хранения</b>			
145.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение на складах (в помещениях) веществ и материалов с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и другое)?	Пункт 339 ППР	
146.	Исключено ли проверяемым лицом совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, поддаваемыми путем вулканизации каучука, какими-либо другими материалами и товарами?	Пункт 340 ППР	
147.	Защищены ли проверяемым лицом от солнечного и иного теплового воздействия: баллоны с горючими газами?	Пункт 341 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
147.2.	емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?		
147.3.	аэрозольные упаковки?		
148.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение аэрозольных упаковок на открытых площадках или под навесами только в негорючих контейнерах?	Пункт 342 ППР	
149.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние от светильников до хранящихся товаров не менее 0,5 метра?	Пункт 343 ППР	
150.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, не превышающем установленных на предприятии нормы?	Пункт 344 ППР	
151.	Исключено ли проверяемым лицом на рабочих местах превышение сменной потребности по количеству легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Пункт 344 ППР	
152.	Не осуществляется ли проверяемым лицом:	Пункт 345 ППР	
152.1.	стоянка погрузочно-разгрузочных средств в складских помещениях?		
152.2.	ремонт погрузочно-разгрузочных средств в складских помещениях?		
152.3.	стоянка погрузочно-разгрузочных средств на дебаркадерах?		
152.4.	ремонт погрузочно-разгрузочных средств на дебаркадерах?		
152.5.	стоянка транспортных средств в складских помещениях?		
152.6.	ремонт транспортных средств в складских помещениях?		
152.7.	стоянка транспортных средств на дебаркадерах?		
152.8.	ремонт транспортных средств на дебаркадерах?		
153.	Обеспечена ли проверяемым лицом уборка грузов и материалов, разгруженных на рампу (платформу), к концу рабочего дня?	Пункт 346 ППР	
154.	Обеспечено ли проверяемым лицом производство всех операций в помещениях, изолированных от мест хранения, связанных с:	Пункт 347 ППР	
154.1.	вскрытием тары рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		
154.2.	проверкой исправности рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		
154.3.	мелким ремонтом рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		
154.4.	расфасовкой продукции рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		
154.5.	приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	других горючих жидкостей)?		
155.	Исключено ли проверяемым лицом:	Пункт 348 ППР	
155.1.	применение в помещениях складов дежурного освещения?		
155.2.	использование газовых плит и электронагревательных приборов в помещениях складов?		
156.	Обеспечено ли проверяемым лицом обесточивание оборудования складов по окончании рабочего дня?	Пункт 349 ППР	
157.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельной стоящей опоре?	Пункт 349 ППР	
158.	Исключено ли проверяемым лицом превышение площади одной секции (штабеля) 300 кв. метров при хранении горючих материалов на открытой площадке, а противопожарные расстояния между штабелями не менее 6 метров?	Пункт 350 ППР	
159.	Исключен ли проверяемым лицом въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б, В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности?	Пункт 351 ППР	
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние:	Пункт 352 ППР	
160.1.	обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами?		
160.2.	перезезды через обвалования?		
161.	Исключены ли проверяемым лицом на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:		
161.1.	эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры?	Подпункт «а» пункта 353 ППР	
161.2.	эксплуатация негерметичной запорной арматуры?	Подпункт «а» пункта 353 ППР	
161.3.	эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства?	Подпункт «б» пункта 353 ППР	
161.4.	наличие деревьев, кустарников, и сухой растительности внутри обвалований?	Подпункт «в» пункта 353 ППР	
161.5.	установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов?	Подпункт «г» пункта 353 ППР	
161.6.	переполнение резервуаров и цистерн?	Подпункт «д» пункта 353 ППР	
161.7.	отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов?	Подпункт «е» пункта 353 ППР	
161.8.	слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы?	Подпункт «ж» пункта 353 ППР	
162.	Обеспечено ли проверяемым лицом на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:		



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
162.1.	устройство дыхательных клапанов и огнепреградителей в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей?	Подпункт «а» пункт 354 ППР	
162.2.	очистка клапанов и сеток ого льда при осмотрах дыхательной арматуры?	Подпункт «б» пункт 354 ППР	
162.3.	отогрев клапанов и сеток от льда только пожаробезопасными способами?	Подпункт «в» пункт 354 ППР	
162.4.	отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование?	Подпункт «г» пункт 354 ППР	
162.5.	хранение жидкости только в исправной таре?	Подпункт «г» пункт 354 ППР	
162.6.	уборка пролитой жидкости на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?		
163.	Исключен ли проверяемым лицом розлив нефтепродуктов, а также хранение упаковочного материала и тары непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках?	Подпункт «д» пункт 354 ППР	
164.	Обеспечены ли проверяемым лицом (при хранении газа):		
164.1.	закрашивание белой краской, где хранятся баллоны с газом?	Подпункт «а» пункт 355 ППР	
164.2.	оборудование солнцезащитными негорючими устройствами окон помещений, где хранятся баллоны с газом?	Подпункт «а» пункт 355 ППР	
164.3.	выполнение из негорючих материалов сооружений, защищающих баллоны от осадков и солнечных лучей при хранении баллонов с газом на открытых площадках?	Подпункт «б» пункт 355 ППР	
164.4.	хранение баллонов с горючим газом отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором, другими окислителями, баллонов с токсичным газом?	Подпункт «в» пункт 355 ППР	
164.5.	размещение групповых баллонных установок у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий?	Подпункт «г» пункт 355 ППР	
164.6.	выполнение шкафов и будок, где размещаются баллоны из негорючих материалов и с естественной вентиляцией, исключающей образование в них взрывоопасных смесей?	Подпункт «г» пункт 355 ППР	
164.7.	исключение попадания масел (жиров) от соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами при хранении и транспортировании баллонов?	Подпункт «д» пункт 355 ППР	
164.8.	исключение при перекаровке баллонов с кислородом ручную братья за клапаны?	Подпункт «д» пункт 355 ППР	
164.9.	установка в помещениях газоанализаторов для контроля за образованием взрывоопасных концентраций?	Подпункт «е» пункт 355 ППР	
164.10.	установка при отсутствии газоанализаторов порядка отбора и контроля проб газовоздушной среды?	Подпункт «е» пункт 355 ППР	

№ п/л	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
164.11.	уборка баллонов при обнаружении утечки газа из них из помещения склада в безопасное место?	Подпункт «ж» пункт 355 ППР	
164.12.	запрет допуска на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, лиц в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами?	Подпункт «з» пункт 355 ППР	
164.13.	хранение баллонов с горючим газом, имеющих башмаки, в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение?	Подпункт «и» пункт 355 ППР	
164.14.	хранение баллонов, не имеющих башмаков, в горизонтальном положении на рамах или стеллажах, при этом высота штабеля не превышает 1,5 метров, клапаны закрыты предохранительными колпаками, а также обращены в одну сторону?	Подпункт «и» пункт 355 ППР	
164.15.	исключение хранения каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом?	Подпункт «к» пункт 355 ППР	
164.16.	помещения складов с горючим газом естественной вентиляцией?	Подпункт «л» пункт 355 ППР	
165.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние при хранении зерна насыпью от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, светильников и электропроводов не менее 0,5 метра?	Пункт 356 ППР	
166.	Исключено ли проверяемым лицом хранение совместно с зерном других материалов и оборудования?	Подпункт «а» пункт 357 ППР	
167.	Исключено ли проверяемым лицом применение внутри складских помещений зерноочистительных и других машин с двигателями внутреннего сгорания?	Подпункт «б» пункт 357 ППР	
168.	Исключены ли проверяемым лицом работы на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон склада?	Подпункт «в» пункт 357 ППР	
169.	Исключен ли проверяемым лицом розжиг сушилок:	Подпункт «г» пункт 357 ППР	
169.1.	работающих на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?		
169.2.	работающих на жидком топливе, с помощью факелов?		
170.	Исключена ли проверяемым лицом работа на сушилках с неисправными приборами контроля температуры, с неисправной автоматикой отключения подачи топлива при затухании факела в топке, с неисправной системой электрозажигания или без них?	Подпункт «д» пункт 357 ППР	
171.	Исключена ли проверяемым лицом засыпка зерна выше уровня транспортной ленты и допуск трения ленты о конструкции транспортера?	Подпункт «е» пункт 357 ППР	
172.	Обеспечен ли проверяемым лицом контроль за температурой зерна при работающей сушилке путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа?	Пункт 358 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
173.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка грузозачно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна через сутки ее работы?	Пункт 358 ГППР	
174.	Установлен ли проверяемым лицом передвижной сушильный агрегат на расстоянии не менее 10 метров от здания зерносклада?	Пункт 359 ГППР	
175.	Исключено ли проверяемым лицом устройство топок сушилок и вылет искр?	Пункт 359 ГППР	
176.	Оборудованы ли проверяемым лицом дымовые трубы искрогасителями, а в местах прохода их через конструкции, выполненные из горючих материалов, установлены противопожарные разделки?	Пункт 359 ГППР	
177.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка на складах по хранению лесных материалов мест, отведенных под штабели, до грунта:	Подпункт «а» пункт 360 ГППР	
177.1.	от травяного покрова?		
177.2.	от горючего мусора и отходов?		
178.	Обеспечено ли проверяемым лицом покрытие слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров места, отведенные под штабели?	Подпункт «а» пункт 360 ГППР	
179.	Исключено ли проверяемым лицом производство на складах по хранению лесных материалов работ, не связанных с хранением лесных материалов?	Подпункт «б» пункт 360 ГППР	
180.	Обеспечено ли проверяемым лицом устройство помещений для обогрева рабочих на складах по хранению лесных материалов только в отдельных зданиях с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса?	Подпункт «в» пункт 360 ГППР	
181.	Обеспечено ли проверяемым лицом применение для отопления помещений для обогрева рабочих электронагревательные приборы только заводского изготовления?	Подпункт «в» пункт 360 ГППР	
182.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение на складах по хранению лесных материалов лебедки с двигателями внутреннего сгорания на расстоянии не менее 15 метров от штабелей круглого леса?	Подпункт «г» пункт 360 ГППР	
183.	Обеспечено ли проверяемым лицом освобождение площадки вокруг лебедки от коры и других горючих отходов и мусора?	Подпункт «г» пункт 360 ГППР	
184.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение горюче-смазочные материалов для заправки двигателей на складах по хранению лесных материалов в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля?	Подпункт «г» пункт 360 ГППР	
185.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка на складах по хранению лесных материалов при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей	Подпункт «д» пункт 360 ГППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	части дороги составляет не менее 4 метров?		
186.	Исключено ли проверяемым лицом превышение общего объема, не уложенных в штабели пиломатериалов, суточного поступления их на склад?	Подпункт «д» пункт 360 ППР	
187.	Исключена ли проверяемым лицом установка на складах по хранению лесных материалов транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным водоисточникам?	Подпункт «е» пункт 360 ППР	
188.	Обеспечена ли проверяемым лицом на складах по хранению лесных материалов обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) на специально отведенных площадках?	Подпункт «ж» пункт 360 ППР	
189.	Обеспечен ли проверяемым лицом сбор использованной водонепроницаемой бумаги, ее обрывков и обрезков в контейнеры?	Подпункт «ж» пункт 360 ППР	
190.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие в закрытых складах лесоматериалов перегородок и служебных помещений?	Подпункт «з» пункт 360 ППР	
191.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение на складах по хранению лесных материалов щепы в закрытых складах, бункерах, на открытых площадках с основанием из негорючего материала?	Подпункт «и» пункт 360 ППР	
192.	Исключена ли проверяемым лицом на складах для хранения угля и торфа:		
192.1.	укладка угля свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца?	Подпункт «а» пункт 361 ППР	
192.2.	приемка угля и торфа с явно выраженными очагами самовозгорания?	Подпункт «б» пункт 361 ППР	
192.3.	транспортировка горящего угля и торфа по транспортерным лентам и отгрузка их в железнодорожный транспорт или бункера?	Подпункт «в» пункт 361 ППР	
193.	Исключено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля и торфа расположение штабелей угля и торфа:		
193.1.	над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и тому подобное)?	Подпункт «г» пункт 361 ППР	
193.2.	над проложенными электрокабелями?	Подпункт «г» пункт 361 ППР	
193.3.	над проложенными нефтегазопроводами?	Подпункт «г» пункт 361 ППР	
193.4.	не организованное хранение выгруженного топлива в течение более 2 суток?	Подпункт «д» пункт 361 ППР	
194.	Обеспечена ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца укладка угля различных марок, каждый вид торфа (кусковый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели?	Подпункт «а» пункт 362 ППР	
195.	Обеспечено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца исключение попадания в штабели при укладке угля на хранение	Подпункт «б» пункт 362 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов?		
196.	Обеспечен ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей?	Подпункт «в» пункт 362 ППР	
197.	Исключены ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца засыпка проездов твердым топливом и загромождение оборудованием?	Подпункт «г» пункт 362 ППР	
198.	Обеспечен ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца систематический контроль за температурой в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры?	Подпункт «д» пункт 362 ППР	
199.	Обеспечено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца при повышении температуры более 60 градусов Цельсия уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемка разогревшегося угля и торфа?	Подпункт «е» пункт 362 ППР	
200.	Обеспечена ли проверяемым лицом разработка в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащения указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники?	Пункт 247 ППР	
201.	Исключена ли проверяемым лицом в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта установка транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, нарушению плана их расстановки, уменьшению расстояния между автомобилями?	Подпункт «а» пункта 249 ППР	

<sup>1</sup>Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

---

(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

---

(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.3), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный

лист \_\_\_\_\_

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности?	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» <sup>3</sup> (далее – ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудовани ем, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды?	Подпункт «е» пункта 461 ППР	
4.7.	допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?	Подпункт «ж» пункта 461 ППР	
4.8.	порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды?	Подпункт «з» пункта 461 ППР	
4.9.	пределные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?	Подпункт «и» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
4.10.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт «к» пункта 461 ППР	
4.11.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространствами зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых	Подпункт «в» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1	кладовых?		
10.2	киосков?		
10.3	ларьков?		
10.4	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые проверяемым лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
19.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
19.1.	систем предотвращения пожара?		
19.2.	систем противопожарной защиты?		
20.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
21.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
22.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
24.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
24.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
26.	Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?	Пункт 65 ППР	
27.	Исключено ли проверяемым лицом использование в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов?	Пункт 348 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?	Пункт 349 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
31.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ГППР	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ГППР	
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ГППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ГППР	
35.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ГППР	
35.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
35.2.	телефонной связи?		
35.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
35.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
36.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ГППР	
37.	Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?	Пункт 13 ГППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и	Подпункт «о» пункта 23 ГППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?		
39.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
42.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
43.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
44.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт «д» пункта 136 ППР	
45.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей)?	Пункт 139 ППР	
46.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
47.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
47.1	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
47.2	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
48.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости.	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
49.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
50.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
51.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
53.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
53.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
53.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
53.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
53.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
53.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
54.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	
55.	Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	
56.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт «в» пункта 136(1) ППР	
57.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?	Пункт 138 ППР	
58.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях	Пункт 138 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
59.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>4</sup>	
59.1.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
59.2.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
59.3.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
60.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
61.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
61.1.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
61.2.	на лестничных клетках?		
61.3.	на цокольных этажах?		
61.4.	в подвальных и чердачных помещениях?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
63.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
64.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного	Пункты 55, 59 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
65.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
66.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
67.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
68.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
69.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
70.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
70.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
70.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
70.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
70.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
70.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
71.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
73.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
74.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
75.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ГППР	
76.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ГППР	
77.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ГППР	
78.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале производной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ГППР	
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже + 1 °С)?	Пункт 479 ГППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ГППР	
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ГППР	
82.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ГППР	
83.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ГППР Приложения № 5 и № 6 ГППР	
84.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ГППР	
85.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ГППР	
86.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ГППР	
87.	<b>Система вентиляции</b> Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ГППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
88.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
89.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
90.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
90.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
90.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
90.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
<b>Эвакуационные пути и выходы</b>			
91.	Обеспечено ли проверяемым лицом требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
91.1.	порогов?		
91.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
91.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
91.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
92.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
92.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
92.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
92.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
93.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
95.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования,	Подпункт «б» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	производственных отходов, мусора и других предметов:		
96.1.	в проходах?		
96.2.	в коридорах?		
96.3.	в тамбурах?		
96.4.	на галереях?		
96.5.	в лифтовых холлах?		
96.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
96.7.	в дверных проемах?		
96.8.	в эвакуационных люках?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
98.1.	сушилок?		
98.2.	вешалок для одежды?		
98.3.	гардеробов?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
100.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
101.	Исключены ли проверяемым лицом:		
101.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
101.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
101.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
102.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
103.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
104.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач	Пункт 41 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	над горючими кровлями, навесами?		
105.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
107.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
107.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
107.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
108.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
108.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
108.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
109.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
110.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
111.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
114.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
<b>Огнезащитная обработка</b>			
115.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
115.1.	строительных конструкций?		
115.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
116.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
117.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
118.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
119.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов:	Пункт 75 ППР	
119.1.	на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?		
119.2.	около противопожарных стен?		
120.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
121.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
121.2.	стоянки транспорта?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
121.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
121.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
123.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
124.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
125.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
<b>Система отопления</b>			
126.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
127.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
128.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
129.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?		
130.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
128.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
128.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
128.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
131.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установок?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
133.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
135.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
136.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
137.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
138.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 87 ППР	
141.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от	Пункт 87 ППР	



№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
142.	металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
<b>Категорирование по пожарной опасности</b>			
143.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?	Пункт 20 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
144.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
145.	Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода – изготовителя?	Подпункт «б» пункта 46 ППР	
146.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми приборами)?	Подпункт «в» пункта 46 ППР	
147.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
148.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
149.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	
150.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией?	Пункт 141 ППР	
151.	Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов,		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
152.	<p>конструкторской документации?</p> <p>Обеспечено ли проверяемым лицом обеспечение при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах?</p>	Пункт 142 ГППР	
153.	<p>Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламениться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)?</p>	Пункт 142 ГППР	
<b>Транспорт</b>			
154.	<p>Исключено ли проверяемым лицом в помещениях для скота и птицы устройство мастерских, складов и стоянок автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, а также производить какие-либо работы, не связанных с обслуживанием ферм?</p>	Пункт 198 ГППР	
155.	<p>Исключен ли проверяемым лицом въезд в помещения для скота и птицы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями и (или) системой нейтрализации отработанных газов?</p>	Пункт 198 ГППР	
156.	<p>Исключена ли проверяемым лицом установка бензиновых двигателей стригального агрегата на очищенную от травы и мусора площадку на расстоянии 15 метров от зданий?</p>	Пункт 203 ГППР	
157.	<p>Исключено ли проверяемым лицом хранение запасов горюче-смазочных материалов в закрытой металлической таре на расстоянии не менее 20 метров от пункта стрижки и строений?</p>	Пункт 203 ГППР	
158.	<p>Исключено ли проверяемым лицом в период уборки зерновых культур и заготовки кормов:</p>	Пункт 220 ГППР	
158.1.	<p>курение вне специально оборудованных мест и производить работы с применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы?</p>		
158.2.	<p>использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники), имеющих неисправности, которые могут послужить причиной пожара?</p>		
158.3.	<p>использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов?</p>		
158.4.	<p>использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники)</p>		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
158.5.	без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения?		
158.6.	выжигание пыли в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами?		
159.	заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время?	Пункт 221 ППР	
160.	Соблюдается ли проверяемым лицом в период уборки прочистка от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже двух раз за смену, радиаторов двигателей, валов битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеков и других узлов и деталей уборочных агрегатов и автомобилей?	Пункт 236 ППР	
160.1.	Исключены ли проверяемым лицом при первичной обработке технических культур:		
160.2.	хранение и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, гаражей и тому подобное?		
160.3.	въезд автомашин, тракторов в производственные помещения, склады готовой продукции и шехи?		
160.4.	остановка машин на расстоянии менее 5 метров, а тракторов - менее 10 метров от указанных зданий, скирд и шох?		
161.	печное отопление в мяльно-репальном цехе?		
162.	Соблюдается ли проверяемым лицом оборудование автомобилей, тракторов и других самоходных машин, въезжающих на территорию пункта обработки льна, исправными искрогасителями?	Пункт 237 ППР	
163.	Соблюдается ли проверяемым лицом выключение двигателя во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля?	Пункт 238 ППР	
164.	Обеспечено ли проверяемым лицом для дальнейшего движения автомобиля проведение осмотра мест стоянки автомобилей и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы?	Пункт 238 ППР	
	<b>Оборудование</b>		
165.	Соблюдается ли проверяемым лицом регулировка зерноочистительных и молотильных машин на воздушный режим в аспирационных каналах, обеспечивающей качественную аэродинамическую очистку зерна и исключающей выделение пыли в помещении?	Пункт 208 ППР	
165.	Находятся ли взрыворазрядители над машинами в исправном рабочем состоянии?	Пункт 208 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
166.	Соблюдается ли проверяемым лицом оборудование норий производительностью более 50 тонн в час автоматическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту от обратного хода при остановках?	Пункт 209 ППР	
167.	Выполнено ли проверяемым лицом устройство норий и отдельных деталей из негорючих материалов?	Пункт 209 ППР	
168.	Соблюдается ли проверяемым лицом оборудование шнеков для неочищенного зерна решетками для улавливания крупных примесей и предохранительными клапанами, открывающимися под давлением продукта?	Пункт 210 ППР	
169.	Утверждена ли проверяемым лицом периодичность очистки решеток?	Пункт 210 ППР	
170.	Обеспечено ли проверяемым лицом натяжение ремней всех клиноременных передач?	Пункт 211 ППР	
171.	Исключена ли проверяемым лицом работа с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней с профилем, не соответствующим профилю канавок?	Пункт 211 ППР	
172.	Обеспечена ли проверяемым лицом замена клиновых ремней полным комплектом для такой передачи?	Пункт 211 ППР	
173.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка агрегатов для приготовления травяной муки под навесом или в помещениях?	Пункт 225 ППР	
174.	Обеспечена ли проверяемым лицом обработка конструкций навесов и помещений из горючих материалов огнезащитными составами?	Пункт 225 ППР	
175.	Исключена ли проверяемым лицом установка расходного топливного бака вне помещения агрегата?	Пункт 227 ППР	
176.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка вентилей на топливопроводе (один - у агрегата, второй - у топливного бака)?	Пункт 227 ППР	
<b>Профилактика самовозгорания</b>			
177.	Обеспечена ли проверяемым лицом организация работы по контролю температуры сена в скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью?	Пункт 224 ППР	
178.	Обеспечено ли проверяемым лицом при обнаружении горения, складирование продуктов отдельно, и контроль не менее 48 часов за их температурным состоянием?	Пункт 229 ППР	
179.	Обеспечено ли проверяемым лицом осуществление хранения муки в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройством вентиляции?	Пункт 231 ППР	
180.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение муки отдельно от других веществ и	Пункт 231 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <sup>1</sup>
	материалов?		
181.	Исключено ли проверяемым лицом попадание влаги в помещение склада?	Пункт 231 ППР	
182.	Исключено ли проверяемым лицом хранение муки навалом?	Пункт 231 ППР	
183.	Обеспечено ли проверяемым лицом складирование мешков с мукой в штабели высотой не более 2 метров по 2 в ряду?	Пункт 232 ППР	
184.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояния не менее 1 метра в проходах между рядами?	Пункт 232 ППР	
185.	Обеспечен ли проверяемым лицом контроль температуры хранящейся витаминно-травяной муки в целях предотвращения самовозгорания?	Пункт 233 ППР	
186.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение сырья технических культур в стогах, шобах (под навесами), закрытых складах, а волокна и пакли - только в закрытых складах?	Пункт 235 ППР	

<sup>1</sup>Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

(подпись)

20\_\_ г.  
(дата)

(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

(подпись)

20\_\_ г.  
(дата)

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, относящихся к категории СОО, ДОО, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_.
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_.
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный \_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) <sup>2</sup> Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР) <sup>3</sup>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной		

	защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?	
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?	
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?	
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?	
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» <sup>4</sup>
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом утверждение проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения органом местного самоуправления, на территории которого выделен земельный участок?	Статья 32 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее – ФЗ № 66) <sup>5</sup>
4.	Обеспечено ли проверяемым лицом возведение строения и сооружения в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении организации и застройки территории объединения в соответствии с проектом?	Часть 1 статьи 34 ФЗ № 66
5.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункт 2, 460 ППР
6.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:	
6.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР
6.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР
6.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР
6.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР
6.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР



6.6.	<p>обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?</p>	<p>Подпункт «к» пункта 461 ППР</p>
6.7.	<p>допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?</p>	<p>Подпункт «л» пункта 461 ППР</p>
7.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом назначение лица, ответственного за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?</p>	<p>Пункт 4 ППР</p>
8.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок?</p>	<p>Пункт 6 ППР</p>
9.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом (собственником) индивидуальных жилых домов к началу пожароопасного периода наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушитель, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан?</p>	<p>Пункт 15 ППР</p>
10.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом (собственником) индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода, которые обеспечили наличие огнетушителей на земельных участках, хранение в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации, где расположены указанные жилые дома?</p>	<p>Пункт 15 ППР</p>
11.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан?</p>	<p>Пункт 16 ППР</p>
12.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом обеспечение наличия телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной</p>	<p>Пункт 16 ППР</p>

	безопасности» на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан?		
13.	Исключено ли проверяемым лицом применение открытого огня, паяльной лампы и других способов применения открытого огня для отогревания замерзших труб?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
<b>Обучение мерам пожарной безопасности</b>			
14.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение обучения мерам пожарной безопасности членов общества в том числе:	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении	
14.1.	прошли ли все члены общества противопожарный инструктаж?	Норм пожарной безопасности	
14.2.	прошли ли все члены общества повторный противопожарный инструктаж?	«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» <sup>6</sup>	
14.3.	прошли ли руководитель и ответственные за пожарную безопасность лица обучение по программам пожарно-технического минимума?		
<b>Обозначение мест для курения</b>			
15.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»?	Пункт 14 ППР	
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
17.	Организовано ли проверяемым лицом обеспечение жилого дома требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
18.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
19.	Обеспечена ли проверяемым лицом организация проведения проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов, не реже, чем 1 раз в полгода?	Пункты 55, 59 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
21.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
22.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
23.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	

24.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
25.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннею противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
25.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?	Пункт 57 ППР	
25.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?	Пункт 57 ППР	
25.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?	Пункт 57 ППР	
25.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?	Пункт 57 ППР	
25.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?	Пункт 57 ППР	
<b>Электротехническая продукция</b>			
26.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
27.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
28.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
29.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
29.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
29.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
30.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
30.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
30.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
31.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электронагревателей и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	

32.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР
33.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР
34.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР
35.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР
36.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР
<b>Система отопления</b>		
37.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР
38.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР
39.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР
40.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР
41.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР

41.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
41.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
41.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
42.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
43.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
44.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
45.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
46.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
47.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
48.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
49.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
50.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
52.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
<b>Территория объекта</b>			
53.	Исключено ли проверяемым лицом хранение емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, на	Пункт 18 ППР	

	территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам и объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан?	
54.	Исключена ли проверяемым лицом свалка горючих отходов на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений?	Пункт 19 ППР
55.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР
56.	Исключена ли проверяемым лицом стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом приспособление водонапорных башен для забора воды (при ее наличии) пожарной техникой в любое время года.	Пункт 60 (1) ППР
58.	Исключено ли проверяемым лицом использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения.	Пункт 60 (1) ППР
59.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60 (1) ППР
60.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий воздушных линий электропередач (в том числе временных и проложенных кабелем)?	Пункт 41 ППР
61.	Организовано ли проверяемым лицом для использования открытого огня:	
61.1.	место выполненное в виде котлована (ямы, рва) глубиной 0,3 метра и более, а диаметром не более 1 метра, при следующих условиях: расположено на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев; территория вокруг очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; лицо, использующее открытый огонь, обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны?	Пункт 2 Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденном приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 (далее – приказ № 26) <sup>7</sup>
61.2.	место, выполненное в виде площадки с прочно установленной на ней емкостью из металла (бочка, бак, мангал) или из иных негорючих материалов объемом не более 1 куб. метра, исключаящей возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, при следующих условиях: расположено на расстоянии не менее 25 метров от ближайшего объекта	Пункты 2 и 3 приказа № 26

	<p>(здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 50 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 15 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев; территория вокруг очищена в радиусе 5 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов; лицо, использующее открытый огонь, обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны?</p>	
61.3.	<p>место для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях), выполненное в виде котлована (ямы, рва) глубиной 0,3 метра и более, а диаметром менее 3 метров или в виде площадки с прочно установленной на ней емкостью из металла (бочка, бак, мангал) или из иных негорючих материалов объемом не более 1 куб. метра, исключая возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, при следующих условиях: расположено на расстоянии не менее 5 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), хвойных деревьев, лиственных деревьев и молодняка; территория вокруг очищена в радиусе 2 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов; лицо, использующее открытый огонь, обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны?</p>	Пункты 2 и 5 приказа № 26
61.4.	<p>место для уничтожения сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня, выполненное в виде котлована (ямы, рва) глубиной 0,3 метра и более, а диаметром 1 метр и более или в виде площадки, при следующих условиях: расположено на расстоянии не менее 5 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), хвойных деревьев, лиственных деревьев и молодняка; территория вокруг очищена в радиусе в зависимости от высоты точки размещения сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов; лицо, использующее открытый огонь, обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны (допускается увеличивать диаметр зоны очага горения при задействовании на каждый очаг горения не менее 2-х человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности<sup>67</sup>?</p>	Пункты 2, 6 и 7 приказа № 26
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом при использовании открытого огня на	Пункт 9 приказа № 26

	торфяных почвах; на территории с установленным особым противопожарным режимом; при сильных порывах ветра; под кронами деревьев хвойных пород; в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар; при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключаящих распространение пламени и выпадение стораемых материалов за пределы очага горения; при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду?		
63.	Исключено ли проверяемым лицом в процессе использования открытого огня:	Пункт 10 приказа № 26	
63.1.	сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества, не осуществляется?		
63.2.	место очага горения до полного прекращения горения (тления) без присмотра не оставлено?		
63.3.	легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения не располагаются?		
64.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
65.	Организована ли проверяемым лицом очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером, органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу?	Пункт 72(3) ППР	
66.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
67.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарной спасательной техники?	Пункт 75 ППР	



68.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР
69.	Исключено ли проверяемым лицом сжигания отходов и тары, разведения костров в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты?	Пункт 77 ППР
70.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов?	Пункт 77 ППР
71.	Обеспечено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удален (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах на объектах защиты, граничащих с лесническими (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР
72.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР
73.	Обеспечена ли проверяемым лицом регулярная уборка мусора и покоса травы правообладателями земельных участков (собственниками земельных участков) землепользователями, земледельцами и арендаторами земельных участков расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих огороднических или дачных некоммерческих объединений.	Пункт 17 ППР

<sup>1</sup> Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

<sup>4</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

<sup>5</sup> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
20\_\_ г.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
20\_\_ г.  
(дата)