



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 88763

от 15 сентября 2026 г.

ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

2 сентября 2026 г.

МОСКВА

№ 1046

Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

2. Признать не подлежащим применению постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 28 августа 2018 г. № 390п «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в административных зданиях Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, а также на прилегающих к ним территориях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2018 г., регистрационный № 52200).

3. Настоящий приказ действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Председатель

С. Чирков

УТВЕРЖДЕНА

приказом Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации

от 2 сентября 2026 г.

№ 1046

**Инструкция о мерах пожарной безопасности в Фонде пенсионного
и социального страхования Российской Федерации**

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в зданиях, сооружениях, помещениях Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4, стр. 1, 2; г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 1, 2; г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 20, корп. А и Б; г. Москва, ул. Стасовой, д. 14, корп. 2, и на прилегающих к ним территориях (далее – объекты защиты) для исполнения работниками Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, осуществляющими свою деятельность на объектах защиты (далее – работники), а также другими лицами, находящимися на объектах защиты (далее – посетители).

2. Работники и посетители на объектах защиты должны соблюдать требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – Правила).

3. Работники допускаются к работе на объекты защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности¹.

4. Общее руководство деятельностью структурных подразделений центрального аппарата СФР и Контрольно-ревизионной комиссии Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее -

¹ Абзац первый пункта 3 Правил.

подразделения) по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты в соответствии с положениями настоящей Инструкции осуществляется заместителем председателя СФР в соответствии с распределением обязанностей между председателем СФР и заместителями председателя СФР (далее - ответственный руководитель)².

5. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, назначается приказом СФР из числа работников подразделения, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты (далее - лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности)³.

6. Соблюдение требований настоящей Инструкции в помещениях объектов защиты обеспечивается руководителями подразделений, а в помещениях общего пользования объектов защиты и коридорах этажей - лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

II. Обязанности работников по пожарной безопасности

7. Ответственный руководитель:

а) обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации⁴;

б) организует и осуществляет контроль за выполнением требований настоящей Инструкции работниками и информирует руководителя СФР о состоянии пожарной безопасности на объектах защиты.

8. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности:

а) организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах⁵;

б) организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и

² Пункты 4 и 394 Правил.

³ Пункты 4 и 394 Правил.

⁴ Пункт 2(1) Правил.

⁵ Пункт 5 Правил.

эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств⁶;

в) обеспечивает объекты защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил и приложениям № 1 и № 2 к Правилам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя⁷;

г) организует обучение работников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам⁸;

д) обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации работников, осуществляющих свою деятельность на объектах защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, находящихся на объектах защиты⁹;

е) принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, а также при проведении строительных (отделочных) работ, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов¹⁰;

ж) обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»¹¹;

з) организует расположение специально отведенного места для курения (во внутреннем дворе объектов защиты), обеспечивает контроль выполнения Правил в местах применения открытого огня, в местах проезда транспорта (в арке внутреннего двора и во внутреннем дворе объектов защиты), в местах проведения огневых или иных пожароопасных работ на объектах защиты¹²;

⁶ Абзац первый пункта 54 Правил.

⁷ Абзац первый пункта 60 Правил.

⁸ Абзац второй пункта 3 Правил.

⁹ Пункт 9 Правил.

¹⁰ Абзац второй пункта 55 Правил.

¹¹ Абзац второй пункта 11 Правил.

¹² Подпункт «д» пункта 393 Правил.

и) обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений кровель зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время¹³;

к) организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания и сооружений при пожаре, ограждений кровель с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты¹⁴;

л) обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде¹⁵;

м) обеспечивает при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»¹⁶;

н) обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения¹⁷;

о) организует работы по очистке прямков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) от мусора и посторонних предметов. Организует закрытие на замок дверей (люков) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не

¹³ Подпункт «а» пункта 17 Правил.

¹⁴ Подпункт «б» пункта 17 Правил.

¹⁵ Пункт 17(1) Правил.

¹⁶ Пункт 23 Правил.

¹⁷ Пункт 36 Правил.

предусмотрено постоянное пребывание людей. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей¹⁸;

п) обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности)¹⁹.

9. Работники обязаны:

а) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
б) соблюдать меры пожарной безопасности на объекте (объектах) защиты;
в) знать план эвакуации людей при пожаре и свои действия при пожаре;
г) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

д) знать место сбора при эвакуации из объекта (объектов) защиты при пожаре (далее – место сбора).

10. Место сбора:

для работников, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4, стр. 1, 2, а также посетителей установлено по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4, стр. 1 (сквер во внутреннем дворе);

для работников, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 20, корп. А и Б, а также посетителей установлено по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 20 (внутренний двор между корпусами А и Б);

для работников, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 14, корп. 2, а также посетителей установлено по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 14, корп. 2 (около специально отведенного места для курения во внутреннем дворе);

¹⁸ Пункт 18 Правил.

¹⁹ Пункт 26 Правил.

для работников, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 1, 2, а также посетителей установлено по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 1 (с левой стороны от центрального входа в здание).

III. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, и путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты

11. На объектах защиты запрещается:

а) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности²⁰;

б) располагать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, нестационарные торговые объекты, а также хранить и размещать горючие материалы²¹;

в) устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности²²;

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери,

²⁰ Подпункт «б» пункта 16 Правил.

²¹ Подпункт «в» пункта 16 Правил.

²² Подпункт «г» пункта 16 Правил.

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации²³;

д) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)²⁴;

е) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи)²⁵;

ж) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам²⁶;

з) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов²⁷;

и) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов (за исключением материалов группы горючести Г1)²⁸;

к) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также

²³ Подпункт «д» пункта 16 Правил.

²⁴ Подпункт «е» пункта 16 Правил.

²⁵ Подпункт «з» пункта 16 Правил.

²⁶ Подпункт «и» пункта 16 Правил.

²⁷ Подпункт «к» пункта 16 Правил.

²⁸ Подпункт «л» пункта 16 Правил.

на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров²⁹;

л) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности³⁰;

м) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности³¹.

IV. Требования пожарной безопасности к эксплуатации электроприборов

12. При эксплуатации электроустановок работникам запрещается³²:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать

²⁹ Подпункт «м» пункта 16 Правил.

³⁰ Подпункт «н» пункта 16 Правил.

³¹ Подпункт «о» пункта 16 Правил.

³² Пункт 35 Правил.

некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

ж) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

з) прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов;

и) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

V. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

13. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации

изготовителя.³³

14. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ осуществляются в соответствии с требованиями Правил.

VI. Порядок и нормы хранения и транспортировки
пожаровзрывоопасных веществ и материалов,
порядок сбора, хранения и удаления горючих
веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

15. Хранение и транспортировка пожароопасных веществ и материалов производятся в течение смены в соответствии с требованиями Правил в объемах, не превышающих сменной потребности. После окончания смены хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и материалов запрещены.

16. Сбор, хранение и удаление горючих веществ и материалов, содержание и хранение спецодежды осуществляются в соответствии с требованиями Правил.

17. Уборка горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды, ветоши осуществляются в соответствии с требованиями Правил.

VII. Расположение мест для курения, применения
открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых
или иных пожароопасных работ

18. На объектах защиты должны соблюдаться требования, предусмотренные Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

19. На объектах защиты запрещено курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов (за исключением специально выделенного места во внутреннем дворе объекта защиты).

20. Запрещается применение открытого огня на объектах защиты.

21. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения

³³ Пункт 121 Правил.

(стоянки) транспорта объектов защиты запрещается:

а) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект защиты, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями³⁴;

б) загромождать выездные ворота и проезды³⁵;

в) проводить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей³⁶;

г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла³⁷;

д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо³⁸;

е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла³⁹;

ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы⁴⁰;

з) подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения⁴¹.

22. Проведение огневых или иных пожароопасных работ осуществляется в соответствии с требованиями Правил.

VIII. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

23. Работникам запрещается оставлять после окончания работы необесточенными электронно-вычислительную технику, телерадиоаппаратуру, бытовые (вентиляторы, кондиционеры) и электро-нагревательные приборы, кроме

³⁴ Абзац второй пункта 209 Правил.

³⁵ Абзац третий пункта 209 Правил.

³⁶ Абзац четвертый пункта 209 Правил.

³⁷ Абзац пятый пункта 209 Правил.

³⁸ Абзац шестой пункта 209 Правил.

³⁹ Абзац седьмой пункта 209 Правил.

⁴⁰ Абзац восьмой пункта 209 Правил.

⁴¹ Абзац девятый пункта 209 Правил.

установок и электротехнических изделий, которые могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

24. По окончании рабочего дня работники обязаны:

- а) осмотреть помещение на предмет пожарной безопасности;
- б) в случае обнаружения неисправностей доложить о случившемся непосредственному руководителю, лицу, ответственному за эксплуатацию электрооборудования;
- в) отключить от электросети организационную технику и электроприборы на своем рабочем месте, выключить освещение.

25. Последний уходящий из помещения работник производит внешний визуальный осмотр помещения: выключает освещение, отключает от электросети организационную технику и все имеющиеся электроприборы, закрывает окна (при наличии оконные форточки и фрамуги), запирает на ключ дверь.

26. Работникам запрещается закрывать помещение в случае обнаружения неисправностей, которые могут повлечь за собой возникновение пожара (загорания), таких как: оплавление электрических проводов, электрических розеток, неисправные штепсельные вилки, нарушение целостности электрических приборов, ламп освещения, оголенные электрические провода, наличие горючих материалов вблизи электрических розеток, необесточенные электрические приборы.

IX. Обязанности и действия работников при пожаре,
в том числе при вызове пожарной охраны, открытии
и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей
и турникетов, а также других устройств, препятствующих
свободной эвакуации людей

27. При возникновении пожара или задымления на объекте (объектах) защиты эвакуация работников и посетителей производится по эвакуационным путям и эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации при пожаре.

28. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха) на объектах защиты:

а) немедленно сообщают об этом по номерам телефонов 101 или 112 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и подразделения работника;

б) докладывают о пожаре своему непосредственному руководителю;

в) сообщают о пожаре сотрудникам дежурных смен охранного предприятия, заключившего с СФР государственный контракт на оказание охранных услуг на объектах защиты (далее – сотрудники дежурной смены), или нажимают кнопку ручного извещателя пожарной сигнализации;

г) выполняют команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения;

д) берут с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (при его наличии) и при необходимости надевают его;

е) покидают помещение в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре (окна и двери следует плотно закрыть, не запирая на замок);

ж) оказывают содействие в эвакуации работников, посетителей и тушении пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами, кошмой) (при необходимости);

з) оказывают помощь пострадавшим, не нанося при этом вреда своему здоровью;

и) докладывают своему непосредственному руководителю о своем прибытии на место сбора после эвакуации;

к) после эвакуации по указанию своего непосредственного руководителя перемещаются в зону, в которой они будут защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют⁴² (далее -

⁴² Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

безопасная зона).

29. Посетители при обнаружении пожара или признаков горения (в том числе задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха) на объекте защиты выполняют подпункты «а», «г», «е», «ж», «з» пункта 28 настоящей Инструкции.

30. Руководитель подразделения при получении информации или сигнала о пожаре на объектах защиты:

а) уточняет информацию о пожаре на объекте (объектах) защиты и вызове подразделения пожарной охраны у сотрудника поста охраны, при необходимости сообщает о пожаре по номерам телефонов 101, 112;

б) оповещает работников о возникшем пожаре и организует их эвакуацию;

в) прекращает все работы в подразделении, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

г) проверяет в месте сбора после эвакуации наличие работников, организует перемещение работников, не участвующих в тушении пожара, в безопасную зону, а также докладывает ответственному за обеспечение пожарной безопасности о результатах эвакуации.

31. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, при получении информации или сигнала о пожаре на объекте (объектах) защиты:

а) прибывает на место пожара;

б) сообщает о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещает (информирует) ответственного руководителя, дежурные и аварийные службы объекта защиты⁴³;

в) осуществляет общее руководство тушением пожара на объекте защиты (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны⁴⁴;

г) организует спасение работников и посетителей, находящихся на объектах

⁴³ Подпункт «а» пункта 394 Правил.

⁴⁴ Подпункт «з» пункта 394 Правил.

защиты, с использованием для этого имеющихся сил и технических средств⁴⁵;

д) проверяет включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты)⁴⁶;

е) организует одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей⁴⁷;

ж) организует удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара⁴⁸;

з) организует привлечение сил и средств объектов защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития⁴⁹;

и) обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара⁵⁰;

к) встречает подразделения пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара⁵¹;

л) информирует по прибытии подразделения пожарной охраны руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объектов защиты, прилегающих строениях и сооружениях, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объектах защиты веществ, материалов, изделий и сообщает о других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара⁵².

32. Сотрудники дежурной смены при обнаружении пожара или признаков горения (в том числе задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха) при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на объекте защиты:

а) осматривают место возможного возгорания на наличие признаков горения;

⁴⁵ Подпункт «б» пункта 394 Правил.

⁴⁶ Подпункт «в» пункта 394 Правил.

⁴⁷ Подпункт «к» пункта 394 Правил.

⁴⁸ Подпункт «ж» пункта 394 Правил.

⁴⁹ Подпункт «о» пункта 394 Правил.

⁵⁰ Подпункт «и» пункта 394 Правил.

⁵¹ Подпункт «л» пункта 394 Правил.

⁵² Подпункт «н» пункта 394 Правил.

б) убеждаются в наличии пожара и сообщают об этом по номерам телефонов 101, 112 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, фамилии, имени, отчества (при наличии), должности;

в) проверяют включение автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, при необходимости включают ручной пожарный извещатель;

г) открывают и блокируют в открытом состоянии двери и турникеты, другие устройства, препятствующие свободной эвакуации работников и посетителей, открывают все имеющиеся на объекте защиты двери эвакуационных выходов;

д) участвуют в эвакуации работников и посетителей;

е) оказывают помощь работникам и посетителям, находящимся на объектах защиты во время эвакуации, при необходимости вызывают по номерам телефонов 103, 112 скорую медицинскую помощь;

ж) встречают подразделение пожарной охраны, обеспечивают беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и выдают руководителю подразделения пожарной охраны дубликаты поэтажных планов эвакуации при пожаре.

Х. Обязанности и действия работников при аварийной
остановке технологического оборудования, отключении
вентиляции и электрооборудования, по использованию средств
пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих
веществ и материальных ценностей, осмотру и приведению
в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений
объектов защиты

33. В рамках деятельности Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на объектах защиты отсутствуют технологические

процессы производства, технологическое оборудование, горючие вещества, склады для горючих веществ.

34. На объектах защиты работники при пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики должны:

а) проверять в случае пожара включение системы противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и при необходимости включить ее кнопкой ручного пожарного извещателя, используемого для ручной отправки сигнала тревоги;

б) знать места расположения первичных средств пожаротушения, которые обозначаются на планах эвакуации, и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

в) предотвращать распространение и производить тушение пожара в начальной стадии с момента его обнаружения с использованием имеющихся первичных средств пожаротушения (порошковые, углекислотные огнетушители) с обязательным соблюдением мер безопасности.

XI. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объектах защиты

35. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объектах защиты (с учетом посетителей) составляет:

по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4, стр. 1, 2 – 633 человека. При общей площади рабочих помещений объектов защиты (6 390,1 квадратного метра) выполняются требования Правил о максимально допустимом количестве людей в помещениях – не менее 1 квадратного метра на 1 человека⁵³;

по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 1, 2 – 204 человека. При общей площади рабочих помещений объектов защиты (1 412,6 квадратного метра)

⁵³ Подпункт «г» пункта 22 Правил.

выполняются требования Правил о максимально допустимом количестве людей в помещениях – не менее 1 квадратного метра на 1 человека⁵⁴;

по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 20, корп. А и Б – 475 человек. При общей площади рабочих помещений объектов защиты (21 735,2 квадратного метра) выполняются требования Правил о максимально допустимом количестве людей в помещениях – не менее 1 квадратного метра на 1 человека⁵⁵;

по адресу: г. Москва, ул. Стасовой, д. 14, корп. 2 – 518 человек. При общей площади рабочих помещений объектов защиты (23 250,0 квадратного метра) выполняются требования Правил о максимально допустимом количестве людей в помещениях – не менее 1 квадратного метра на 1 человека⁵⁶.

XII. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей

36. При проведении мероприятия с участием 50 человек и более на объектах защиты лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, проводит осмотр помещений перед началом мероприятия в части соблюдения мер пожарной безопасности⁵⁷.

37. На объекте защиты с массовым пребыванием людей запрещается⁵⁸:

а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и свечи (кроме культовых сооружений);

б) проводить перед началом или во время проведения мероприятия огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из

⁵⁴ Подпункт «г» пункта 22 Правил.

⁵⁵ Подпункт «г» пункта 22 Правил.

⁵⁶ Подпункт «г» пункта 22 Правил.

⁵⁷ Пункт 21 Правил.

⁵⁸ Пункт 22 Правил.

условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимально допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета, указанного в пункте 35 настоящей Инструкции.