



Министерство природных ресурсов, экологии и  
туризма Республики Алтай

**ПРИКАЗ**

г. Горно-Алтайск

« 14 » октября 2019 года

№ 799

**Об установлении зон санитарной охраны на водозаборное сооружение:  
скважина б/н (08) в селе Чепош по улице Кучияк, 29 Б (школа) в  
Чемальском районе Республики Алтай**

В соответствии статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании подпункта «н» пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 25 июня 2019 года № 04.01.01.000.Т.000065.06.19 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить зоны санитарной охраны водозаборного сооружения (скважина б/н (08) - 51°35'17,96" с.ш., 85°50'2,36" в.д.) согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборного сооружения устанавливаются в соответствии с нормами статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Рекомендовать муниципальному общеобразовательному учреждению «Чепошская средняя общеобразовательная школа»:

техническое и санитарное состояние водозаборного сооружения привести в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения: приустьеное пространство скважины зацементировать, оголовок герметизировать;

оборудовать скважину средствами наблюдения за гидродинамическим режимом (пьезометр);

обустроить дорожку с твердым покрытием от павильона скважины до калитки ЗСО строгого режима;

привести границы ЗСО строгого режима в соответствии с рекомендациями;

организовать на водозаборе мониторинговые наблюдения за гидродинамическим режимом, водоотбором и качеством воды;

при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать установленные зоны санитарной охраны водозаборного сооружения учитывать зону санитарной охраны.

4. Сведения об установлении зон санитарной охраны водозабора скважины б/н (08), расположенного по ул. Кучияк, 29 Б в с. Чепош Чемальского района Республики Алтай, направить в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Алтай для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е.А. Мунатова.

Исполняющий обязанности  
министра природных ресурсов, экологии  
и туризма Республики Алтай



О.В. Андронов

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к приказу Министерства  
природных ресурсов, экологии и  
туризма Республики Алтай  
от «14» октября 2019 г. № 799

**ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ**  
**одинокного водозабора**

б/н (08) - 51°35'17,96" с.ш., 85°50'2,36" в.д. (WGS – 84);

1. Описание границ первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса зоны санитарной охраны – многоугольник  
79x76 м.

Каталог координат границ первого пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК – 04, зона 1

номер точки	координаты	
	X	Y
1	604771.66	1325454.68
2	604801.06	1325487.91
3	604742.53	1325540.77
4	604726.09	1325523.59
5	604700.16	1325496.68

номер точки	координаты	
	X	Y
6	604706.52	1325481.07
7	604732.30	1325457.29
8	604766.31	1325458.69
1	604771.66	1325454.68

2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - R- 50 метров; r- 50 метров; d - 50 метров – от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R- 633 метра; r- 50 метров; d – 59,2 метра – от оси скважины.