



ПРИКАЗ

ЖАКАРУ

от 1 октября 2023 г. № 35-ВД

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных
МУП «ТеплоВодСервис» с. Онгудай МО «Онгудайский район»
на 2024 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 г. № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить норматив запасов топлива для котельных МУП «ТеплоВодСервис» с. Онгудай МО «Онгудайский район» на 2024 год согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2023 г.

Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай

Н. А. Селищева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 1 октября 2023 г. № 35-ВД

Норматив запасов топлива для котельных МУП «ТеплоВодСервис»
с. Онгудай МО «Онгудайский район» на 2024 год

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива, тыс. т	в том числе	
				Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.т.	Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т.
	МУП «ТеплоВодСервис» с. Онгудай муниципального образования «Онгудайский район»	Каменный уголь	0,3933	0,3351	0,0582
	- котельная 1		0,2815	0,2424	0,0391
	- котельная 2		0,0802	0,0667	0,0135
	- котельная 3		0,0094	0,0078	0,0016
	- котельная 5		0,0114	0,0094	0,0020
	- котельная 6		0,0108	0,0088	0,0020