



**КОМИТЕТ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

**АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН
ЭЛ-ЈОНДЫ КОРУЛААР, ЈЕТКЕРЛҮ
АЙАЛГАЛАР ЛА ӨРТ
БОЛДЫРТПАЗЫ ААЙЫНЧА
КОМИТЕДИ**

649100, Россия, Алтай Республика, Майминский р-н, Майминское с.п., Долина Алтая тер., зд. 1,
e-mail: komitet-gochs@altaigov.ru

ПРИКАЗ

ЈАКААН

01.12.2025.

П-19-01/7

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Республики Алтай, утверждённый Приказом от 14.02.2025 № П-19- 01/0002

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», **приказываю:**

1. Внести в Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Республики Алтай, утверждённый Приказом от 14.02.2025 № П-19- 01/0002 «О Порядке организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Республики Алтай», следующие изменения:

Дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:

«13. Для защиты от ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации необходимо выполнять рекомендации, указанные в разделе 6.5 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

«14. В случае превышения допустимого количества ложных срабатываний, установленного пунктом 6.5.10 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» руководитель организации обязан принять меры по замене автоматической пожарной сигнализации в целом либо его отдельных частей, с учетом требований, установленных разделом 6.5 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы

противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»..».

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Председатель

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the name Yury B. Leontyev.

Ю.Б. Леонтьев