



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минстрой РА)

ПРИКАЗ

от 22.10.2026 г. № 04-01/458

г. Горно-Алтайск

Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных
МБУ «Майминская тепловая компания» на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива для котельных МБУ «Майминская тепловая компания» на 2026 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.А. Чакыров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Алтай
от 22.10.2026г. № 04-01/452

**Нормативы запасов топлива для котельных
МБУ «Майминская тепловая компания» на 2026 год**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива, тыс. т.	в том числе	
				Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.т.	Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т.
1	МБУ «Майминская тепловая компания» всего, в т.ч.:	Дизельное топливо	2,279	1,953	0,326
1.1	Котельные в с. Майма всего, в т.ч.:		2,034	1,743	0,291
	Котельная № 1 (с. Майма, пер. Спортивный, 16а)		0,464	0,398	0,066
	Котельная № 2 (с. Майма, Механизаторов, 11)		0,198	0,170	0,028
	Котельная № 3 (с. Майма, Гидростроителей, 44а)		0,365	0,313	0,052
	Котельная № 5 (с. Майма, Энергетиков, 13а)		0,076	0,065	0,011
	Котельная № 7 (с. Майма, Трудовая, 57)		0,068	0,058	0,010
	Котельная № 8 (с. Майма, Ленина, 6)		0,091	0,078	0,013
	Котельная № 10 (с. Майма, Березовая, 17г)		0,028	0,024	0,004
	Котельная № 11 (с. Майма, Ленина, 62б)		0,361	0,309	0,052
	Котельная № 12 (с. Майма, Ленина, 76)		0,034	0,029	0,005
	Котельная № 16 (с. Майма, Заводская, 52в)		0,109	0,093	0,016
	Котельная № 20 (с. Майма, 50 лет Победы, 4а)		0,142	0,122	0,020
	Котельная № 23 (с. Майма, Заводская, 19а)		0,048	0,041	0,007
	Котельная № 28 (с. Майма, ул. В. Шукшина, 2)		0,036	0,031	0,005
	с. Майма, мкр. Радужный, пер. Лесной, д. 20А		0,014	0,012	0,002
1.2	Котельная с. Кызыл-Озек всего, в т.ч.:		0,180	0,154	0,026
	Котельная № 9 (с. Кызыл – Озек, ул. Совхозная, 13)		0,104	0,089	0,015

	Газовая котельная (с. Кызыл-Озек ул. Ипподромная 2б)		0,076	0,065	0,011
1.3	Котельная в с. Соузга (ул. Центральная 19а)		0,065	0,056	0,009