

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ  
КАЛМЫКИЯ**



**ХАЛЪМГ  
ТАҢЪЧИН  
ЗАЛВРИН  
ТОГТАВР**

от 16 июля 2024 г.

№ 227

г. Элиста

**Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов  
о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Республики Калмыкия от 2 июня 2011 г. № 267-IV-3 «О пожарной безопасности в Республике Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны.

2. Министерству образования и науки Республики Калмыкия, Министерству физической культуры и спорта Республики Калмыкия, Министерству здравоохранения Республики Калмыкия, Министерству культуры и туризма Республики Калмыкия, Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия обеспечить организацию дублирования сигналов в подразделения пожарной охраны о возникновении пожара в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, занимаемых подведомственными им государственными учреждениями Республики Калмыкия.

3. Рекомендовать:

1) органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия обеспечить организацию дублирования сигналов в подразделения пожарной охраны о возникновении пожара в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, занимаемых муниципальными учреждениями;

2) собственникам зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, руководителям организаций, занимающих такие здания, организовать дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны;

3) Главному управлению МЧС России по Республике Калмыкия оказывать заинтересованным органам и организациям методическую помощь по вопросам организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны.

Председатель Правительства  
Республики Калмыкия



Г. Босхомджиева

**Порядок**  
организации дублирования сигналов о возникновении пожара в  
подразделения пожарной охраны

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. В целях настоящего Порядка понятия «система передачи извещений о пожаре», «прибор объектовый оконечный» (далее – ПОО), «прибор пультовой оконечный» (далее – ППО) применяются в том же значении, что и в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1028-ст «Об утверждении национального стандарта».

3. Целью дублирования сигналов является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

4. Дублирование сигналов организуется в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно), Ф1.2 (гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов), Ф4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций), Ф4.2 (здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования) (далее - Объект).

5. Дублирование сигнала осуществляется в автоматическом режиме с использованием системы передачи извещений о пожаре путем передачи по каналам связи извещения о возникновении пожара на объекте и иных сигналов, формируемых системой автоматического пожаротушения и системой пожарной сигнализации Объекта с ПОО, установленного на Объекте, на ППО, установленный в центральном пункте пожарной связи Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия.

6. Передача дублирующего сигнала осуществляется сертифицированным оборудованием:

в режимах, определённых в технических требованиях (условиях) к указанному оборудованию;

по радиоканалу, организованному в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

по каналам сетей подвижной радиотелефонной связи либо каналам связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Монтаж (проведение пусконаладочных работ) системы передачи извещений о пожаре и подключение ПОО к ППО осуществляются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение (лицензию), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.