



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.01.2022

№ 87

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод среднего давления от ГРПШ1 до ГРПШ2 в с. Смольково», назначение: Другие сооружения, протяженность 815 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Смольково, кадастровый номер 13:15:0000000:132, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 3846 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Правительства
Республики Мордовия**



В. СИДОРОВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 27 января 2022г. № 87

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
*Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона
газопровода среднего давления от ГРПШ1 до ГРПШ2 в с. Смольково*

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Лямбирский р-н, Смольково с
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3 846 м ² ± 22 м ²
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей":</p> <p>"14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p> <p>Наименование охраняемого объекта: Газопровод среднего давления от ГРПШ1 до ГРПШ2 в с. Смольково.</p>

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

I. Система координат Система координат - СК кадастрового округа

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	411 819,84	1 277 064,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	411 829,00	1 277 090,01		0,10	
3	411 811,41	1 277 096,06		0,10	
4	411 804,34	1 277 109,10		0,10	
5	411 788,52	1 277 138,31		0,10	
6	411 770,67	1 277 161,44		0,10	
7	411 691,00	1 277 255,01		0,10	
8	411 672,08	1 277 267,79		0,10	
9	411 624,59	1 277 312,81		0,10	
10	411 605,75	1 277 318,66		0,10	
11	411 593,31	1 277 319,71		0,10	
12	411 285,64	1 277 513,00		0,10	
13	411 291,15	1 277 518,40		0,10	
14	411 275,90	1 277 534,74		0,10	
15	411 260,42	1 277 519,11		0,10	
16	411 275,20	1 277 502,77		0,10	
17	411 282,70	1 277 510,12		0,10	
18	411 592,01	1 277 315,80		0,10	
19	411 604,98	1 277 314,71		0,10	
20	411 622,52	1 277 309,26		0,10	
21	411 669,57	1 277 264,66		0,10	
22	411 688,30	1 277 252,00		0,10	
23	411 767,57	1 277 158,92		0,10	
24	411 785,15	1 277 136,13		0,10	
25	411 800,82	1 277 107,19		0,10	
26	411 806,23	1 277 097,22		0,10	
27	411 798,37	1 277 072,12		0,10	
1	411 819,84	1 277 064,59		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	3	На расстоянии 10 метров от ГРПШ
3	12	На расстоянии 2 метра от газопровода
12	17	На расстоянии 10 метров от ГРПШ
17	26	На расстоянии 2 метра от газопровода
26	1	На расстоянии 10 метров от ГРПШ

План границ



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения

- 1 - обозначение характерной точки границы охранной зоны
- проектные границы охранной зоны объекта
- 13:15.0314010 - номер кадастрового квартала

- ось подземного газопровода
- ось надземного газопровода
- - граница кадастрового квартала
- - граница земельного участка по сведениям ЕГРН
- - обозначения зоны с особыми условиями использования территории

Подпись *С.А. Орлова* кадастровый инженер, С.А. Орлова

Дата 13 сентября 2021 г.