



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2023

№ 444

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому, расположенного по адресу: РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. 1-я Молодежная, д. 8А», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 64 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Молодежная 1-я, кадастровый номер 13:09:0117022:1081, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 269 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Правительства
Республики Мордовия**



Д. ПОЗДНЯКОВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 4 сентября 2023 г. №444

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
*Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому, расположенного по адресу: РМ, Инсарский район,
г. Инсар, ул. 1-я Молодежная, д. 8А*

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Инсарский р-н, Инсар г
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	269 м ² ± 6 м ²
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Вид объекта по документу: Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому, расположенного по адресу: РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. 1-я Молодежная, д.8А</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p>

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	355 879,25	1 237 532,88	Аналитический метод	0,10	—
2	355 870,20	1 237 543,33		0,10	
3	355 864,08	1 237 550,83		0,10	
4	355 864,01	1 237 551,01		0,10	
5	355 864,73	1 237 551,69		0,10	
6	355 865,02	1 237 554,47		0,10	
7	355 864,76	1 237 556,64		0,10	
8	355 863,65	1 237 560,12		0,10	
9	355 860,12	1 237 563,14		0,10	
10	355 857,10	1 237 565,06		0,10	
11	355 852,90	1 237 567,80		0,10	
12	355 848,67	1 237 570,36		0,10	
13	355 845,70	1 237 571,72		0,10	
14	355 843,61	1 237 567,19		0,10	
15	355 846,32	1 237 565,94		0,10	
16	355 850,25	1 237 563,57		0,10	
17	355 854,40	1 237 560,86		0,10	
18	355 857,14	1 237 559,11		0,10	
19	355 859,32	1 237 557,24		0,10	
20	355 859,86	1 237 555,57		0,10	
21	355 859,99	1 237 554,44		0,10	
22	355 859,95	1 237 554,06		0,10	
23	355 858,80	1 237 552,97		0,10	
24	355 858,86	1 237 550,49		0,10	
25	355 859,68	1 237 548,30		0,10	
26	355 866,37	1 237 540,11		0,10	
27	355 875,47	1 237 529,61		0,10	
1	355 879,25	1 237 532,88		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	13	на расстоянии 3 метров от оси газоровода
13	1	на расстоянии 2 метров от оси газоровода

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- 1** - Характерная точка границы
- - Граница охранной зоны
- - Граница земельного участка, содержащаяся в ЕГРН
- - Граница кадастрового квартала, содержащаяся в ЕГРН

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта