



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2024

№ 265

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Темниковский район, д. Чумартово, ул. Школьная, д. 62», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 165 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Темниковский район, д. Чумартово, ул. Школьная, кадастровый номер 13:19:0216003:387, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 839 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Правительства
Республики Мордовия**



Д. ПОЗДНЯКОВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 22 марта 2024 г. № 265

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
*Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Темниковский район,
д. Чумартово, ул. Школьная, д. 62*

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Темниковский р-н, Чумартово д
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	839 м ² ± 10 м ²
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Вид объекта по документу: Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Темниковский район, д. Чумартово, ул. Школьная, д. 62</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p>

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	446 990,95	1 172 265,20	Аналитический метод	0,10	—
2	446 989,78	1 172 262,22		0,10	
3	446 959,09	1 172 276,40		0,10	
4	446 934,25	1 172 289,28		0,10	
5	446 923,84	1 172 294,03		0,10	
6	446 914,80	1 172 300,57		0,10	
7	446 898,40	1 172 307,03		0,10	
8	446 882,43	1 172 313,22		0,10	
9	446 877,76	1 172 315,48		0,10	
10	446 871,71	1 172 317,19		0,10	
11	446 865,14	1 172 317,81		0,10	
12	446 857,57	1 172 317,47		0,10	
13	446 851,99	1 172 318,39		0,10	
14	446 844,10	1 172 322,12		0,10	
15	446 841,95	1 172 317,61		0,10	
16	446 850,49	1 172 313,57		0,10	
17	446 857,27	1 172 312,45		0,10	
18	446 865,01	1 172 312,81		0,10	
19	446 870,79	1 172 312,26		0,10	
20	446 875,98	1 172 310,78		0,10	
21	446 880,43	1 172 308,62		0,10	
22	446 896,58	1 172 302,38		0,10	
23	446 912,38	1 172 296,15		0,10	
24	446 921,31	1 172 289,68		0,10	
25	446 932,05	1 172 284,78		0,10	
26	446 956,89	1 172 271,90		0,10	
27	446 992,50	1 172 255,47		0,10	
28	446 995,60	1 172 263,37		0,10	
1	446 990,95	1 172 265,20		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	14	на расстоянии 3 метров от оси газоровода
14	1	на расстоянии 2 метров от оси газоровода