



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.10.2024

№ 737

г. Саранск

Об утверждении границы охранной  
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Темниковский район, с. Лесное Ардашево, ул. Лесная, д. 1», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 219 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Темниковский район, с. Лесное Ардашево, ул. Лесная, кадастровый номер 13:19:0213001:341, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 1 068 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Правительства  
Республики Мордовия**



**Д. ПОЗДНЯКОВ**

**Приложение**  
к постановлению Правительства  
Республики Мордовия  
от 18 октября 2024 г. №737

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**  
местоположения границ населенных пунктов, территориальных  
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми  
условиями использования территории

*Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Темниковский район, с. Лесное Ардашево,  
ул. Лесная, д. 1*

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

<b>Раздел 1</b>		
<b>Сведения об объекте</b>		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Темниковский р-н, Лесное Ардашево с
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ( $P \pm \Delta P$ )	1 068 м <sup>2</sup> ± 11 м <sup>2</sup>
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Вид объекта по документу: Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Темниковский район, с. Лесное Ардашево, ул. Лесная, д. 1</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погреба, конать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p>

## Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	437 180,74	1 158 470,03	Аналитический метод	0,10	—
2	437 178,44	1 158 472,37		0,10	
3	437 178,51	1 158 472,43		0,10	
4	437 180,07	1 158 481,07		0,10	
5	437 144,79	1 158 532,29		0,10	
6	437 121,27	1 158 565,41		0,10	
7	437 126,87	1 158 572,37		0,10	
8	437 148,63	1 158 597,59		0,10	
9	437 142,78	1 158 613,28		0,10	
10	437 127,41	1 158 633,89		0,10	
11	437 122,14	1 158 640,31		0,10	
12	437 114,97	1 158 636,68		0,10	
13	437 117,23	1 158 632,22		0,10	
14	437 120,82	1 158 634,04		0,10	
15	437 123,48	1 158 630,81		0,10	
16	437 138,35	1 158 610,86		0,10	
17	437 142,91	1 158 598,62		0,10	
18	437 123,02	1 158 575,57		0,10	
19	437 115,00	1 158 565,61		0,10	
20	437 140,69	1 158 529,42		0,10	
21	437 174,79	1 158 479,92		0,10	
22	437 173,91	1 158 475,05		0,10	
23	437 171,16	1 158 472,67		0,10	
24	437 177,17	1 158 466,53		0,10	
1	437 180,74	1 158 470,03	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



**ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ**  
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон**

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	13	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
13	24	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
24	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода