



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2026

№ 351

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Строительство газопровода-ввода к дому д. 4А по ул. Солнечная в с. Сивинь, Краснослободского района РМ», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 445 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Сивинь, ул. Солнечная, д. 4А, кадастровый номер 13:14:0416003:490, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 2 519 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 3 апреля 2026 г. № 351

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Строительство газопровода - ввода к дому д. 4А по ул. Солнечная в с. Сивинь, Краснослободского района РМ
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Краснослободский р-н, с. Сивинь
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2 519 м ² ± 18 м ²
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Вид объекта по документу: Строительство газопровода - ввода к дому д.4 А по ул. Солнечная в с. Сивинь, Краснослободского района РМ</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p>

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-13, зона 1			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	410 701,17	1 229 543,86	Аналитический метод	0,10	Нет закрепления
2	410 702,24	1 229 549,60		0,10	
3	410 705,29	1 229 571,81		0,10	
4	410 690,38	1 229 588,44		0,10	
5	410 672,62	1 229 572,10		0,10	
6	410 638,24	1 229 539,51		0,10	
7	410 605,48	1 229 507,98		0,10	
8	410 599,52	1 229 503,01		0,10	
9	410 593,98	1 229 508,54		0,10	
10	410 579,07	1 229 494,31		0,10	
11	410 584,40	1 229 488,98		0,10	
12	410 560,50	1 229 464,55		0,10	
13	410 522,13	1 229 424,33		0,10	
14	410 495,64	1 229 397,00		0,10	
15	410 466,65	1 229 366,97		0,10	
16	410 453,64	1 229 353,88		0,10	
17	410 423,79	1 229 323,37		0,10	
18	410 416,60	1 229 319,52		0,10	
19	410 406,17	1 229 311,79		0,10	
20	410 409,14	1 229 307,77		0,10	
21	410 419,28	1 229 315,29		0,10	
22	410 426,82	1 229 319,32		0,10	
23	410 457,19	1 229 350,38		0,10	
24	410 470,22	1 229 363,47		0,10	
25	410 499,24	1 229 393,52		0,10	
26	410 525,73	1 229 420,86		0,10	
27	410 564,10	1 229 461,08		0,10	
28	410 587,83	1 229 485,32		0,10	
29	410 592,95	1 229 479,47		0,10	
30	410 607,97	1 229 493,80		0,10	
31	410 602,96	1 229 499,37		0,10	
32	410 608,83	1 229 504,25		0,10	
33	410 641,69	1 229 535,89		0,10	
34	410 676,04	1 229 568,45		0,10	
35	410 690,03	1 229 581,34		0,10	
36	410 700,02	1 229 570,19		0,10	
37	410 697,31	1 229 550,40		0,10	
38	410 696,26	1 229 544,77		0,10	
1	410 701,17	1 229 543,86	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	8	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
8	11	на расстоянии 10 метров от ГРПШ
11	19	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
19	28	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
28	31	на расстоянии 10 метров от ГРПШ
31	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода