



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2026

№ 568

г. Саранск

Об утверждении границы охранной  
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Строительство газораспределительной сети по ул. Березовая в г. Ардатов Ардатовского района», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 1 039 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Березовая, кадастровый номер 13:01:0101001:373, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 5 457 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

**Приложение**  
к постановлению Правительства  
Республики Мордовия  
от 22 июня 2026 г. № 568

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**  
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных**  
**зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми**  
**условиями использования территории**

**Строительство газораспределительной сети по ул. Березовая в г. Ардатов Ардатовского района**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

**Раздел 1**

**Сведения об объекте**

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Ардатовский р-н, г. Ардатов
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	5 457 м <sup>2</sup> ± 26 м <sup>2</sup>
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Вид объекта по документу: Строительство газораспределительной сети по ул. Березовая в г. Ардатов Ардатовского района</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p>

## Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	466 099,03	1 359 764,37	Аналитический метод	0,10	—
2	466 105,53	1 359 744,18		0,10	
3	466 112,74	1 359 746,49		0,10	
4	466 117,83	1 359 733,48		0,10	
5	466 133,21	1 359 741,47		0,10	
6	466 147,80	1 359 707,89		0,10	
7	466 162,29	1 359 674,51		0,10	
8	466 182,75	1 359 633,41		0,10	
9	466 206,11	1 359 584,88		0,10	
10	466 138,26	1 359 550,35		0,10	
11	466 069,67	1 359 520,30		0,10	
12	466 008,63	1 359 487,17		0,10	
13	466 011,04	1 359 482,78		0,10	
14	466 071,87	1 359 515,80		0,10	
15	466 140,40	1 359 545,83		0,10	
16	466 209,18	1 359 580,79		0,10	
17	466 248,39	1 359 601,13		0,10	
18	466 319,76	1 359 637,86		0,10	
19	466 423,98	1 359 690,83		0,10	
20	466 498,41	1 359 728,87		0,10	
21	466 570,75	1 359 762,42		0,10	
22	466 645,99	1 359 799,70		0,10	
23	466 726,01	1 359 839,25		0,10	
24	466 723,80	1 359 843,75		0,10	
25	466 643,77	1 359 804,18		0,10	
26	466 568,59	1 359 766,93		0,10	
27	466 496,22	1 359 733,37		0,10	
28	466 421,71	1 359 695,28		0,10	
29	466 317,48	1 359 642,31		0,10	
30	466 244,31	1 359 604,64		0,10	
31	466 210,56	1 359 587,16		0,10	
32	466 187,24	1 359 635,61		0,10	
33	466 166,82	1 359 676,62		0,10	
34	466 152,38	1 359 709,88		0,10	
35	466 135,66	1 359 748,37		0,10	
36	466 120,46	1 359 740,48		0,10	
37	466 117,52	1 359 748,02		0,10	
38	466 125,33	1 359 750,52		0,10	
39	466 118,83	1 359 770,71		0,10	
1	466 099,03	1 359 764,37	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



**ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ**  
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон**

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	3	на расстоянии 10 метров от ГРПШ
3	12	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
12	24	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
24	31	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
31	37	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
37	1	на расстоянии 10 метров от ГРПШ