



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2026

№ 658

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ельниковский район, д. Новые Шалы, ул. Центральная, д. 13а», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 128 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Ельниковский район, д. Новые Шалы, ул. Центральная, кадастровый номер 13:07:0207003:565, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 630 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 26 июня 2026 г. № 658

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ельниковский район, д. Новые Шалы,
ул. Центральная, д. 13а

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Ельниковский р-н, д. Новые Шалы
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	630 м² ± 9 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ельниковский район, д. Новые Шалы, ул. Центральная, д. 13а Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-13, зона I			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	449 926,26	1 190 934,84	Аналитический метод	0,10	—
2	449 922,31	1 190 934,19		0,10	
3	449 922,56	1 190 932,71		0,10	
4	449 912,80	1 190 930,37		0,10	
5	449 905,28	1 190 929,64		0,10	
6	449 899,26	1 190 930,93		0,10	
7	449 893,39	1 190 933,51		0,10	
8	449 889,07	1 190 937,62		0,10	
9	449 884,59	1 190 943,17		0,10	
10	449 878,45	1 190 949,65		0,10	
11	449 874,50	1 190 952,43		0,10	
12	449 864,66	1 190 955,60		0,10	
13	449 858,87	1 190 957,35		0,10	
14	449 857,56	1 190 957,69		0,10	
15	449 848,18	1 190 958,58		0,10	
16	449 835,80	1 190 957,35		0,10	
17	449 835,64	1 190 951,85		0,10	
18	449 840,64	1 190 951,68		0,10	
19	449 840,67	1 190 952,81		0,10	
20	449 848,19	1 190 953,56		0,10	
21	449 856,69	1 190 952,75		0,10	
22	449 857,52	1 190 952,53		0,10	
23	449 863,17	1 190 950,83		0,10	
24	449 872,25	1 190 947,90		0,10	
25	449 875,16	1 190 945,85		0,10	
26	449 880,82	1 190 939,87		0,10	
27	449 885,39	1 190 934,22		0,10	
28	449 890,58	1 190 929,28		0,10	
29	449 897,71	1 190 926,15		0,10	
30	449 904,99	1 190 924,59		0,10	
31	449 913,63	1 190 925,42		0,10	
32	449 922,34	1 190 927,49		0,10	
33	449 923,37	1 190 920,88		0,10	
34	449 924,48	1 190 913,66		0,10	
35	449 926,01	1 190 905,10		0,10	
36	449 930,92	1 190 905,96		0,10	
37	449 929,41	1 190 914,48		0,10	
38	449 928,32	1 190 921,63		0,10	
39	449 926,81	1 190 931,51		0,10	
1	449 926,26	1 190 934,84	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-13, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	16	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
16	36	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
36	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода