



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2026

№ 695

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ковылкинский р-он, с. Курнино, ул. Мелиораторов, д. 2А», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 358 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Курнино, ул. Мелиораторов, кадастровый номер 13:12:0000000:408, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 1 773 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 7 июля 2026 г. № 695

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ковылкинский р-он, с. Курнино,
ул. Мелиораторов, д. 2А

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Ковылкинский р-он, с. Курнино
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1 773 м ² ± 15 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ковылкинский р-он, с. Курнино, ул. Мелиораторов, д. 2А Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	376 539,30	1 205 814,42	Аналитический метод	0,10	—
2	376 528,48	1 205 830,66		0,10	
3	376 514,51	1 205 852,95		0,10	
4	376 501,87	1 205 876,74		0,10	
5	376 498,81	1 205 887,18		0,10	
6	376 494,86	1 205 897,37		0,10	
7	376 483,42	1 205 922,29		0,10	
8	376 476,63	1 205 936,50		0,10	
9	376 487,90	1 205 943,17		0,10	
10	376 519,24	1 205 955,99		0,10	
11	376 553,47	1 205 970,76		0,10	
12	376 592,72	1 205 990,43		0,10	
13	376 615,91	1 206 004,72		0,10	
14	376 643,74	1 206 020,40		0,10	
15	376 644,31	1 206 020,71		0,10	
16	376 665,32	1 206 032,55		0,10	
17	376 662,86	1 206 036,90		0,10	
18	376 641,89	1 206 025,08		0,10	
19	376 641,32	1 206 024,77		0,10	
20	376 613,37	1 206 009,02		0,10	
21	376 590,29	1 205 994,80		0,10	
22	376 551,36	1 205 975,29		0,10	
23	376 517,31	1 205 960,60		0,10	
24	376 485,67	1 205 947,66		0,10	
25	376 470,15	1 205 938,47		0,10	
26	376 478,89	1 205 920,17		0,10	
27	376 490,26	1 205 895,42		0,10	
28	376 494,07	1 205 885,57		0,10	
29	376 497,22	1 205 874,84		0,10	
30	376 510,18	1 205 850,45		0,10	
31	376 524,28	1 205 827,94		0,10	
32	376 535,15	1 205 811,65		0,10	
1	376 539,30	1 205 814,42	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-13, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон**

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	16	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
16	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода