



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2026

№ 727

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод высокого давления к овощехранилищу», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 373 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Ардатовский р-н, п. ст. Ардатов, ул. Молодежная, кадастровый номер 13:01:0203002:939, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 1 854 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 20 июля 2026 г. № 727

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Газопровод-ввод высокого давления к овощехранилищу

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Ардатовский р-н, п. ст. Ардатов
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	$1\,854\text{ м}^2 \pm 15\text{ м}^2$
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод-ввод высокого давления к овощехранилищу Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-13, зона 1			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	457 684,96	1 360 292,70	Аналитический метод	0,10	—
2	457 688,51	1 360 290,36		0,10	
3	457 717,30	1 360 292,95		0,10	
4	457 730,26	1 360 292,74		0,10	
5	457 762,82	1 360 279,25		0,10	
6	457 786,09	1 360 268,48		0,10	
7	457 811,69	1 360 255,83		0,10	
8	457 831,14	1 360 244,57		0,10	
9	457 835,27	1 360 238,72		0,10	
10	457 837,83	1 360 231,01		0,10	
11	457 840,79	1 360 209,56		0,10	
12	457 843,22	1 360 184,01		0,10	
13	457 847,10	1 360 134,19		0,10	
14	457 840,70	1 360 098,70		0,10	
15	457 831,19	1 360 067,71		0,10	
16	457 823,10	1 360 043,27		0,10	
17	457 811,09	1 360 044,41		0,10	
18	457 811,57	1 360 049,38		0,10	
19	457 819,60	1 360 048,62		0,10	
20	457 826,42	1 360 069,23		0,10	
21	457 835,83	1 360 099,88		0,10	
22	457 842,07	1 360 134,44		0,10	
23	457 838,24	1 360 183,58		0,10	
24	457 835,82	1 360 208,98		0,10	
25	457 832,94	1 360 229,87		0,10	
26	457 830,76	1 360 236,44		0,10	
27	457 827,69	1 360 240,79		0,10	
28	457 809,33	1 360 251,42		0,10	
29	457 783,93	1 360 263,97		0,10	
30	457 760,82	1 360 274,67		0,10	
31	457 729,23	1 360 287,76		0,10	
32	457 717,48	1 360 287,95		0,10	
33	457 685,40	1 360 285,06		0,10	
34	457 681,50	1 360 287,44		0,10	
1	457 684,96	1 360 292,70	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-13, зона 1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон**

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	17	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
17	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода