# ПРАВИТЕЛЬСТВО
# РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2026 № 1073

г. Саранск

Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ковылкинский район, с. Троицк, ул. Чапаева, д. 45», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 298 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Ковылкинский район, кадастровый номер 13:12:0000000:407, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 1 499 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Правительства Республики Мордовия** **Б. ЭМЕЕВ**

Управление делопроизводства №2

**Приложение**
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 29 октября 2026 г. № 1073

# ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

**Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ковылкинский район, с. Троицк, ул. Чапаева, д. 45**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

**Раздел 1**

| Сведения об объекте | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Характеристики объекта** | **Описание характеристик** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Республика Мордовия, Ковылкинский р-н, с. Троицк |
| 2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР) | 1 499 м² ± 14 м² |
| 3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории<br>Вид объекта по документу: Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ковылкинский район, с. Троицк, ул. Чапаева, д. 45<br>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:<br>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;<br>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;<br>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;<br>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;<br>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;<br>е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;<br>ж) разводить огонь и размещать источники огня;<br>з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;<br>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;<br>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;<br>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |

**Раздел 2**

| Сведения о местоположении границ объекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Система координат МСК-13, зона 1 | | | | | |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 380 373,21 | 1 203 345,22 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 2 | 380 375,27 | 1 203 349,42 | | 0,10 | |
| 3 | 380 395,92 | 1 203 340,92 | | 0,10 | |
| 4 | 380 415,54 | 1 203 327,00 | | 0,10 | |
| 5 | 380 436,44 | 1 203 314,89 | | 0,10 | |
| 6 | 380 455,50 | 1 203 303,51 | | 0,10 | |
| 7 | 380 471,89 | 1 203 293,73 | | 0,10 | |
| 8 | 380 474,78 | 1 203 287,57 | | 0,10 | |
| 9 | 380 479,69 | 1 203 281,83 | | 0,10 | |
| 10 | 380 503,36 | 1 203 259,75 | | 0,10 | |
| 11 | 380 523,06 | 1 203 241,37 | | 0,10 | |
| 12 | 380 530,09 | 1 203 238,28 | | 0,10 | |
| 13 | 380 571,29 | 1 203 235,04 | | 0,10 | |
| 14 | 380 598,46 | 1 203 233,36 | | 0,10 | |
| 15 | 380 627,93 | 1 203 231,53 | | 0,10 | |
| 16 | 380 628,24 | 1 203 236,52 | | 0,10 | |
| 17 | 380 598,77 | 1 203 238,35 | | 0,10 | |
| 18 | 380 571,64 | 1 203 240,03 | | 0,10 | |
| 19 | 380 531,32 | 1 203 243,20 | | 0,10 | |
| 20 | 380 525,85 | 1 203 245,60 | | 0,10 | |
| 21 | 380 506,77 | 1 203 263,40 | | 0,10 | |
| 22 | 380 483,31 | 1 203 285,30 | | 0,10 | |
| 23 | 380 479,02 | 1 203 290,30 | | 0,10 | |
| 24 | 380 475,77 | 1 203 297,23 | | 0,10 | |
| 25 | 380 458,07 | 1 203 307,81 | | 0,10 | |
| 26 | 380 438,97 | 1 203 319,20 | | 0,10 | |
| 27 | 380 418,24 | 1 203 331,21 | | 0,10 | |
| 28 | 380 398,35 | 1 203 345,32 | | 0,10 | |
| 29 | 380 372,84 | 1 203 355,82 | | 0,10 | |
| 30 | 380 368,72 | 1 203 347,42 | | 0,10 | |
| 1 | 380 373,21 | 1 203 345,22 | | 0,10 | |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| — | — | — | — | — | — |

**Раздел 3**

| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Система координат МСК-13, зона 1 | | | | | | | |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |

# ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
## местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

| Прохождение границы | | Описание прохождения границы |
|---|---|---|
| от точки | до точки | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 15 | на расстоянии 3 метров от оси газопровода |
| 15 | 1 | на расстоянии 2 метров от оси газопровода |