ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2026 № 1104

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Строительство газопровода-ввода по ул. Рабочая, д. 75, кв. 2 в с. Хованщина Рузаевского района РМ», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 109 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Хованщина, ул. Рабочая, кадастровый номер 13:17:0219001:1211, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 520 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия **Б. ЭМЕЕВ**

Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия
Управление делопроизводства №2

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 30 октября 2026 г. № 1104

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Строительство газопровода-ввода по ул. Рабочая, д. 75, кв. 2 в с. Хованщина Рузаевского района РМ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Рузаевский р-н, с. Хованщина
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	520 м² ± 8 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Строительство газопровода-ввода по ул. Рабочая, д. 75, кв.2 в с. Хованщина Рузаевского района РМ Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	379 198,67	1 253 473,43	Аналитический метод	0,10	—
2	379 183,48	1 253 482,13		0,10	
3	379 174,25	1 253 488,27		0,10	
4	379 157,49	1 253 494,96		0,10	
5	379 149,66	1 253 501,59		0,10	
6	379 141,51	1 253 507,21		0,10	
7	379 131,64	1 253 515,22		0,10	
8	379 126,37	1 253 512,56		0,10	
9	379 118,17	1 253 516,52		0,10	
10	379 113,10	1 253 519,12		0,10	
11	379 109,30	1 253 520,94		0,10	
12	379 107,14	1 253 516,43		0,10	
13	379 110,88	1 253 514,64		0,10	
14	379 115,94	1 253 512,04		0,10	
15	379 124,39	1 253 507,97		0,10	
16	379 126,25	1 253 506,90		0,10	
17	379 131,01	1 253 509,30		0,10	
18	379 138,51	1 253 503,21		0,10	
19	379 146,61	1 253 497,62		0,10	
20	379 154,88	1 253 490,61		0,10	
21	379 171,92	1 253 483,82		0,10	
22	379 180,85	1 253 477,88		0,10	
23	379 196,17	1 253 469,10		0,10	
1	379 198,67	1 253 473,43		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-13, зона 1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	11	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
11	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода