ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2026 № 1114

г. Саранск

Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ельниковский район, д. Новые Шалы, ул. Речная, д. 3», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 132 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Ельниковский район, д. Новые Шалы, ул. Речная, кадастровый номер 13:07:0207003:558, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 610 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Мордовия **Б. ЭМЕЕВ**

Управление делопроизводства №2

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 30 октября 2026 г. № 1114

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ельниковский район, д. Новые Шалы, ул. Речная, д. 3
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Ельниковский р-н, д. Новые Шалы
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	610 м² ± 9 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ельниковский район, д. Новые Шалы, ул. Речная, д. 3 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	449 957,17	1 190 858,25	Аналитический метод	0,10	—
2	449 945,86	1 190 861,63		0,10	
3	449 938,88	1 190 863,87		0,10	
4	449 931,36	1 190 864,00		0,10	
5	449 925,97	1 190 863,89		0,10	
6	449 919,68	1 190 860,06		0,10	
7	449 908,98	1 190 855,22		0,10	
8	449 897,73	1 190 848,60		0,10	
9	449 889,44	1 190 840,80		0,10	
10	449 883,30	1 190 831,63		0,10	
11	449 877,06	1 190 816,52		0,10	
12	449 875,06	1 190 810,83		0,10	
13	449 879,78	1 190 809,16		0,10	
14	449 880,61	1 190 811,23		0,10	
15	449 893,60	1 190 801,87		0,10	
16	449 896,52	1 190 805,94		0,10	
17	449 882,31	1 190 816,15		0,10	
18	449 887,73	1 190 829,26		0,10	
19	449 893,28	1 190 837,55		0,10	
20	449 900,75	1 190 844,57		0,10	
21	449 911,28	1 190 850,77		0,10	
22	449 922,02	1 190 855,63		0,10	
23	449 927,42	1 190 858,92		0,10	
24	449 931,36	1 190 859,00		0,10	
25	449 938,05	1 190 858,89		0,10	
26	449 944,38	1 190 856,85		0,10	
27	449 955,72	1 190 853,46		0,10	
1	449 957,17	1 190 858,25		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-13, зона 1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	15	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
15	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода