

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2022 г. № 3
г. Кызыл

Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ГКУ РТ «Госстройзаказ» к электрическим сетям АО «Тываэнерго» по индивидуальному проекту для электроснабжения объекта «Комплексная застройка» (микрорайоны «Московский», «Иркутский», «70-летия Победы», «Спутник», «Спутник2», другие объекты), расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, на уровне напряжения 0,4 кВ с максимальной мощностью 35 420 кВт

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы России от 29 августа 2017 г. № 1135/17, на основании Положения о Службе по тарифам Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 4 мая 2017 г. № 200, и протокольного решения Правления Службы по тарифам Республики Тыва от 11 мая 2022 г. № 2, Служба по тарифам Республики Тыва **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**


1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ГКУ РТ «Госстройзаказ» к электрическим сетям АО «Тываэнерго» по индивидуальному проекту для электроснабжения объекта «Комплексная застройка» (микрорайоны «Московский», «Иркутский», «70-летия Победы», «Спутник», «Спутник2», другие объекты), расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, на уровне

напряжения 0,4 кВ с максимальной мощностью 35 420 кВт, с разбивкой по мероприятиям в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ГКУ РТ «Госстройзаказ» к электрическим сетям АО «Тываэнерго» по индивидуальному проекту для электроснабжения объекта «Комплексная застройка» (микрорайоны «Московский», «Иркутский», «70-летия Победы», «Спутник», «Спутник2», другие объекты), расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, на уровне напряжения 0,4 кВ с максимальной мощностью 35 420 кВт в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

3. Действие настоящего постановления вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель



Е.Н. Бочарова

**Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ГКУ РТ «Госстройзаказ» к
электрическим сетям АО «Тываэнерго» по индивидуальному проекту
для электроснабжения объекта «Комплексная застройка» (микрорайоны
«Московский», «Иркутский», «70-летия Победы», «Спутник»,
«Спутник2», другие объекты), расположенного по адресу: Республика
Тыва, г. Кызыл, на уровне напряжения 0,4 кВ с максимальной
мощностью 35 420 кВт**

№ п/п	Наименование мероприятий	Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС)
1	2	3
п.1+п.2+п.3	Размер платы за технологическое присоединение, всего:	2 293 013,00
1.	Расходы сетевой организации на выполнение организационно-технических мероприятий	48,28
	стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором	21,73
	стоимость мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий	26,56
2.	Расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, в том числе:	2 292 142,64
	строительство ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах двухцепные	13 724,20
	строительство ВЛ 10 кВ на железобетонных опорах одноцепные	17 374,58
	строительство ВЛ 10 кВ на железобетонных опорах двухцепные	107 326,87
	строительство ВЛ 110 кВ одноцепные	824 618,06
	строительство КЛ 0,4 кВ два кабеля в траншее	112 957,62
	строительство КЛ 10 кВ два кабеля в траншее	123 775,27
	строительство КРУН номинальный ток 2500 А	42 642,90
	строительство ТП 10/0,4 кВ 2 ТМ от 250 до 400 кВА включительно	4 444,39
	строительство ТП 10/0,4 кВ 2 ТМ от 400 до 1000 кВА включительно	165 811,75
	строительство ТП 10/0,4 кВ 2 ТМ 1250 кВА	12 369,92
	строительство ТП 10/0,4 кВ 2 ТМ от 2000 до 2500 кВА включительно	20 069,43
	строительство РТП 10/0,4 кВ 2 ТМ 630 кВА	40 843,97
	строительство РТП 10/0,4 кВ 2 ТМ 1000 кВА	41 900,61

	строительство РТП 10/0,4 кВ 2 ТМ 1600 кВА	44 512,37
	строительство ПС 110/10 кВ 2 ТМ 40 МВА	706 250,47
	обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ трехфазные прямого включения	10 212,16
	обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ трехфазные косвенного включения	3 308,06
3.	Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации ПАО «ФСК ЕЭС»	822,08

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ГКУ РТ «Госстройзаказ» к электрическим сетям АО «Тываэнерго» по индивидуальному проекту для электроснабжения объекта «Комплексная застройка» (микрорайоны «Московский», «Иркутский», «70-летия Победы», «Спутник», «Спутник2», другие объекты), расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, на уровне напряжения 0,4 кВ с максимальной мощностью 35 420 кВт

№ п/п	Наименование мероприятий	Размер расходов, тыс. руб. (без НДС)
1	2	3
1.	Реконструкция ПС «Западная»	25 638,73
2.	Реконструкция ПС «Городская»	16 615,92
3.	Реконструкция ПС «Кызылская»	2 539,28
	Всего расходы на реконструкцию	44 793,93