



ПРИКАЗ

09.06.2018 № 536


Шупашкар хули

ПРИКАЗ

09.06.2018 № 536

г. Чебоксары

Об утверждении Проекта обоснования уменьшения размеров границ I пояса и организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборной скважины № 1/71, расположенной на территории проектируемого жилищного строительства в с/п Вурман-Сюктерское, Чебоксарского района Чувашской Республики, и установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/71



Приказываю:

1. В соответствии с Порядком утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2011 г. № 44:

утвердить Проект обоснования уменьшения размеров границ I пояса и организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборной скважины № 1/71, расположенной на территории проектируемого жилищного строительства в с/п Вурман-Сюктерское, Чебоксарского района Чувашской Республики;

установить границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/71 согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

установить режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/71 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефремова А.В. – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

А.П. Коршунов

Приложение № 1  
к приказу Министерства  
природных ресурсов и экологии  
Чувашской Республики  
от «09» июня 2018 г. № 536

### Границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/71


В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 1/71 ООО «Баст», расположенной в 0,95 км севернее д. Чандрово г. Чебоксары Чувашской Республики, в квартале 5 Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества, на территории бывших дач членов обкома КПСС, с ориентировочными координатами 56°08'34" с.ш., 47°05'21" в.д., организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозаборной скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/71 представляет собой окружность радиусом 15 м от устья водозаборной скважины, подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.01.04.000.Т.000039.03.18 от 23.03.2018 о соответствии Проекта обоснования уменьшения размеров границ I пояса и организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборной скважины № 1/71, расположенной на территории проектируемого жилищного строительства в с/п Вурман-Сюктерское, Чебоксарского района Чувашской Республики государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 1/71 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам.

Граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/71 представляет собой эллипс с шириной 118,59 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 63,67 м и вниз по потоку – 55,44 м.

Граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/71 представляет собой эллипс с шириной 740,93 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 545,4 м и вниз по потоку – 217,39 м.



Ситуационный план участка размещения водозаборной скважины № 1/71 с границами ЗСО второго и третьего поясов

**Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/71**

Территория первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/71 (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО водозабора с учётом санитарного режима на территории второго пояса.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса ЗСО запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений.

На территории второго пояса ЗСО осуществляется выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго пояса ЗСО запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего поясов ЗСО осуществляются:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии.

На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещаются:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.