



ПРИКАЗ

05.03.2025 113 №

Шупашкар хули

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/64, расположенной в д. Сыбайкасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

ПРИКАЗ

05.03.2025 № 113

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ  
г. Чебоксары

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

«26» марта 2025 г.

Регистрационный № 10134

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины № 1/64, расположенной в д. Сыбайкасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хомченко Е.И. – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

Э.Н. Бедертдинов

Приложение  
к приказу Министерства  
природных ресурсов и экологии  
Чувашской Республики  
от 5 марта 2025 г. № 113

Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 1/64, расположенной в д. Сыбайкасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 1/64, расположенной в д. Сыбайкасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины устанавливается в размере 30x30 м вокруг скважины № 1/64, которая подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением 21.14.08.000.Т.000034.07.23 от 10.07.2023 о соответствии Проекта обоснования уменьшения размеров границ первого пояса ЗСО и организации зон санитарной охраны водозаборной скважины № 1/64, расположенной в д. Сыбайкасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы вторых и третьих поясов ЗСО водозаборной скважины № 1/64 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам:

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/64 представляет собой эллипс с шириной 190 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 102 м и вниз по потоку на 89 м;

- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/64 представляет собой эллипс с шириной 1186 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 924 м и вниз по потоку на 390 м.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/64

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	396 731,46	1 209 531,98
2	396 704,27	1 209 544,65
3	396 691,60	1 209 517,46
4	396 718,79	1 209 504,79
1	396 731,46	1 209 531,98

Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/64

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	396 711,55	1 209 422,75
2	396 750,36	1 209 431,08
3	396 782,36	1 209 454,59
4	396 802,01	1 209 489,10
5	396 805,99	1 209 528,61

6	396 793,62	1 209 566,35
7	396 766,99	1 209 595,80
8	396 730,65	1 209 611,80
9	396 690,95	1 209 611,48
10	396 654,87	1 209 594,90
11	396 628,72	1 209 565,02
12	396 616,95	1 209 527,09
13	396 621,55	1 209 487,65
14	396 641,75	1 209 453,46
15	396 674,12	1 209 430,47
1	396 711,55	1 209 422,75

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/64

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	396 849,97	1 208 618,90
2	396 979,30	1 208 671,53
3	397 092,11	1 208 753,89
4	397 183,33	1 208 859,72
5	397 250,01	1 208 982,53
6	397 290,63	1 209 116,27
7	397 304,54	1 209 255,36
8	397 291,55	1 209 394,54
9	397 251,83	1 209 528,55
10	397 186,03	1 209 651,83
11	397 095,60	1 209 758,34
12	396 983,46	1 209 841,61
13	396 854,58	1 209 895,35
14	396 716,33	1 209 914,73
15	396 577,75	1 209 897,81
16	396 447,97	1 209 846,28
17	396 334,50	1 209 764,84
18	396 242,48	1 209 659,71
19	396 174,94	1 209 537,37
20	396 133,41	1 209 403,92
21	396 118,58	1 209 264,92
22	396 130,65	1 209 125,66
23	396 169,47	1 208 991,39
24	396 234,40	1 208 867,64
25	396 324,02	1 208 760,45
26	396 435,49	1 208 676,28
27	396 563,90	1 208 621,44
28	396 701,98	1 208 600,83
1	396 849,97	1 208 618,90

Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/64, расположенной в д. Сыбайкасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».